

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月14日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月14日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月14日

報表日期: 111年07月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	21.56	8.70	44.02	3.40	15.67	10.09	1.57	69734.64
1	11.73	6.70	38.10	2.20	17.86	9.63	1.57	72747.43
2	13.39	5.01	36.94	2.76	15.50	9.60	1.58	73303.15
3	12.02	7.82	42.97	3.39	15.11	10.03	1.59	72547.99
4	8.89	4.91	45.24	2.63	16.34	10.09	1.59	70777.87
5	12.37	12.06	48.02	2.50	16.28	10.25	1.60	71698.07
6	12.60	6.67	45.39	2.51	16.54	9.87	1.61	73382.37
7	16.12	6.38	65.96	1.81	17.33	9.69	1.56	69595.57
8	13.01	3.92	58.24	2.47	16.37	9.22	1.55	77850.64
9	15.20	5.82	54.15	2.05	14.90	10.05	1.59	75480.55
10	12.02	5.76	52.15	1.41	16.84	10.00	1.58	76384.67
11	15.17	2.37	61.98	1.82	17.25	9.36	1.57	79336.32
12	12.94	7.37	59.54	1.90	14.98	10.46	1.64	71616.36
13	7.50	12.97	56.22	1.50	14.66	11.47	1.63	62210.64
14	3.78	11.38	61.67	1.97	14.77	12.41	1.58	55560.57
15	13.01	1.85	51.21	1.35	18.68	9.26	1.57	78401.92
16	14.15	3.01	50.38	1.48	16.04	10.03	1.56	75620.25
17	12.82	8.05	52.25	2.37	13.75	11.00	1.60	68383.95
18	16.05	1.67	46.10	1.64	15.54	10.50	1.60	71692.54
19	13.07	1.10	54.48	1.26	16.65	10.48	1.56	68484.21
20	11.18	1.32	53.05	1.08	16.57	10.46	1.60	67864.80
21	13.10	2.74	47.25	1.07	17.35	9.93	1.61	72784.15
22	13.19	5.01	46.02	1.30	16.48	9.96	1.58	73766.33
23	13.51	3.33	49.31	1.35	16.12	10.29	1.57	73829.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.85	5.66	50.86	1.97	16.15	10.17	1.59	71793.94
最 大 值	21.56	12.97	65.96	3.40	18.68	12.41	1.67	79336.32
發生時間	0	13	7	0	15	14		11
最 小 值	3.78	1.10	36.94	1.07	13.75	9.22	1.54	55560.57
發生時間	14	19	2	21	17	8		14
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.29 %	-0.10 %		-0.20	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.39 %	0.04 %	-0.09 %	0.32 %		0.12	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								