P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.32	3.37	111.75	1.53	16.24	12.43	1.37	61565.67
1	12.36	2.42	110.44	1.33	17.31	12.15	1.38	62754.01
2	14.75	7.43	95.72	1.77	15.96	12.10	1.34	64149.80
3	14.35	14.14	105.06	2.11	15.25	12.50	1.36	62026.78
4	14.58	6.60	93.74	1.89	16.74	11.46	1.33	69342.03
5	15.00	5.76	127.16	2.06	15.58	12.67	1.37	61064.99
6	13.58	3.36	91.64	1.55	16.10	11.28	1.34	70292.70
7	13.10	12.25	97.71	1.95	14.54	11.86	1.36	66251.88
8	10.92	43.54	95.66	2.01	15.43	12.20	1.39	62068.99
9	15.31	9.61	82.73	1.95	15.63	11.00	1.33	68895.88
10	15.83	3.64	106.20	1.43	16.65	11.23	1.31	68194.52
11	15.14	6.56	89.88	1.79	16.24	11.02	1.31	70292.88
12	15.31	11.26	82.60	2.11	16.41	11.08	1.32	68431.13
13	32.73	21.58	79.31	5.62	15.80	11.23	1.32	68618.10
14	23.71	9.78	70.90	3.44	14.89	11.56	1.32	65831.65
15	15.66	1.78	96.61	1.41	17.31	11.06	1.32	68712.60
16	13.56	1.31	83.33	1.79	15.58	11.95	1.32	64230.39
17	22.65	27.05	85.97	1.64	16.89	11.20	1.32	69565.24
18	23.66	49.00	77.93	4.32	14.82	11.41	1.28	68821.09
19	17.16	20.95	67.67	3.70	15.28	11.36	1.27	67262.66
20	14.24	2.98	98.56	2.01	16.51	11.97	1.29	63576.95
21	18.20	1.13	83.40	1.84	17.09	11.16	1.29	70320.02
22	17.73	5.23	66.46	2.43	15.57	11.45	1.30	68873.16
23	16.40	19.33	59.05	2.45	15.99	11.29	1.30	68418.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.59	12.09	89.98	2.26	15.99	11.61	1.33	66648.39
最 大 值	32.73	49.00	127.16	5.62	17.31	12.67	1.46	70320.02
發生時間	13	18	5	13	1	5		21
最 小 值	10.92	1.13	59.05	1.33	14.54	11.00	1.26	61064.99
發生時間	8	21	23	1	7	9		5
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.05 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.09 %	-0.02 %	-0.08 %		0.18	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.46	1.50	95.34	0.14	19.92	9.88	1.41	65112.03
1	15.93	1.67	88.96	0.27	20.18	9.99	1.41	65059.73
2	13.11	3.34	77.49	0.51	16.69	10.76	1.40	60590.85
3	15.34	1.68	83.80	0.25	17.82	10.39	1.41	63195.19
4	13.36	8.93	93.17	0.21	18.73	10.18	1.41	64624.25
5	17.20	5.75	89.17	0.70	17.42	10.43	1.41	62263.27
6	13.29	4.89	94.38	0.88	15.46	10.63	1.43	65205.36
7	15.01	3.47	79.13	0.43	17.01	10.63	1.41	59335.68
8	12.70	4.71	79.96	0.36	17.55	10.51	1.39	58770.02
9	15.47	11.33	75.27	0.36	17.78	10.02	1.38	64999.35
10	14.71	6.09	86.73	0.53	16.04	10.63	1.36	64064.36
11	15.81	19.60	90.31	0.31	17.62	10.38	1.39	65655.64
12	15.04	5.82	88.98	0.46	17.49	10.39	1.40	64599.04
13	23.22	16.40	88.56	2.41	15.96	10.59	1.40	62598.24
14	20.96	35.85	100.96	2.88	15.09	11.28	1.41	61138.78
15	17.59	6.82	93.13	1.44	16.22	11.20	1.41	61728.16
16	16.05	29.20	92.73	1.02	17.30	10.49	1.40	64528.66
17	19.71	18.29	90.86	1.07	15.70	10.93	1.40	61790.72
18	15.48	11.66	107.50	0.59	15.04	11.09	1.40	62615.98
19	18.38	11.37	115.29	0.52	15.38	10.82	1.40	63252.39
20	15.90	27.71	97.95	0.60	15.03	11.02	1.39	61728.47
21	21.42	4.80	81.19	0.63	15.53	11.28	1.38	59096.86
22	14.61	36.28	80.10	1.22	14.01	11.42	1.37	60920.03
23	15.03	17.09	81.81	0.67	14.84	11.44	1.37	59216.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.20	12.26	89.70	0.77	16.66	10.68	1.40	62587.07
最 大 值	23.22	36.28	115.29	2.88	20.18	11.44	1.44	65655.64
發生時間	13	22	19	14	1	23		11
最 小 值	12.70	1.50	75.27	0.14	14.01	9.88	1.34	58770.02
發生時間	8	0	9	0	22	0		8
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.48 %	1.41 %	0.00 %	0.43 %		-0.02	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.24	4.92	85.23	2.96	15.85	10.95	1.34	75247.67
1	11.88	4.71	95.41	3.40	17.22	11.05	1.34	75792.00
2	7.09	4.40	89.34	3.14	16.36	10.87	1.34	74395.06
3	8.70	6.83	87.95	3.61	15.83	10.95	1.34	73174.57
4	11.78	8.67	82.65	3.58	17.42	10.16	1.34	80941.70
5	11.04	3.87	90.36	3.33	16.46	10.62	1.34	76882.99
6	4.13	4.12	98.10	2.98	15.83	11.27	1.34	72839.65
7	3.26	4.46	94.64	3.10	14.94	11.40	1.34	72391.88
8	2.93	26.32	77.66	2.55	15.21	10.90	1.34	76507.68
9	5.90	35.89	86.27	3.23	14.39	10.97	1.35	74593.88
10	7.79	24.01	90.35	4.02	14.41	11.58	1.34	74324.31
11	13.63	21.63	86.25	5.43	14.72	11.42	1.33	75411.04
12	4.84	43.28	82.55	3.40	14.25	11.17	1.33	70805.91
13	6.52	20.03	92.54	3.20	15.37	10.29	1.34	76298.85
14	12.67	1.56	83.57	3.61	14.97	10.39	1.35	73771.47
15	14.91	2.07	88.07	4.37	16.41	10.33	1.34	77358.03
16	14.15	2.16	89.24	3.50	16.89	10.45	1.41	78127.75
17	15.70	4.31	84.03	3.50	16.43	10.35	1.33	77010.60
18	22.72	10.83	96.30	5.57	14.47	10.45	1.33	73614.64
19	18.14	19.98	104.20	7.19	13.43	10.68	1.33	70238.48
20	15.84	14.14	91.74	5.90	13.11	10.68	1.34	70746.79
21	14.95	13.45	105.01	5.69	13.39	10.84	1.34	70248.01
22	17.47	3.95	121.26	4.51	15.67	10.41	1.35	75199.72
23	15.62	24.25	98.94	3.40	16.92	10.38	1.35	76563.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.29	12.91	91.74	3.97	15.41	10.77	1.34	74686.92
最 大 值	22.72	43.28	121.26	7.19	17.42	11.58	1.52	80941.70
發生時間	18	12	22	19	4	10		4
最 小 值	2.93	1.56	77.66	2.55	13.11	10.16	1.31	70238.48
發生時間	8	14	8	8	20	4		19
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.13 %	0.18 %	-0.03 %		-0.03	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %