

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月29日

項目 單位	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	無效	無效	無效	無效	無效	無效	1.16	無效
1	6.35	11.05	60.78	1.47	14.34	13.58	1.14	72681.69
2	4.11	4.19	65.05	0.54	15.84	13.82	1.10	71307.24
3	3.33	3.69	69.32	0.54	15.48	13.31	1.10	75107.41
4	3.32	12.35	60.75	1.34	14.28	13.74	1.11	72747.09
5	6.29	33.40	56.71	2.26	13.60	13.79	1.13	71406.35
6	11.26	42.26	66.13	2.89	13.22	13.60	1.09	73463.15
7	8.77	25.52	68.30	2.97	12.85	14.02	1.10	70817.18
8	5.21	20.98	80.06	3.12	11.89	15.00	1.09	61011.55
9	3.27	7.06	74.97	2.56	12.53	14.71	1.11	63384.47
10	2.52	12.59	61.18	2.45	12.17	13.98	1.15	68048.65
11	2.25	9.16	51.16	1.17	13.90	13.31	1.17	71906.96
12	2.18	5.80	56.33	1.42	13.39	13.57	1.18	67359.35
13	2.07	22.38	56.68	1.57	13.39	13.68	1.18	63029.02
14	1.98	11.15	61.71	1.44	13.46	13.77	1.18	60496.21
15	1.83	24.05	57.47	1.39	13.53	13.42	1.18	61301.21
16	1.95	9.18	74.04	1.23	13.68	13.68	1.24	60574.98
17	2.14	7.37	52.48	0.77	14.76	13.14	1.17	71793.96
18	2.34	2.47	85.72	1.02	14.20	13.79	1.17	65928.85
19	2.21	1.88	86.83	1.04	14.16	13.64	1.16	68054.02
20	2.22	1.09	116.73	1.68	13.29	14.31	1.17	62094.29
21	3.72	1.92	98.10	1.46	13.98	13.65	1.15	71749.64
22	4.55	1.85	91.21	0.88	14.79	13.63	1.13	73072.44
23	5.29	2.58	67.29	1.03	14.75	13.21	1.12	75947.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平均 值	3.88	11.91	70.39	1.58	13.80	13.75	1.15	68403.61
最大 值	11.26	42.26	116.73	3.12	15.84	15.00	1.87	75947.28
發生時間	6	6	20	8	2	8		23
最 小 值	1.83	1.09	51.16	0.54	11.89	13.14	1.07	60496.21
發生時間	15	20	11	2	8	17		14
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.03 %	-0.11 %	0.03 %	0.23 %		0.26	-0.00	0.19 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月29日

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年11月29日