

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月23日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率     | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00    | 999999.00 |
| 0     | 12.35    | 5.44   | 82.93    | 1.58     | 16.22    | 11.69    | 1.34     | 67977.27  |
| 1     | 13.45    | 2.83   | 96.25    | 1.02     | 18.62    | 10.84    | 1.33     | 72116.59  |
| 2     | 13.24    | 5.82   | 80.53    | 1.27     | 17.56    | 11.07    | 1.31     | 70580.31  |
| 3     | 13.69    | 3.83   | 84.96    | 1.27     | 17.55    | 11.13    | 1.31     | 70092.76  |
| 4     | 11.15    | 4.24   | 76.27    | 1.25     | 17.11    | 11.16    | 1.31     | 70531.32  |
| 5     | 11.49    | 35.45  | 95.92    | 2.41     | 14.40    | 13.36    | 1.43     | 56924.57  |
| 6     | 11.10    | 6.3    | 88.31    | 0.97     | 17.02    | 11.88    | 1.32     | 66472.47  |
| 7     | 13.43    | 5.34   | 90.05    | 1.29     | 16.79    | 11.78    | 1.31     | 66893.86  |
| 8     | 14.84    | 21.34  | 76.92    | 1.12     | 17.62    | 10.77    | 1.28     | 72888.41  |
| 9     | 20.79    | 無效     | 75.38    | 4.07     | 13.73    | 11.59    | 1.27     | 68026.64  |
| 10    | 20.08    | 16.48  | 70.51    | 2.77     | 14.55    | 11.51    | 1.28     | 68488.98  |
| 11    | 15.12    | 5.47   | 83.34    | 1.36     | 16.72    | 11.37    | 1.28     | 69592.16  |
| 12    | 15.97    | 9      | 82.55    | 1.08     | 17.70    | 10.77    | 1.30     | 72775.31  |
| 13    | 13.39    | 7.76   | 89.51    | 1.48     | 15.50    | 11.57    | 1.30     | 68834.02  |
| 14    | 15.39    | 7.57   | 77.31    | 1.32     | 16.01    | 11.65    | 1.31     | 67801.82  |
| 15    | 17.03    | 5.36   | 78.66    | 1.42     | 15.96    | 11.45    | 1.31     | 68928.37  |
| 16    | 14.79    | 13.2   | 81.98    | 1.64     | 15.30    | 11.65    | 1.31     | 68130.63  |
| 17    | 16.22    | 17.83  | 88.03    | 2.32     | 14.53    | 11.87    | 1.31     | 66940.31  |
| 18    | 16.20    | 13.34  | 90.55    | 1.68     | 16.30    | 11.34    | 1.31     | 70501.83  |
| 19    | 14.61    | 6.74   | 88.05    | 1.96     | 15.75    | 11.52    | 1.30     | 69534.63  |
| 20    | 18.54    | 25.28  | 83.16    | 2.22     | 15.42    | 11.59    | 1.30     | 69172.60  |
| 21    | 15.38    | 5.29   | 95.85    | 1.77     | 16.25    | 11.70    | 1.29     | 67875.20  |
| 22    | 21.37    | 9.74   | 85.02    | 2.31     | 15.52    | 11.42    | 1.29     | 69910.80  |
| 23    | 16.30    | 17.26  | 80.10    | 1.83     | 16.11    | 11.37    | 1.31     | 70197.07  |
| 監測時數  | 24       | 24     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數  | 24       | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值   | 15.25    | 10.91  | 84.26    | 1.73     | 16.18    | 11.50    | 1.31     | 68799.50  |
| 最大值   | 21.37    | 35.45  | 96.25    | 4.07     | 18.62    | 13.36    | 1.69     | 72888.41  |
| 發生時間  | 22       | 5      | 1        | 9        | 1        | 5        |          | 8         |
| 最小值   | 11.10    | 2.83   | 70.51    | 0.97     | 13.73    | 10.77    | 1.26     | 56924.57  |
| 發生時間  | 6        | 1      | 10       | 6        | 9        | 8        |          | 5         |
| 零點偏移  | -0.07 %  | -0.01% | -0.01 %  | -0.00 %  |          | -0.01    | -0.00    | 0.00 %    |
| 全幅偏移  | 0.00 %   | 0.03%  | 0.04 %   | -0.15 %  |          | 0.09     | -0.00    | 0.25 %    |
| 有效比率  | 100.00 % | 95.83% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月23日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年11月23日

[illegible]