

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月21日

報表日期: 111年07月21日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月21日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月21日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.05	3.32	62.85	2.59	14.51	10.75	1.52	70154.93
1	10.99	8.86	56.97	2.25	15.29	10.68	1.53	69143.27
2	13.82	5.06	66.42	2.28	18.11	9.75	1.54	71851.29
3	14.39	3.02	60.83	2.31	16.67	9.47	1.54	76170.81
4	15.04	3.88	54.98	2.38	15.88	10.37	1.54	76555.01
5	14.74	7.07	51.72	2.35	16.64	10.36	1.52	76965.67
6	11.63	8.94	51.68	2.30	15.50	10.94	1.54	69481.92
7	2.46	6.97	60.46	1.55	18.30	11.27	1.51	61530.17
8	10.92	7.39	48.97	1.99	18.22	9.66	1.51	76072.82
9	8.39	13.41	54.85	2.28	14.86	10.84	1.51	77092.84
10	11.65	10.52	64.61	2.41	15.10	11.00	1.49	72794.52
11	9.08	6.72	59.16	2.48	15.05	11.07	1.53	74278.53
12	7.22	4.27	58.09	1.93	15.35	11.18	1.48	71837.49
13	8.11	3.49	59.57	1.80	15.78	11.31	1.49	69959.29
14	10.89	2.97	55.97	1.70	17.19	10.18	1.51	71618.67
15	11.56	8.88	52.56	1.70	16.02	10.29	1.51	74114.98
16	13.59	4.28	63.89	1.83	16.29	10.52	1.49	74366.73
17	14.29	4.58	57.32	1.77	16.44	10.32	1.49	74448.70
18	12.72	2.35	63.65	1.88	16.59	10.59	1.53	71019.16
19	12.99	4.18	55.82	1.81	16.94	10.06	1.54	78592.21
20	13.77	5.94	58.02	1.56	17.58	10.26	1.51	77535.39
21	13.47	6.17	57.54	1.74	16.75	9.96	1.49	80048.23
22	10.89	2.69	68.42	1.65	17.49	11.12	1.53	66604.86
23	12.10	2.46	63.62	1.72	18.27	10.15	1.54	70167.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.53	5.73	58.67	2.01	16.45	10.50	1.52	73016.88
最 大 值	15.04	13.41	68.42	2.59	18.30	11.31	1.56	80048.23
發生時間	4	9	22	0	7	13		21
最 小 值	2.46	2.35	48.97	1.55	14.51	9.47	1.46	61530.17
發生時間	7	18	8	7	0	3		7
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.07 %	-0.04 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.73 %	0.52 %	-0.46 %	0.26 %		0.30	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								