

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月07日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.38	65.62	54.30	1.45	14.67	13.48	1.28	74203.21
1	3.71	26.44	47.81	0.46	16.44	13.02	1.28	76825.93
2	3.36	9.79	55.81	0.86	14.43	13.93	1.29	69247.64
3	4.25	29.88	50.51	1.33	14.58	13.39	1.28	74910.08
4	6.04	25.76	48.15	1.90	14.23	13.19	1.25	76392.06
5	6.74	72.26	43.36	1.31	15.58	12.75	1.21	80406.77
6	7.42	4.51	60.63	1.69	13.73	13.55	1.24	74489.88
7	5.08	4.20	60.44	1.10	14.60	13.54	1.22	73667.52
8	3.64	4.53	90.42	0.64	14.76	13.64	1.23	71845.16
9	5.54	7.54	71.97	1.51	14.17	13.38	1.24	74975.44
10	9.42	21.85	59.54	2.11	14.13	13.43	1.24	74570.85
11	6.31	7.84	51.37	1.36	14.76	13.31	1.24	75148.93
12	6.62	56.10	53.45	3.42	12.54	13.70	1.26	72193.48
13	6.92	無效	65.10	2.66	12.52	13.95	1.24	69354.74
14	5.90	7.33	54.05	1.86	13.44	13.50	1.24	72795.70
15	4.93	11.45	55.74	1.71	13.50	13.83	1.24	69655.35
16	4.90	22.93	57.73	1.32	13.94	13.75	1.23	71101.00
17	4.07	9.89	51.48	1.29	13.99	13.42	1.28	74226.78
18	6.27	9.19	56.05	1.64	13.88	13.67	1.27	73268.04
19	6.03	3.57	66.15	1.08	14.17	13.34	1.28	76116.56
20	8.53	7.87	56.95	1.82	13.84	13.48	1.31	74571.64
21	7.09	3.63	57.53	1.46	13.55	13.54	1.31	74108.89
22	7.15	2.49	87.35	1.61	13.91	14.69	1.31	61994.47
23	3.71	2.61	63.27	0.34	15.39	13.57	1.29	72623.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均 值	5.75	18.14	59.13	1.50	14.20	13.54	1.26	73278.90
最 大 值	9.42	72.26	90.42	3.42	16.44	14.69	1.44	80406.77
發生時間	10	5	8	12	1	22		5
最 小 值	3.36	2.49	43.36	0.34	12.52	12.75	1.17	61994.47
發生時間	2	22	5	23	13	5		22
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.07 %	0.07 %	0.26 %		0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.06 %		-0.09	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.16 %	-0.02 %	0.06 %	-0.11 %		0.20	-0.00	-0.01 %
有效比率								
備 註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月07日

項目 單位 小時\限標	氯化氫 ppm	一氧化碳 ppm	氮氧化物 ppm	二氧化硫 ppm	水含量 %	氧氣 %	不透光率 %	流量 Nm3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.37	6.84	93.94	2.34	19.32	10.82	1.42	84437.57
1	23.75	4.52	74.09	1.97	18.13	11.19	1.43	81863.31
2	20.99	37.51	75.73	5.13	17.59	10.42	1.43	81074.73
3	24.47	12.12	77.84	3.34	18.45	10.63	1.44	81097.35
4	24.78	3.12	69.11	3.16	18.15	10.44	1.44	84929.31
5	27.81	3.13	66.93	2.79	17.68	10.46	1.45	83164.95
6	22.34	6.52	67.43	2.78	17.44	10.40	1.47	80420.72
7	24.63	2.35	70.62	2.70	20.09	9.92	1.45	87825.45
8	26.91	2.82	72.53	3.54	18.00	10.21	1.44	85421.87
9	23.10	7.79	74.76	3.32	18.96	10.37	1.43	85732.43
10	25.35	8.85	64.33	3.15	17.42	10.55	1.44	85309.66
11	25.66	4.77	67.98	3.47	18.28	10.21	1.44	85447.41
12	17.58	4.29	70.89	2.89	16.71	10.66	1.45	80824.92
13	17.92	4.61	68.67	2.49	16.93	10.54	1.44	81532.22
14	18.34	4.02	69.14	2.81	16.56	10.68	1.44	84031.01
15	17.87	4.43	64.71	2.46	17.18	10.44	1.44	80773.60
16	15.63	3.60	60.75	1.96	15.60	10.90	1.44	79497.93
17	15.15	3.73	68.47	1.94	16.77	10.73	1.43	84044.06
18	17.06	3.03	73.22	2.11	16.65	10.78	1.41	85920.87
19	18.72	10.02	79.98	2.25	17.35	10.80	1.39	85415.32
20	18.37	2.93	79.26	1.96	17.29	10.90	1.39	84731.83
21	17.18	2.66	79.19	1.83	18.20	10.63	1.39	88627.93
22	14.79	2.72	90.55	1.86	18.62	11.12	1.40	83609.62
23	14.86	2.47	83.77	1.76	19.01	10.96	1.40	86772.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均 值	20.82	6.20	73.50	2.67	17.77	10.62	1.43	83854.44
最 大 值	27.81	37.51	93.94	5.13	20.09	11.19	1.48	88627.93
發生時間	5	2	0	2	7	1		21
最 小 值	14.79	2.35	60.75	1.76	15.60	9.92	1.38	79497.93
發生時間	22	7	16	23	16	7		16
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.10 %	-0.38 %		0.04	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行