P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.10	1.87	93.07	9.17	14.18	11.61	1.13	90335.51
1	4.33	3.01	89.97	9.32	17.32	11.49	1.15	88044.15
2	2.67	2.34	90.44	9.09	16.95	11.22	1.15	91142.11
3	4.77	3.06	87.20	9.45	14.09	11.81	1.16	88437.05
4	4.59	1.74	92.19	9.07	14.99	11.44	1.13	91347.24
5	6.04	1.78	87.67	9.31	14.49	11.52	1.13	91067.45
6	3.30	1.61	92.33	9.02	14.82	11.54	1.10	90436.72
7	5.54	1.64	93.48	9.38	14.79	11.63	1.08	89473.09
8	4.44	1.40	111.80	9.41	15.12	12.06	1.09	85157.23
9	3.85	1.50	97.19	8.97	15.45	11.64	1.11	88738.66
10	3.16	1.69	95.28	9.20	14.99	11.95	1.12	86408.83
11	2.49	2.03	95.98	9.39	14.85	12.06	1.12	84813.66
12	2.66	1.74	92.20	9.15	15.03	11.84	1.10	87555.13
13	2.38	1.27	95.37	9.05	15.55	11.73	1.10	87610.18
14	2.33	1.32	91.61	8.77	16.02	11.35	1.14	90608.01
15	3.11	1.74	93.28	9.01	15.54	11.50	1.14	89492.22
16	3.40	1.87	82.98	8.80	15.81	11.24	1.12	91420.83
17	3.35	2.13	85.36	9.05	15.21	11.56	1.09	88699.96
18	6.45	1.85	89.24	9.13	15.21	11.36	1.11	91373.08
19	3.28	17.72	82.72	9.18	17.38	11.38	1.12	88813.96
20	4.08	2.67	85.37	9.30	14.53	11.59	1.13	90018.73
21	4.88	2.63	88.14	9.23	14.03	11.59	1.12	89820.14
22	4.08	3.91	88.68	9.08	14.75	11.48	1.09	90668.60
23	7.19	4.41	83.56	9.59	13.57	11.76	1.08	89768.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.06	2.79	91.05	9.17	15.19	11.60	1.11	89218.79
最 大 值	7.19	17.72	111.80	9.59	17.38	12.06	1.24	91420.83
發生時間	23	19	8	23	19	8		16
最 小 值	2.33	1.27	82.72	8.77	13.57	11.22	1.03	84813.66
發生時間	14	13	19	14	23	2		11
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.07 %	0.54 %		0.10	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.91	2.15	83.17	4.92	13.16	11.96	0.44	76708.02
1	1.77	3.87	73.12	4.84	15.21	11.81	0.44	76006.82
2	1.54	3.98	89.05	5.08	14.17	12.05	0.44	74862.59
3	1.58	6.30	81.01	4.98	13.65	11.91	0.43	76608.51
4	1.97	1.99	88.36	5.12	13.45	12.05	0.44	75879.58
5	1.71	1.03	101.45	5.06	13.80	12.04	0.44	75774.68
6	2.23	1.39	84.60	5.24	13.31	11.97	0.46	76441.28
7	1.76	0.57	91.68	4.99	14.51	12.10	0.44	74195.11
8	1.74	15.70	89.64	4.87	14.08	11.70	0.44	77533.99
9	1.98	16.09	70.80	5.04	13.15	12.10	0.47	74961.44
10	2.20	10.78	72.74	5.09	13.40	12.07	0.45	75173.54
11	1.76	1.50	84.60	5.24	13.23	12.51	0.47	70969.19
12	1.57	0.50	92.53	5.32	13.51	12.64	0.49	69665.00
13	1.54	1.67	75.38	5.02	14.13	12.04	0.47	74480.08
14	1.57	3.75	72.75	4.89	13.95	11.76	0.45	76862.31
15	1.57	12.22	76.48	5.01	13.35	12.02	0.45	75258.12
16	1.59	2.10	77.50	4.99	13.68	11.91	0.50	75858.30
17	1.84	10.02	74.81	5.00	14.57	11.62	0.48	77280.11
18	1.76	1.78	77.68	4.98	13.59	12.11	0.44	74863.37
19	1.42	24.88	67.03	4.83	15.38	11.71	0.42	76138.98
20	1.70	16.88	71.17	5.10	13.11	11.94	0.41	76121.75
21	2.00	12.65	76.11	5.04	13.66	12.00	0.42	74471.29
22	1.67	5.52	80.35	4.92	13.87	11.80	0.41	76821.60
23	2.38	15.82	73.40	5.16	13.37	11.83	0.43	77232.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.78	7.21	80.23	5.03	13.80	11.99	0.45	75423.66
最 大 值	2.38	24.88	101.45	5.32	15.38	12.64	0.54	77533.99
發生時間	23	19	5	12	19	12		8
最 小 值	1.42	0.50	67.03	4.83	13.11	11.62	0.38	69665.00
發生時間	19	12	19	19	20	17		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.19 %	-0.04 %	0.00 %	0.19 %		-0.11	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.97	3.32	65.87	8.16	13.02	11.88	1.55	94475.93
1	2.00	11.04	61.23	7.94	13.32	11.78	1.54	95451.21
2	2.02	4.89	69.51	8.51	12.59	12.14	1.52	91959.72
3	1.88	3.60	66.23	7.69	14.17	11.61	1.52	97355.03
4	1.91	8.95	59.49	7.65	13.68	11.42	1.51	98867.06
5	1.86	6.16	67.69	7.68	14.04	11.57	1.51	97918.26
6	1.87	18.84	64.53	7.55	14.31	11.50	1.52	98354.71
7	2.34	2.45	83.30	8.21	13.37	11.82	1.52	94772.18
8	1.88	3.20	74.44	8.04	13.42	11.73	1.56	95885.73
9	2.10	36.27	54.69	7.62	13.80	11.50	1.57	95762.57
10	2.21	34.94	52.10	7.42	13.92	11.47	1.61	94799.67
11	2.13	19.91	63.96	7.72	13.88	11.72	1.60	90818.12
12	2.01	5.00	67.78	7.66	13.74	11.48	1.59	96359.79
13	1.92	5.81	66.87	7.35	14.82	11.41	1.61	97119.03
14	1.92	15.61	55.87	7.42	13.69	11.38	1.60	97767.10
15	1.84	6.48	63.38	7.76	13.71	11.72	1.59	94875.34
16	1.89	41.63	53.22	8.52	14.14	11.39	1.59	96230.33
17	1.82	3.75	69.22	7.80	14.32	11.77	1.57	92080.62
18	1.78	21.50	57.69	7.56	13.67	11.46	1.58	96843.93
19	1.99	32.04	54.68	7.64	13.80	11.57	1.60	94581.78
20	1.94	14.15	56.50	7.61	13.31	11.47	1.60	93300.85
21	1.94	14.47	56.37	7.84	12.54	11.55	1.59	93361.96
22	1.86	9.82	61.30	7.86	13.46	11.73	1.57	93397.38
23	2.28	7.54	63.59	8.11	13.11	11.82	1.56	95036.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.97	13.81	62.90	7.81	13.66	11.62	1.56	95307.27
最 大 值	2.34	41.63	83.30	8.52	14.82	12.14	1.63	98867.06
發生時間	7	16	7	16	13	2		4
最 小 值	1.78	2.45	52.10	7.35	12.54	11.38	1.50	90818.12
發生時間	18	7	10	13	21	14		11
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.00 %	0.19 %	0.17 %		0.34	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %