P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.67	2.72	69.99	2.96	14.03	14.19	1.25	70549.74
1	2.52	4.07	67.74	2.27	15.15	13.93	1.27	72399.46
2	2.35	6.08	77.15	1.98	15.43	13.63	1.30	75743.41
3	2.16	30.82	54.04	2.63	14.07	13.53	1.32	77302.58
4	2.46	22.64	55.92	2.59	14.54	13.25	1.28	79194.84
5	2.42	26.77	48.45	1.86	15.41	13.23	1.30	79450.49
6	1.89	12.98	52.32	2.98	13.71	13.43	1.33	78134.27
7	2.44	26.85	67.25	2.97	13.90	13.63	1.29	76194.35
8	2.50	2.57	91.45	3.10	13.70	14.10	1.26	71821.55
9	2.80	5.72	75.99	4.00	12.98	14.65	1.26	66783.19
10	4.67	15.01	68.89	4.65	12.46	14.54	1.31	68233.50
11	5.26	10.10	71.93	4.41	12.96	14.54	1.28	67435.50
12	3.29	3.60	76.82	3.49	13.66	14.48	1.25	67227.55
13	2.98	4.66	83.36	2.97	14.52	14.20	1.24	70660.32
14	7.06	6.24	70.21	4.15	13.06	14.09	1.23	70879.02
15	6.78	6.06	73.28	4.18	12.97	14.34	1.25	68285.12
16	4.44	2.63	87.41	3.24	13.90	14.32	1.21	69220.56
17	3.01	3.25	65.32	2.67	14.12	13.55	1.22	77218.33
18	3.27	5.84	62.82	2.70	14.42	13.76	1.22	74214.13
19	6.16	11.97	70.80	5.25	12.22	14.94	1.25	63390.50
20	4.65	11.00	77.11	5.17	11.89	15.15	1.24	62051.69
21	3.50	5.91	84.74	4.40	12.83	15.07	1.27	61866.45
22	2.95	2.56	76.21	2.68	14.36	13.91	1.28	72132.42
23	3.30	4.39	68.54	3.13	13.80	13.61	1.28	76387.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.56	9.77	70.74	3.35	13.75	14.09	1.26	71532.36
最 大 值	7.06	30.82	91.45	5.25	15.43	15.15	1.55	79450.49
發生時間	14	3	8	19	2	20		5
最 小 值	1.89	2.56	48.45	1.86	11.89	13.23	1.17	61866.45
發生時間	6	22	5	5	20	5		21
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.04 %	-0.09 %	-0.18 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.50	1.35	129.60	0.32	16.16	11.73	1.41	60382.74
1	5.09	2.51	127.46	0.49	16.26	12.38	1.41	56604.14
2	5.01	2.14	136.25	0.34	16.66	11.98	1.41	59014.23
3	7.06	1.88	133.00	0.58	15.79	12.11	1.39	58386.56
4	6.37	1.65	122.15	0.42	16.81	11.46	1.37	62919.18
5	6.76	2.29	120.12	0.40	16.12	11.77	1.37	60154.31
6	6.30	1.70	122.33	0.37	16.53	11.36	1.37	62708.73
7	8.05	1.09	105.22	0.92	16.14	11.25	1.37	64015.49
8	10.02	1.47	111.17	1.52	15.56	11.55	1.40	62575.67
9	17.93	1.79	115.35	2.18	15.41	11.39	1.42	62103.84
10	16.03	2.32	114.96	1.66	15.96	11.31	1.41	62912.31
11	10.97	2.33	120.49	1.05	15.78	11.65	1.41	60889.65
12	23.37	2.09	117.15	2.19	15.05	11.56	1.40	61936.32
13	13.03	5.51	112.18	1.44	14.63	11.84	1.40	59138.56
14	14.87	1.22	123.85	1.15	15.89	11.41	1.40	62887.58
15	10.97	2.41	143.14	1.03	15.79	12.17	1.43	57728.74
16	5.76	9.86	121.61	0.94	14.77	12.79	1.48	53792.35
17	20.16	1.69	81.03	1.72	15.77	11.95	1.41	59399.89
18	19.41	2.14	101.47	2.40	15.91	11.51	1.41	61881.20
19	14.35	2.86	124.10	1.35	15.85	11.75	1.42	60625.06
20	12.40	2.66	129.36	1.71	14.60	12.61	1.43	55730.32
21	13.92	1.85	134.07	1.26	16.04	11.61	1.43	61842.95
22	20.70	1.35	129.43	1.68	17.00	10.78	1.43	65942.75
23	18.94	1.05	129.60	2.01	16.43	11.29	1.42	62594.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.21	2.38	121.05	1.21	15.87	11.72	1.41	60673.62
最 大 值	23.37	9.86	143.14	2.40	17.00	12.79	1.66	65942.75
發生時間	12	16	15	18	22	16		22
最 小 值	5.01	1.05	81.03	0.32	14.60	10.78	1.36	53792.35
發生時間	2	23	17	0	20	22		16
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.32 %	0.07 %	-0.22 %		0.13	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月23日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.78	3.61	62.69	2.50	17.30	11.41	1.38	74639.82
1	10.28	2.72	57.14	2.47	17.94	10.98	1.38	78405.25
2	10.50	2.39	62.47	2.85	18.68	10.83	1.37	80358.02
3	12.48	7.19	52.35	3.09	17.89	10.21	1.38	85006.09
4	9.30	13.45	57.97	2.78	18.03	10.50	1.38	82237.98
5	10.87	4.65	51.65	2.61	17.50	10.59	1.39	81212.24
6	9.40	5.46	62.66	2.74	17.46	11.42	1.38	75676.63
7	4.56	4.02	65.42	2.47	19.28	10.81	1.38	78960.86
8	12.56	5.08	53.23	3.84	16.57	10.56	1.41	83271.01
9	16.38	11.79	47.36	6.18	16.99	10.23	1.43	82771.64
10	15.03	4.68	54.11	2.92	18.02	10.39	1.44	82427.71
11	20.15	4.02	52.67	3.47	17.86	10.68	1.43	79548.06
12	22.25	3.04	61.62	3.95	17.05	10.42	1.45	82162.45
13	19.68	5.78	52.14	3.67	15.72	11.18	1.45	73390.09
14	21.87	2.56	62.04	3.29	18.86	10.38	1.44	84562.45
15	20.37	4.11	64.45	3.27	16.68	11.35	1.44	77719.69
16	8.71	2.06	60.59	2.33	19.56	10.33	1.46	81893.57
17	13.01	10.00	49.32	2.84	18.08	10.00	1.44	81707.80
18	11.30	10.05	55.82	2.95	18.75	10.31	1.41	79998.25
19	17.09	4.41	49.51	3.80	18.64	9.76	1.39	83295.01
20	21.67	3.92	59.43	4.35	18.03	10.45	1.40	78755.74
21	12.35	1.67	53.96	2.75	18.55	10.16	1.40	82754.33
22	21.61	3.84	56.17	3.50	19.78	9.43	1.42	90051.17
23	23.43	13.98	42.30	3.88	17.51	9.80	1.44	80776.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.65	5.60	56.13	3.27	17.95	10.51	1.41	80899.25
最 大 值	23.43	13.98	65.42	6.18	19.78	11.42	1.47	90051.17
發生時間	23	23	7	9	22	6		22
最 小 值	4.56	1.67	42.30	2.33	15.72	9.43	1.36	73390.09
發生時間	7	21	23	16	13	22		13
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.32 %	0.05 %	-0.16 %		0.12	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %