P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.25	9.44	44.58	0.76	17.72	11.64	1.38	67308.93
1	16.10	6.63	44.79	0.85	18.44	11.01	1.37	71453.17
2	14.28	8.85	48.20	1.65	15.23	11.86	1.35	67472.54
3	15.64	11.12	44.17	1.51	16.08	11.61	1.33	69543.76
4	15.92	6.77	43.04	1.28	16.84	11.27	1.33	71278.86
5	15.98	12.78	46.78	1.19	16.81	11.94	1.32	66061.11
6	11.90	11.44	46.12	0.74	17.37	11.74	1.33	68380.01
7	13.96	12.01	52.25	0.75	17.04	12.45	1.33	61755.05
8	14.62	13.46	46.51	0.69	17.74	11.65	1.36	67768.61
9	14.01	6.70	46.28	0.50	18.34	11.73	1.39	67275.14
10	16.00	7.16	46.70	0.48	18.23	10.86	1.40	72628.56
11	15.57	5.38	47.14	0.62	17.81	11.15	1.36	71379.16
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
17	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
18	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
19	15.64	4.62	48.92	0.96	17.79	11.18	1.38	70896.03
20	15.59	7.32	45.90	1.23	16.48	11.24	1.38	70138.85
21	15.24	5.15	48.46	1.05	17.30	11.36	1.36	69864.05
22	14.46	3.97	53.11	0.89	17.71	11.40	1.33	69211.30
23	14.07	3.41	50.87	0.98	17.43	11.21	1.33	70606.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	14.90	8.01	47.28	0.95	17.32	11.49	1.36	69001.29
最 大 值	16.10	13.46	53.11	1.65	18.44	12.45	1.42	72628.56
發生時間	1	8	22	2	1	7		10
最 小 值	11.90	3.41	43.04	0.48	15.23	10.86	1.30	61755.05
發生時間	6	23	4	10	2	10		7
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.00 %	-0.04 %	-0.11 %	0.06 %		0.00	-0.00	0.41 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.91	1.82	71.69	0.12	18.85	11.15	1.41	58198.38
1	14.21	3.43	51.86	0.23	18.17	10.61	1.44	61625.22
2	14.81	11.51	59.60	0.58	15.92	11.20	1.46	59773.87
3	11.76	24.27	66.32	1.29	15.10	11.58	1.46	56851.50
4	12.85	14.67	59.76	0.42	16.41	11.12	1.46	59223.41
5	14.62	7.53	52.14	0.77	15.66	11.08	1.46	58723.92
6	13.29	3.33	49.25	0.49	16.74	10.75	1.46	60632.39
7	10.26	11.62	56.24	0.13	19.48	10.50	1.49	60715.86
8	14.70	5.07	48.70	0.13	17.94	10.63	1.51	61446.02
9	15.96	14.72	51.27	0.15	17.67	10.66	1.47	61500.58
10	14.12	2.67	56.09	0.13	17.68	10.50	1.49	62090.03
11	15.38	2.82	47.88	0.13	17.34	10.68	1.46	61223.73
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
17	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
18	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
19	15.45	3.19	59.95	0.17	17.71	10.72	1.47	60194.72
20	15.07	4.22	56.29	0.30	16.71	10.80	1.49	60255.69
21	15.12	2.55	61.44	0.19	17.13	10.93	1.48	60572.97
22	14.25	2.30	68.73	0.12	17.86	11.43	1.46	56988.48
23	14.77	2.03	59.95	0.11	19.12	10.13	1.46	63676.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	14.03	6.93	57.48	0.32	17.38	10.85	1.47	60217.27
最 大 值	15.96	24.27	71.69	1.29	19.48	11.58	1.51	63676.79
發生時間	9	3	0	3	7	3		23
最 小 值	10.26	1.82	47.88	0.11	15.10	10.13	1.41	56851.50
發生時間	7	0	11	23	3	23		3
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.13	-0.00	-0.11 %
全幅偏移	0.15 %	0.07 %	0.00 %	-0.07 %		-0.00	-0.06	-0.01 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年03月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.88	4.74	57.07	1.99	15.70	11.33	1.43	66354.60
1	13.15	2.85	53.42	1.73	18.12	10.97	1.43	68841.74
2	13.84	3.52	44.94	1.89	15.98	10.76	1.42	71400.58
3	15.35	3.54	52.05	2.43	15.74	10.78	1.41	71426.66
4	14.73	3.21	52.36	2.09	16.68	10.48	1.41	73563.69
5	14.93	2.97	55.08	2.19	16.54	10.33	1.41	76220.70
6	15.68	2.93	47.13	1.97	16.35	10.47	1.41	76387.51
7	12.02	3.13	47.56	1.85	16.86	10.56	1.41	74242.10
8	11.32	4.79	44.74	1.46	17.42	10.63	1.43	72993.64
9	13.92	7.45	46.90	1.54	16.41	11.06	1.41	71279.69
10	13.74	3.78	50.55	1.56	16.68	11.19	1.41	69720.17
11	14.62	4.43	40.33	1.45	16.62	10.32	1.41	73586.36
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
17	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
18	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
19	13.09	4.79	46.45	1.77	16.74	10.30	1.38	73339.73
20	14.62	6.83	44.70	2.17	15.89	10.36	1.39	72997.21
21	14.97	4.93	42.47	2.18	15.74	10.37	1.38	71788.23
22	14.80	4.65	45.12	1.91	17.35	10.10	1.38	74507.14
23	14.45	5.20	44.31	1.74	17.91	10.03	1.39	76125.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	14.07	4.34	47.95	1.88	16.63	10.59	1.41	72633.86
最 大 值	15.68	7.45	57.07	2.43	18.12	11.33	1.45	76387.51
發生時間	6	9	0	3	1	0		6
最 小 值	11.32	2.85	40.33	1.45	15.70	10.03	1.38	66354.60
發生時間	8	1	11	11	0	23		0
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	-0.09 %	-0.08 %	-0.08 %		-0.03	0.02	0.20 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %