

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.19	29.39	60.72	2.98	11.18	13.08	1.14	77003.40
1	14.46	4.01	70.85	2.91	12.09	13.05	1.13	76222.66
2	6.75	24.93	65.21	2.60	12.00	13.33	1.14	72985.84
3	18.62	11.32	67.30	4.50	10.82	13.18	1.12	76163.57
4	18.37	7.70	67.80	3.55	11.31	13.07	1.07	77439.23
5	15.28	9.53	80.06	3.80	10.15	13.78	1.09	70278.62
6	6.01	13.86	78.48	2.78	11.08	14.10	1.10	68185.45
7	9.96	3.39	97.73	2.71	11.24	13.87	1.08	75508.28
8	無效							
9	停機							
10	停機							
11	停機							
12	停機							
13	停機							
14	停機							
15	停機							
16	停機							
17	停機							
18	停機							
19	停機							
20	停機							
21	停機							
22	停機							
23	停機							
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	8	8	8	8	8	8	8	8
平均 值	12.33	13.02	73.52	3.23	11.23	13.43	1.11	74223.38
最大 值	18.62	29.39	97.73	4.50	12.09	14.10	1.19	77439.23
發生時間	3	0	7	3	1	6		4
最 小 值	6.01	3.39	60.72	2.60	10.15	13.05	1.03	68185.45
發生時間	6	7	0	2	5	1		6
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.22 %	-0.03 %	0.00 %		0.25	-0.00	0.38 %
有效比率	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %	88.89 %
備 註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	32.97	25.11	108.85	1.78	12.75	11.25	1.20	67410.97
1	39.46	3.49	124.72	1.32	12.52	11.44	1.22	68458.55
2	31.16	35.05	101.19	1.55	12.96	11.25	1.19	63222.77
3	37.82	37.15	92.03	1.32	14.73	10.93	1.19	63822.95
4	30.01	20.59	88.28	1.89	14.60	10.81	1.18	63294.04
5	23.72	40.47	109.80	1.81	15.06	11.37	1.18	61007.63
6	17.70	2.28	110.07	0.80	17.36	10.89	1.16	63777.77
7	41.17	2.24	90.73	3.16	16.59	10.85	1.16	63492.23
8	45.55	13.33	81.30	2.25	16.52	10.59	1.18	66454.67
9	16.58	6.12	126.80	0.44	17.02	11.29	1.17	59812.95
10	17.45	10.41	91.94	0.23	18.27	10.30	1.17	68424.59
11	14.44	6.54	84.91	0.18	16.67	10.79	1.17	65750.32
12	19.34	25.85	87.08	1.46	14.64	11.08	1.17	63480.58
13	14.59	44.27	96.84	1.03	14.43	11.57	1.18	59141.41
14	15.01	11.77	80.76	0.79	14.95	10.79	1.18	64516.66
15	18.23	27.71	94.89	1.84	14.04	11.19	1.19	63181.27
16	19.70	12.43	93.85	1.44	14.53	11.05	1.17	62685.11
17	19.59	9.89	86.27	1.15	15.11	10.72	1.17	66070.39
18	13.41	22.88	102.20	0.95	14.39	11.49	1.20	60918.16
19	8.79	66.02	138.50	1.07	12.74	13.22	1.26	50269.16
20	15.26	53.60	99.74	1.50	13.33	11.40	1.21	61124.43
21	16.40	11.64	89.11	1.04	14.49	10.71	1.18	64335.25
22	15.45	21.32	92.46	1.00	15.26	10.55	1.17	65773.73
23	13.87	2.49	113.42	0.45	16.22	10.99	1.18	67087.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均 值	22.40	21.36	99.41	1.27	14.97	11.11	1.18	63479.72
最大 值	45.55	66.02	138.50	3.16	18.27	13.22	1.39	68458.55
發生時間	8	19	19	7	10	19		1
最 小 值	8.79	2.24	80.76	0.18	12.52	10.30	1.14	50269.16
發生時間	19	7	14	11	1	10		19
零點偏移	-0.14 %	-0.03 %	-0.04 %	-0.11 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.05 %	-1.25 %	-2.98 %	0.15 %		0.28	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	25.25	無效	61.13	6.09	13.40	11.15	1.12	83976.26
7	21.83	無效	62.10	7.65	13.67	10.98	1.12	83167.62
8	21.87	無效	49.46	7.96	14.20	10.02	1.13	87513.43
9	17.24	無效	54.98	6.16	14.11	10.95	1.12	71185.65
10	20.00	55.92	85.38	5.46	11.76	12.61	1.13	61529.81
11	22.53	31.92	98.78	5.90	11.43	12.72	1.13	60594.03
12	32.22	95.3	89.85	9.66	10.33	13.04	1.13	58419.91
13	59.26	71.95	74.99	15.55	9.79	12.47	1.13	62775.76
14	39.53	55.07	57.12	13.15	11.65	11.51	1.13	77592.01
15	45.87	56.34	54.72	10.88	13.18	10.92	1.11	104806.97
16	39.14	無效	76.24	9.06	12.84	11.10	1.10	80146.95
17	19.53	無效	59.11	5.42	12.99	11.10	1.10	67942.05
18	25.24	15.29	65.03	4.77	13.36	11.35	1.10	68118.69
19	14.77	6.64	64.22	3.03	12.93	11.50	1.10	68915.23
20	19.70	5.13	68.77	3.44	13.42	11.06	1.11	73499.50
21	19.02	13.92	65.17	3.41	12.53	11.24	1.12	76390.10
22	16.81	37.48	64.41	3.33	13.04	11.07	1.11	76449.64
23	22.15	16.29	70.72	4.21	13.78	10.93	1.11	76012.71
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	12	18	18	18	18	18	18
平均 值	26.78	38.44	67.90	6.95	12.69	11.43	1.12	74390.91
最大 值	59.26	95.3	98.78	15.55	14.20	13.04	1.16	104806.97
發生時間	13	12	11	13	8	12		15
最 小 值	14.77	5.13	49.46	3.03	9.79	10.02	1.08	58419.91
發生時間	19	20	8	19	13	8		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-2.28 %	-2.04 %	-0.18 %		0.10	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	66.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備 註								

確認

審核

執行