P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.06	2.45	77.72	10.34	17.25	10.84	0.40	108558.29
1	2.82	3.02	89.41	11.22	16.03	11.99	0.40	96186.63
2	2.64	3.60	84.08	10.83	15.48	11.73	0.41	99181.53
3	5.23	1.83	82.06	10.86	17.22	11.05	0.43	107757.40
4	4.82	15.38	78.95	11.24	18.18	10.87	0.42	107784.66
5	3.68	1.85	98.17	10.76	16.72	11.16	0.48	98575.44
6	2.66	1.41	108.35	10.56	16.54	10.89	0.52	103162.50
7	3.02	2.87	117.41	10.96	16.08	11.24	0.50	101948.62
8	2.97	3.54	114.20	10.84	15.66	11.31	0.49	102577.51
9	3.49	1.67	112.94	10.83	15.58	11.22	0.53	103099.32
10	9.23	1.12	109.45	11.55	14.46	11.41	0.54	100818.11
11	7.31	1.58	106.48	11.11	15.25	11.02	0.51	105637.13
12	8.61	3.05	93.25	11.25	14.75	11.26	0.52	101507.10
13	7.95	2.20	87.85	11.14	15.45	11.14	0.53	102247.45
14	5.94	0.99	101.97	11.37	15.96	11.15	0.54	100213.44
15	14.26	2.92	86.20	11.95	13.89	11.26	0.54	99908.22
16	7.64	3.79	87.51	11.21	15.13	11.22	0.53	100029.38
17	9.52	2.81	84.17	11.85	14.29	11.44	0.52	96906.36
18	7.25	1.77	99.41	11.86	15.04	11.93	0.49	93218.87
19	2.93	2.27	113.28	11.93	14.33	12.29	0.50	90758.81
20	2.60	3.16	108.85	12.24	14.71	12.54	0.52	89723.17
21	2.31	1.85	98.35	11.13	15.49	11.62	0.52	99898.83
22	2.94	3.13	90.97	11.52	14.13	11.85	0.51	98286.58
23	3.63	5.88	94.95	11.79	13.99	12.06	0.50	94997.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.27	3.09	96.92	11.26	15.48	11.44	0.49	100124.28
最 大 值	14.26	15.38	117.41	12.24	18.18	12.54	0.59	108558.29
發生時間	15	4	7	20	4	20		0
最 小 值	2.31	0.99	77.72	10.34	13.89	10.84	0.38	89723.17
發生時間	21	14	0	0	15	0		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	-0.25 %	0.01 %	-0.10 %		-0.00	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.21	1.79	95.23	4.83	15.17	11.89	0.24	77982.30
1	2.64	0.30	103.25	4.98	14.88	12.15	0.28	75138.57
2	2.46	14.01	87.54	4.62	15.54	11.35	0.29	81538.90
3	6.24	30.05	67.57	4.86	14.03	11.49	0.30	81192.53
4	4.18	5.81	81.88	5.15	13.58	12.26	0.29	74190.27
5	7.13	5.01	73.63	5.28	13.38	11.91	0.30	77688.44
6	4.74	1.00	88.50	4.87	14.86	11.60	0.27	80492.94
7	3.53	0.28	107.66	4.94	14.09	11.88	0.36	78792.59
8	5.24	1.78	79.22	5.32	13.27	11.86	0.43	78731.41
9	5.35	0.52	104.29	5.27	13.66	12.16	0.45	76075.12
10	6.07	0.79	93.23	5.21	13.72	11.71	0.45	79782.43
11	4.98	2.03	80.23	4.95	14.29	11.39	0.52	82291.19
12	6.75	1.01	79.56	5.46	13.48	11.64	0.55	79043.73
13	6.54	0.88	98.37	5.35	13.69	11.97	0.55	75614.78
14	7.09	0.78	99.23	5.28	13.05	11.98	0.55	75584.22
15	7.70	0.85	88.51	5.49	12.77	12.24	0.54	74464.54
16	6.66	1.29	84.58	5.36	12.75	12.14	0.54	74670.19
17	6.92	1.62	92.69	5.37	13.27	12.21	0.43	75238.71
18	4.76	0.32	103.49	5.46	13.61	12.69	0.31	72235.55
19	3.64	3.51	108.26	6.08	12.18	13.37	0.38	65606.27
20	3.12	19.16	116.80	5.94	12.48	13.23	0.42	66931.29
21	2.88	0.64	90.03	5.08	14.28	12.14	0.30	76921.21
22	2.63	2.50	79.06	5.19	13.33	12.17	0.29	76887.24
23	2.75	2.11	89.51	5.37	12.60	12.49	0.31	74676.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.88	4.09	91.35	5.24	13.67	12.08	0.39	76323.79
最 大 值	7.70	30.05	116.80	6.08	15.54	13.37	0.60	82291.19
發生時間	15	3	20	19	2	19		11
最 小 值	2.46	0.28	67.57	4.62	12.18	11.35	0.18	65606.27
發生時間	2	7	3	2	19	2		19
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.20 %	-0.09 %	0.10 %	-0.03 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年06月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.87	5.90	124.80	8.06	16.91	9.28	1.67	74852.33
1	4.83	27.79	87.38	8.06	16.75	9.49	1.70	72583.80
2	5.62	61.93	84.24	8.34	15.16	9.93	1.70	70337.15
3	6.25	34.37	82.90	8.80	15.12	10.56	1.65	65712.99
4	29.82	22.36	100.83	8.90	17.07	10.20	1.59	86571.21
5	31.09	45.81	83.94	9.14	16.30	9.83	1.57	100340.51
6	22.97	13.85	90.73	8.74	16.23	10.12	1.50	96175.08
7	18.36	27.16	100.46	9.01	16.90	10.47	1.46	93372.35
8	19.55	41.99	105.51	9.62	15.79	10.95	1.56	89892.50
9	20.14	44.52	117.77	9.66	16.09	10.98	1.58	90828.08
10	24.94	49.45	117.47	9.93	15.93	11.27	1.61	89884.56
11	29.22	36.15	109.84	9.38	16.95	10.32	1.64	98694.87
12	25.37	52.43	129.70	10.43	15.31	11.77	1.54	86184.69
13	29.55	14.53	129.77	9.86	15.81	11.12	1.49	90618.70
14	31.79	25.88	115.02	9.67	16.31	10.77	1.47	93013.48
15	31.33	42.95	115.54	10.11	15.34	11.19	1.44	90616.91
16	18.01	60.41	116.17	10.13	15.17	11.57	1.43	87068.36
17	19.82	55.34	117.19	9.78	15.67	11.19	1.43	86196.91
18	15.10	64.30	108.37	10.02	15.03	11.53	1.45	82793.72
19	11.44	76.58	124.59	11.10	14.32	12.46	1.51	74117.48
20	10.96	35.71	132.13	10.41	15.21	11.78	1.57	78813.70
21	9.24	39.96	115.41	9.45	15.90	10.87	1.42	85306.67
22	10.05	10.86	114.04	9.19	16.72	10.38	1.37	88116.48
23	17.78	27.04	112.74	13.66	16.15	10.60	1.35	87831.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	18.67	38.22	109.86	9.64	15.92	10.78	1.53	85830.17
最 大 值	31.79	76.58	132.13	13.66	17.07	12.46	1.81	100340.51
發生時間	14	19	20	23	4	19		5
最 小 值	4.83	5.90	82.90	8.06	14.32	9.28	1.34	65712.99
發生時間	1	0	3	0	19	0		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.10 %	0.17 %	-0.00 %		0.03	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %