

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月22日

報表日期: 111年11月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	1.42	4.33	45.91	0.40	19.22	11.60	1.45	60798.96
1	0.13	2.88	58.34	0.16	22.31	11.46	1.46	59811.31
2	0.10	2.46	56.01	0.17	23.40	11.05	1.45	61097.89
3	0.12	3.42	55.22	0.13	20.29	11.44	1.44	60471.80
4	1.17	4.10	62.65	0.20	19.86	11.62	1.43	59523.92
5	0.97	3.32	64.36	0.20	20.48	11.73	1.41	58933.72
6	1.17	2.94	53.92	0.16	21.12	10.90	1.42	63792.69
7	5.85	4.18	63.84	0.30	20.01	11.97	1.42	58587.62
8	1.58	2.06	57.26	0.11	21.02	10.99	1.41	79198.18
9	4.57	3.23	58.12	0.28	19.85	11.42	1.43	67114.29
10	6.69	4.67	47.79	0.40	19.70	11.36	1.46	64396.08
11	8.32	7.16	54.71	0.52	19.84	11.35	1.44	61246.24
12	5.22	1.87	64.68	0.18	21.25	11.05	1.44	61937.71
13	3.60	1.29	43.98	0.23	19.98	11.08	1.46	61852.72
14	5.43	3.28	53.74	0.37	19.47	11.40	1.44	61630.94
15	4.34	11.00	50.06	0.34	20.38	11.10	1.46	69803.32
16	2.28	2.47	45.43	0.23	19.97	11.27	1.45	73138.02
17	0.61	1.06	63.40	0.25	18.55	11.98	1.42	65802.57
18	1.52	1.58	58.28	0.25	19.15	11.88	1.41	58950.61
19	1.14	1.56	64.99	0.23	19.38	11.83	1.41	59178.60
20	1.15	4.42	63.28	0.25	19.42	11.93	1.41	58648.61
21	1.10	11.13	46.91	0.51	18.52	11.59	1.40	60885.21
22	1.45	3.30	62.73	0.33	19.30	11.79	1.39	59507.36
23	2.21	5.67	53.53	0.44	18.60	11.83	1.39	59451.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.59	3.89	56.21	0.28	20.04	11.48	1.43	62739.98
最 大 值	8.32	11.13	64.99	0.52	23.40	11.98	1.49	79198.18
發生時間	11	21	19	11	2	17		8
最 小 值	0.10	1.06	43.98	0.11	18.52	10.90	1.38	58587.62
發生時間	2	17	13	8	21	6		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.49 %	0.40 %	-0.34 %	0.11 %		0.05	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

