P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.94	6.85	57.36	2.41	14.4	13.18	1.34	80144.34
1	1.88	2.76	62.1	2.17	15.05	13.67	1.31	75308.93
2	1.87	2.98	74.45	3.09	13.82	14.21	1.33	70322.36
3	2.12	2.51	115.43	3.96	13.68	15.21	1.4	60710.93
4	1.78	3.08	86.94	2.78	14.56	14.37	1.45	68671.01
5	1.53	4.04	67.11	1.86	15.64	13.4	1.39	76368.97
6	1.65	3.07	60.02	1.83	15.16	13.58	1.38	76380.36
7	2	3.16	95.85	3.09	14.01	15.09	1.37	61869.62
8	1.64	46.91	64.1	1.45	15.9	13.29	1.29	77875.55
9	1.66	4.83	57.12	1.51	15.34	13.15	1.34	79682.92
10	1.91	35.47	59.39	2.56	13.65	13.45	1.44	77139.97
11	2.85	8.94	70	2.58	13.72	13.48	1.36	76805.03
12	3.58	20	59.95	3.68	12.34	13.92	1.34	73905.6
13	4.45	27.33	50.59	3.35	12.82	13.57	1.32	76393.38
14	3.33	34.75	51.03	3.41	13.11	13.82	1.3	73606.38
15	3.67	45.93	50.71	2.99	13.65	13.46	1.31	76589.78
16	4.32	15.14	53.44	2.77	14.19	13.72	1.31	72949.45
17	7.76	33.15	68.54	5.13	11.49	14.87	1.33	63598.99
18	5.42	15.09	80.31	3.99	12.64	14.79	1.34	63559.95
19	4.28	3.9	84.93	3.94	12.67	14.85	1.36	63611.61
20	3.5	8.6	87.8	3.47	13.12	14.62	1.39	65126.19
21	3.08	4.51	110.57	4.25	12.12	14.93	1.37	63499.78
22	2.87	4.72	98.75	4.15	12.01	14.57	1.32	65381.58
23	2.67	2.73	80.75	1.97	14.78	13.61	1.28	74640.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.99	14.19	72.8	3.02	13.74	14.03	1.35	71422.62
最 大 值	7.76	46.91	115.43	5.13	15.9	15.21	1.68	80144.34
發生時間	17	8	3	17	8	3		0
最 小 值	1.53	2.51	50.59	1.45	11.49	13.15	1.22	60710.93
發生時間	5	3	13	8	17	9		3
零點偏移	-0.03%	0.00%	-0.01%	0.00%		-0.06	0	0.00%
全幅偏移	0.00%	-0.12%	0.07%	0.01%		-0.05	0	0.19%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.94	6.09	66.87	0.15	20.43	10.16	1.29	69827.05
1	7.63	4.27	73.54	0.15	21.25	10.38	1.31	68031.02
2	3.35	53.26	133.16	0.48	17.67	12.93	1.31	54740.02
3	1.99	38.44	120.76	0.11	17.63	12.46	1.3	57472.94
4	5.3	20.53	78.86	0.38	18.12	11.3	1.28	64377.51
5	10.17	14.01	72.08	0.39	18.62	11.33	1.26	64435.37
6	9.91	6.39	87.9	0.12	20.24	11.29	1.27	63563.12
7	6.46	無效	119.49	0.17	17.58	13.16	1.27	52989.65
8	10.12	10.47	78.59	0.29	19.5	11.03	1.28	65353.04
9	11.14	11.64	60.16	0.67	19.08	10.44	1.25	67176.4
10	16.64	15.73	68.13	1.38	18.39	10.67	1.27	67542.45
11	15.32	18.51	66.69	1.76	17.43	10.88	1.29	67776.84
12	14.97	8.15	71.32	1.08	18.24	10.81	1.29	67376.21
13	12.71	12.54	71.76	0.77	18.98	10.88	1.28	65395.02
14	18.12	8.4	88.08	1.77	16.63	11.3	1.27	64334.32
15	12.32	7.44	75.59	1.18	17.06	11.44	1.27	63477.91
16	9.18	20.09	76.67	1.08	16.69	11.13	1.28	66199.15
17	9.5	8.17	80.99	0.94	16.81	11.38	1.27	63888.04
18	8.78	28.61	85.94	1.24	16.44	11.49	1.27	64326.22
19	12.47	41.72	81.04	2.16	14.97	11.88	1.29	62113.26
20	10.17	5.83	78.12	0.94	17.42	11.21	1.28	64577.15
21	8.66	8.5	74.37	0.93	16.89	11.43	1.28	63578.24
22	10.45	5.79	79.46	1.31	16.81	11.39	1.29	63283.77
23	11.5	4.19	77.99	1.26	17.05	11.01	1.27	65080.7
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.16	15.59	81.98	0.86	17.91	11.31	1.28	64038.14
最 大 值	18.12	53.26	133.16	2.16	21.25	13.16	1.38	69827.05
發生時間	14	2	2	19	1	7		0
最 小 值	1.99	4.19	60.16	0.11	14.97	10.16	1.22	52989.65
發生時間	3	23	9	3	19	0		7
零點偏移	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%		-0.11	0	-0.14%
全幅偏移	0.00%	-0.28%	0.03%	0.00%		-0.05	0	-0.14%
有效比率	100.00%	95.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月11日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	10.71	16.62	53.85	2.39	19.08	10.03	1.39	86198.61
1	9.23	3.63	56.98	2.11	20.29	10.43	1.39	84282.21
2	8.95	6.98	65.18	2.69	18.42	11.28	1.38	77880.47
3	11.49	6.85	57.11	2.74	18.91	11.11	1.38	80602.72
4	13.12	12.78	53.38	2.72	18.52	11.01	1.38	82948.45
5	13.42	4.83	58.3	2.52	19.44	10.43	1.39	89051.96
6	16.26	9.6	66.05	2.94	17.91	11.74	1.39	77453.42
7	16.62	14.27	55.85	3.05	18.55	10.62	1.38	85730.7
8	24.79	25.21	45	2.63	20.02	9.67	1.39	88119.1
9	17.03	37.02	41.73	2.52	17.28	10.16	1.39	77545.08
10	16.69	40.1	50.44	2.76	15.55	10.85	1.38	77715.83
11	15.04	6.78	48.92	2.29	17.45	10.18	1.39	78261.17
12	9.66	38.57	44.87	2.54	17.93	9.57	1.4	74177.26
13	14.86	31.92	43.67	2.67	18.76	9.19	1.38	77641.05
14	16.9	25.66	59.85	3.84	17	9.69	1.38	76161.78
15	15.51	18.42	57.18	2.88	18.69	9.27	1.37	80864.52
16	13.46	27.22	43.43	2.09	17.95	9.47	1.38	80092.26
17	15.02	50.74	49.32	4.58	18.16	9.73	1.38	82914.76
18	10.71	34.26	43.41	1.89	18.1	9.58	1.38	78600.41
19	11.62	10.52	46.16	1.82	19.27	9.58	1.37	83132.21
20	9.41	17.19	46.7	1.83	18.61	9.9	1.38	82797.42
21	14.73	19.34	44.54	2.21	17.96	9.74	1.35	86157.85
22	14.76	49.07	51.76	2.59	18.11	10.05	1.36	80725.85
23	15.18	30.17	51.99	2.3	16.99	9.99	1.35	81578.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.97	22.41	51.49	2.61	18.29	10.14	1.38	81276.41
最 大 值	24.79	50.74	66.05	4.58	20.29	11.74	1.43	89051.96
發生時間	8	17	6	17	1	6		5
最 小 值	8.95	3.63	41.73	1.82	15.55	9.19	1.34	74177.26
發生時間	2	1	9	19	10	13		12
零點偏移	0.00%	0.00%	-0.03%	-0.01%		-0.04	0	-0.07%
全幅偏移	0.20%	0.21%	-0.09%	-0.06%		-0.05	-0.02	-0.01%
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備　　註								