

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.16	9.62	84.86	0.98	17.75	11.30	1.33	67464.54
1	15.95	28.78	83.54	1.21	16.95	11.66	1.33	65746.95
2	16.39	13.51	79.94	1.24	17.02	11.29	1.32	66055.42
3	17.94	8.9	77.39	1.53	17.13	10.94	1.31	68177.66
4	12.46	9.64	74.91	1.16	17.19	10.83	1.31	68800.78
5	17.62	6.41	75.15	1.45	16.51	11.18	1.31	66745.99
6	14.86	5.34	82.34	1.58	16.67	11.25	1.31	65653.41
7	13.96	6.46	78.93	1.26	17.29	11.09	1.32	67338.22
8	15.23	4.7	80.01	1.11	17.15	11.11	1.32	67530.69
9	21.52	11.23	62.95	0.97	18.68	10.87	1.34	70467.09
10	12.50	13.24	48.70	0.85	18.63	10.78	1.32	68329.55
11	12.61	14.75	49.64	0.92	17.56	11.10	1.29	67805.36
12	13.33	22.59	48.15	1.17	17.36	11.08	1.29	68239.13
13	13.42	62.02	43.40	1.65	16.66	10.96	1.30	68618.65
14	14.77	65.4	39.05	3.37	14.94	11.33	1.30	64667.49
15	12.52	16.17	40.40	1.82	16.67	11.01	1.28	67097.58
16	15.94	43.31	67.14	2.13	15.72	10.98	1.28	66558.02
17	13.90	8.22	80.99	1.67	15.94	11.37	1.32	65792.79
18	11.62	4.31	95.74	1.27	16.54	11.43	1.34	63692.28
19	10.29	無效	90.99	1.63	15.70	11.84	1.34	61971.94
20	11.93	18.97	100.50	1.51	16.46	11.22	1.33	63916.31
21	16.25	4.88	95.20	1.66	16.48	10.84	1.34	65698.75
22	13.54	2.89	88.83	1.10	17.72	10.81	1.34	66303.68
23	13.71	6.32	71.80	1.07	17.12	11.08	1.33	64487.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	14.48	16.85	72.52	1.43	16.91	11.14	1.32	66548.34
最大值	21.52	65.40	100.50	3.37	18.68	11.84	1.37	70467.09
發生時間	9	14	20	14	9	19		9
最小值	10.29	2.89	39.05	0.85	14.94	10.78	1.27	61971.94
發生時間	19	22	14	10	14	10		19
零點偏移	-0.00 %	0.00%	-0.01 %	0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.10 %	0.15%	-0.08 %	-0.06 %		-0.01	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月08日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月08日

[illegible]