P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.43	2.11	56.27	4.12	16.56	11.37	1.12	103259.69
1	2.76	2.27	58.90	4.13	17.19	11.52	1.11	101963.39
2	2.58	4.02	52.78	4.58	14.40	11.52	1.13	100448.12
3	3.46	2.80	58.78	4.48	15.27	11.42	1.10	102533.64
4	3.86	3.89	57.53	4.69	14.78	11.45	1.08	104043.35
5	3.19	3.87	60.03	4.45	14.82	11.40	1.08	102233.78
6	2.75	7.16	66.84	4.41	15.31	11.61	1.08	100300.71
7	4.15	10.64	56.52	4.60	14.91	11.39	1.08	103584.62
8	7.64	16.49	51.27	4.97	14.40	11.56	1.09	105477.28
9	10.20	3.84	55.16	4.89	15.23	11.41	1.13	103598.14
10	9.96	5.14	53.71	4.97	14.45	11.53	1.10	101117.86
11	10.29	27.67	54.46	5.11	14.21	11.70	1.12	100706.21
12	7.54	28.37	54.85	5.29	13.72	11.50	1.13	102925.26
13	6.88	5.85	54.94	4.70	15.38	11.17	1.14	106817.05
14	5.23	7.37	55.78	5.10	14.26	11.45	1.11	105546.54
15	6.61	31.49	49.33	5.02	14.55	11.45	1.15	98225.92
16	3.88	5.95	50.30	4.29	15.98	11.26	1.13	101703.90
17	4.62	5.87	51.20	4.68	14.93	11.28	1.12	100365.23
18	5.29	10.26	53.18	4.64	15.22	11.44	1.09	99912.40
19	3.67	9.63	49.22	4.46	14.99	11.35	1.08	100611.67
20	3.34	4.08	57.97	4.36	15.36	11.55	1.10	99623.96
21	4.51	10.08	56.18	4.47	15.61	11.40	1.10	102998.48
22	4.88	3.39	54.66	4.39	15.31	11.36	1.12	103132.81
23	3.52	2.07	56.45	4.22	15.91	11.30	1.11	104916.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.18	8.93	55.26	4.63	15.11	11.43	1.11	102335.26
最 大 值	10.29	31.49	66.84	5.29	17.19	11.70	1.19	106817.05
發生時間	11	15	6	12	1	11		13
最 小 值	2.58	2.07	49.22	4.12	13.72	11.17	1.05	98225.92
發生時間	2	23	19	0	12	13		15
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.11 %	-0.05 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.15 %	-0.00 %	-0.09 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.01	33.09	77.71	4.28	15.40	11.45	1.01	82014.20
1	0.96	1.03	96.45	4.27	16.42	11.62	1.04	78867.14
2	0.97	1.65	70.61	4.39	14.07	11.72	0.98	79476.34
3	1.09	8.72	77.76	4.38	14.30	11.61	1.13	80441.47
4	1.13	1.90	78.83	4.36	13.45	11.76	1.14	78392.58
5	1.29	1.71	90.92	4.56	14.29	12.13	1.12	74790.37
6	1.17	2.61	79.48	4.52	13.84	11.94	1.09	78578.55
7	1.11	1.11	68.60	4.46	13.93	11.93	1.07	79094.31
8	1.24	19.72	65.00	4.54	13.77	11.67	1.13	80217.92
9	1.54	28.21	69.66	4.92	13.78	11.72	1.14	78730.61
10	1.71	4.26	68.25	4.55	13.47	11.80	1.07	80319.78
11	2.51	12.49	71.30	4.78	13.19	11.87	1.08	80070.89
12	3.35	4.63	66.60	4.86	13.33	11.84	1.04	79429.39
13	1.95	7.74	64.62	4.36	14.80	11.56	1.14	78072.00
14	1.42	2.79	75.79	4.32	14.99	11.47	1.14	78679.23
15	1.42	1.64	64.92	4.29	14.64	11.49	1.15	79699.60
16	1.50	2.22	67.97	4.43	14.40	11.65	1.09	78737.97
17	2.52	3.38	71.25	4.71	14.21	11.37	1.12	81446.21
18	3.38	3.51	66.32	4.86	14.10	11.55	1.18	78777.00
19	1.54	79.23	82.36	6.14	18.33	11.20	1.11	79680.92
20	1.01	17.46	72.53	4.57	14.34	12.02	1.02	77196.50
21	1.07	5.75	72.16	4.43	14.05	11.67	1.06	78327.46
22	1.06	0.80	72.10	4.27	14.57	11.60	0.98	81401.30
23	1.06	1.52	76.98	4.29	14.63	11.62	1.01	80555.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.54	10.30	73.67	4.56	14.43	11.68	1.08	79291.54
最 大 值	3.38	79.23	96.45	6.14	18.33	12.13	1.23	82014.20
發生時間	18	19	1	19	19	5		0
最 小 值	0.96	0.80	64.62	4.27	13.19	11.20	0.92	74790.37
發生時間	1	22	13	1	11	19		5
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.02 %	0.01 %	0.20 %	0.00 %		0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.45	8.02	88.22	6.58	20.32	9.65	1.15	101438.31
1	14.70	19.28	89.53	7.56	19.23	10.02	1.15	98277.93
2	7.20	8.46	82.34	6.80	18.52	9.50	1.15	94233.20
3	9.13	10.19	80.90	7.16	18.62	9.41	1.15	97813.95
4	7.01	3.82	87.59	6.89	19.66	9.46	1.15	97712.70
5	18.67	6.48	89.30	7.78	19.71	9.63	1.14	102546.86
6	25.81	15.98	88.08	8.18	18.56	9.55	1.15	102727.76
7	19.01	17.06	83.45	7.39	19.48	9.07	1.16	104041.17
8	23.11	20.86	79.71	7.68	19.45	9.25	1.15	100811.19
9	17.62	4.22	89.89	6.72	20.72	9.17	1.15	104454.04
10	19.19	27.10	81.16	6.51	18.63	9.37	1.15	102734.90
11	20.87	26.90	80.93	7.25	18.15	9.37	1.14	98734.32
12	17.49	4.96	78.67	6.80	18.72	9.18	1.14	102077.22
13	19.41	18.52	84.73	7.72	18.86	9.23	1.13	97277.39
14	8.08	13.51	87.62	7.51	18.70	9.07	1.14	92891.18
15	20.92	5.98	86.21	8.11	18.94	9.21	1.14	94639.71
16	29.48	6.83	80.65	7.62	18.41	9.40	1.14	93950.19
17	28.88	8.41	78.27	7.37	18.42	9.40	1.14	95089.88
18	28.89	17.91	71.61	7.28	18.46	9.19	1.13	90362.76
19	20.02	8.83	77.04	6.72	20.54	8.74	1.13	95469.74
20	23.01	3.68	80.39	7.31	19.31	9.20	1.12	96402.37
21	26.48	12.42	79.21	7.66	18.07	9.28	1.13	97870.45
22	22.21	2.54	86.16	7.35	19.03	9.44	1.11	95957.93
23	25.06	2.57	89.02	7.10	19.79	9.40	1.11	99786.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	19.45	11.44	83.36	7.29	19.10	9.34	1.14	98220.92
最 大 值	29.48	27.10	89.89	8.18	20.72	10.02	1.17	104454.04
發生時間	16	10	9	6	9	1		9
最 小 值	7.01	2.54	71.61	6.51	18.07	8.74	1.11	90362.76
發生時間	4	22	18	10	21	19		18
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	0.02 %	-0.13 %	-0.09 %		0.35	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %