P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.32	1.75	85.69	1.09	14.65	11.30	1.13	93540.15
1	3.63	1.77	64.15	0.85	15.44	11.10	1.11	96577.52
2	2.92	1.50	74.18	0.42	16.60	11.55	1.11	90537.02
3	2.31	1.59	73.24	0.57	15.89	11.94	1.10	87744.80
4	2.09	1.84	65.58	0.60	15.60	11.47	1.14	92305.35
5	2.28	2.21	59.05	0.68	15.35	11.53	1.11	90971.06
6	2.08	6.71	74.08	1.22	14.50	11.95	1.16	88304.75
7	2.23	2.48	62.52	0.91	15.13	11.40	1.16	93573.20
8	2.49	1.60	62.31	1.01	14.78	11.65	1.17	91704.52
9	2.45	9.38	66.07	1.02	14.82	11.69	1.16	90874.91
10	3.13	2.24	65.77	1.26	14.45	11.69	1.12	91352.55
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	8.78	28.14	64.66	3.75	13.19	13.03	1.18	78365.60
16	5.95	2.68	84.69	2.18	14.49	13.00	1.13	77219.25
17	4.85	18.19	73.46	2.19	14.31	13.03	1.15	77141.57
18	3.90	5.67	78.67	2.00	14.27	13.30	1.16	75448.86
19	3.31	3.18	82.38	1.34	15.20	13.02	1.15	77192.93
20	3.32	20.59	64.98	1.86	14.44	12.91	1.17	78925.05
21	3.65	5.95	84.89	2.12	14.04	13.48	1.15	73013.62
22	3.53	2.60	82.63	1.94	14.22	13.02	1.16	77678.15
23	4.18	2.49	81.16	1.88	14.32	13.08	1.16	77708.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	3.57	6.13	72.51	1.44	14.78	12.26	1.14	85008.95
最 大 值	8.78	28.14	85.69	3.75	16.60	13.48	1.23	96577.52
發生時間	15	15	0	15	2	21		1
最 小 值	2.08	1.50	59.05	0.42	13.19	11.10	1.07	73013.62
發生時間	6	2	5	2	15	1		21
零點偏移	-0.11 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-1.48	-74.61 %
全幅偏移	0.00 %	0.08 %	0.04 %	-0.12 %		0.10	18.68	22.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.57	18.39	60.97	1.44	12.90	12.31	0.99	81945.54
1	0.58	45.52	62.35	2.07	11.53	12.53	0.99	80829.04
2	0.53	1.03	88.58	2.52	10.90	13.36	1.00	74669.58
3	0.57	1.45	121.01	3.15	10.37	14.03	1.00	67801.73
4	0.50	0.80	96.80	2.21	11.50	13.10	1.01	76353.65
5	0.44	23.83	50.16	1.45	12.68	12.29	1.06	81880.37
6	0.41	17.17	53.09	1.75	11.99	12.31	1.04	82713.07
7	0.59	0.78	66.23	1.61	11.85	12.67	1.05	81254.20
8	0.71	0.47	75.47	2.12	11.37	13.20	1.08	74965.13
9	0.75	3.54	63.05	1.92	11.40	12.70	1.08	79400.12
10	0.83	12.38	66.87	1.89	11.41	12.79	1.07	77637.97
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	0.46	47.96	82.43	3.99	10.13	14.95	1.07	58017.57
16	0.63	24.92	82.42	3.34	10.79	14.67	1.11	60949.77
17	0.61	0.93	89.78	2.48	11.97	14.60	1.01	61094.34
18	0.66	3.67	101.65	2.83	11.68	15.08	0.99	56384.27
19	0.58	0.72	101.70	2.99	11.45	14.94	1.04	58399.17
20	0.42	33.55	78.46	3.61	10.99	14.67	1.06	60723.95
21	0.46	19.06	76.92	2.42	11.98	14.36	1.07	62905.42
22	0.52	35.18	76.44	3.60	11.29	14.56	1.07	61764.28
23	0.58	46.86	87.87	2.73	11.80	14.73	1.07	59563.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	0.57	16.91	79.11	2.51	11.50	13.69	1.04	69962.66
最 大 值	0.83	47.96	121.01	3.99	12.90	15.08	1.25	82713.07
發生時間	10	15	3	15	0	18		6
最 小 值	0.41	0.47	50.16	1.44	10.13	12.29	0.94	56384.27
發生時間	6	8	5	0	15	5		18
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.13	-1.06	-64.78 %
全幅偏移	0.54 %	0.37 %	0.09 %	-0.19 %		0.08	18.94	30.33 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月26日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.08	4.07	59.89	4.92	17.70	9.69	1.29	84636.54
1	11.06	3.16	67.79	5.01	18.97	10.34	1.29	85199.87
2	11.60	10.11	61.46	4.55	20.36	9.66	1.28	89531.05
3	12.17	4.96	63.86	5.03	18.60	10.35	1.28	86764.58
4	14.04	17.85	61.37	5.27	16.80	10.88	1.28	84833.32
5	14.24	20.51	59.13	5.32	17.49	10.67	1.29	85545.75
6	12.04	7.18	58.99	5.24	15.98	10.61	1.29	86724.73
7	17.53	10.30	57.47	5.61	17.49	10.32	1.31	87790.58
8	13.10	2.68	63.26	5.23	17.87	10.36	1.34	87679.38
9	17.03	18.31	54.30	5.26	16.55	10.13	1.32	90496.20
10	18.74	67.01	47.08	5.53	16.01	9.35	1.31	94560.88
11	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	25.56	14.41	54.91	2.95	16.00	10.63	1.32	80514.94
16	14.67	20.20	56.28	0.20	17.12	10.54	1.33	84382.96
17	11.93	3.39	59.96	0.05	17.69	10.28	1.33	85492.84
18	10.12	18.69	65.36	0.38	17.77	10.51	1.33	85225.03
19	10.32	7.18	69.13	0.06	17.65	10.59	1.34	86282.26
20	11.91	4.36	56.51	0.07	17.41	10.52	1.33	86552.21
21	11.49	12.31	54.44	0.06	16.57	10.84	1.33	85055.11
22	10.73	16.55	56.84	0.08	16.70	10.92	1.33	83870.70
23	12.17	3.63	63.54	0.06	18.13	10.44	1.34	86930.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	13.73	13.34	59.58	3.04	17.44	10.38	1.31	86403.48
最 大 值	25.56	67.01	69.13	5.61	20.36	10.92	1.34	94560.88
發生時間	15	10	19	7	2	22		10
最 小 值	10.12	2.68	47.08	0.05	15.98	9.35	1.27	80514.94
發生時間	18	8	10	17	6	10		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-1.29	-75.53 %
全幅偏移	0.65 %	0.09 %	-0.07 %	0.03 %		-0.24	18.68	26.56 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %