

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.21	9.10	57.96	0.33	17.81	11.61	1.65	82165.03
1	12.96	3.64	62.64	0.20	19.55	11.26	1.63	84656.32
2	14.22	5.49	54.42	0.21	19.31	10.88	1.65	88124.13
3	13.71	5.13	47.98	0.40	19.50	10.24	1.65	92638.06
4	13.08	7.07	52.20	0.79	17.59	10.94	1.65	87644.01
5	14.13	6.54	50.26	0.87	19.37	10.31	1.65	103132.29
6	12.86	1.34	57.13	0.50	19.96	10.65	1.65	89092.67
7	13.28	1.72	51.13	0.46	19.28	10.53	1.65	90947.29
8	13.96	9.35	52.02	0.78	19.02	10.91	1.65	86520.47
9	13.36	1.23	53.94	0.78	19.07	10.69	1.61	87555.74
10	14.20	1.60	44.48	1.16	18.34	10.33	1.65	90547.55
11	14.20	2.03	47.38	0.91	18.70	10.27	1.66	92488.80
12	13.39	1.31	54.01	0.51	19.72	10.36	1.61	91463.87
13	12.82	5.38	47.68	0.90	18.65	10.87	1.59	86786.67
14	14.38	12.59	32.43	1.61	16.19	11.04	1.64	84754.60
15	13.79	0.68	46.64	0.93	18.35	10.95	1.63	83598.95
16	13.48	4.96	55.93	0.44	18.16	11.38	1.67	81848.50
17	16.57	11.89	46.85	2.35	18.63	10.99	1.68	85599.10
18	12.24	5.88	51.02	1.08	18.69	10.88	1.70	87174.89
19	14.31	12.06	56.62	1.18	18.58	11.17	1.68	84355.48
20	13.25	3.22	72.38	0.77	19.77	10.57	1.68	89556.55
21	13.08	5.06	66.53	0.85	19.16	10.61	1.65	90012.53
22	12.37	6.02	65.33	0.18	19.54	11.00	1.64	82868.80
23	12.56	9.87	58.04	0.51	19.51	10.37	1.65	91236.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.56	5.55	53.54	0.78	18.85	10.78	1.65	88115.37
最 大 值	16.57	12.59	72.38	2.35	19.96	11.61	1.70	103132.29
發生時間	17	14	20	17	6	0		5
最 小 值	12.24	0.68	32.43	0.18	16.19	10.24	1.57	81848.50
發生時間	18	15	14	22	14	3		16
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.21 %	0.49 %	-1.12 %	0.35 %		0.03	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月16日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.13	3.19	55.67	0.15	18.20	11.06	1.45	84462.48
1	12.25	2.29	57.85	0.24	18.18	10.96	1.44	82193.87
2	13.44	1.72	68.47	0.12	18.31	10.70	1.45	86667.86
3	12.84	6.43	51.80	0.14	17.05	10.95	1.45	86749.45
4	11.18	5.44	53.10	0.51	15.81	11.18	1.45	82839.16
5	11.75	2.60	50.37	0.31	16.79	11.13	1.44	81149.35
6	11.13	8.32	43.74	0.21	16.95	10.82	1.44	82447.13
7	12.57	6.79	58.73	0.23	17.55	11.03	1.46	84205.01
8	13.62	3.24	48.62	0.66	16.16	10.95	1.44	84712.04
9	12.60	0.73	59.46	0.60	16.58	11.28	1.44	82841.27
10	11.76	4.38	53.43	0.13	16.64	11.17	1.43	80961.13
11	12.85	1.18	58.79	0.57	15.45	11.22	1.45	83922.92
12	10.39	1.64	62.43	0.29	15.33	12.07	1.45	75472.59
13	11.72	4.66	65.77	0.08	16.09	12.09	1.44	77023.01
14	11.96	12.05	66.07	0.38	14.85	11.98	1.43	74330.68
15	11.82	5.13	50.03	0.30	15.51	11.73	1.43	72941.02
16	11.34	7.80	48.51	0.34	15.97	11.58	1.44	74612.96
17	10.69	16.24	54.26	0.21	15.91	11.84	1.44	73552.37
18	13.22	1.87	75.36	0.12	17.34	11.25	1.45	83061.67
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	19	19	19	19	19	19	19	19
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	19	19
平 均 值	12.07	5.04	56.97	0.29	16.56	11.32	1.44	80744.52
最 大 值	13.62	16.24	75.36	0.66	18.31	12.09	1.46	86749.45
發生時間	8	17	18	8	2	13		3
最 小 值	10.39	0.73	43.74	0.08	14.85	10.70	1.43	72941.02
發生時間	12	9	6	13	14	2		15
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	0.00 %	-0.01 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.38 %	0.46 %	-0.13 %	0.25 %		0.02	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年08月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	0.99	19.30	72.10	5.77	14.66	11.24	1.39	67551.04
14	8.99	5.34	58.20	4.82	15.17	11.02	1.43	66966.79
15	12.95	7.66	51.37	4.91	16.21	10.64	1.44	66501.59
16	13.65	2.81	51.50	4.25	17.19	10.16	1.43	70028.46
17	13.26	6.83	55.53	4.63	17.92	10.04	1.46	73533.86
18	12.89	2.27	59.48	3.80	16.63	10.65	1.49	69760.91
19	15.32	5.51	52.15	3.98	16.84	10.33	1.49	69768.91
20	14.31	2.47	54.03	4.40	16.81	10.62	1.49	71408.96
21	14.32	5.75	59.24	3.93	17.36	10.16	1.45	76933.80
22	10.42	8.62	55.33	3.19	18.44	9.78	1.43	68369.02
23	12.67	8.51	53.91	3.46	18.08	9.67	1.43	74236.01
監測時數	11	11	11	11	11	11	11	11
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	11	11	11	11	11	11	11	11
平 均 值	11.80	6.82	56.62	4.29	16.85	10.39	1.45	70459.94
最 大 值	15.32	19.30	72.10	5.77	18.44	11.24	1.49	76933.80
發生時間	19	13	13	13	22	13		21
最 小 值	0.99	2.27	51.37	3.19	14.66	9.67	1.39	66501.59
發生時間	13	18	15	22	13	23		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.32 %	0.20 %	-0.59 %	0.08 %		0.25	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								