

報表日期: 111年09月04日

[illegible]

報表日期: 111年09月04日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.75	2.17	44.39	0.16	19.86	10.48	1.70	89830.53
1	12.28	3.10	48.65	0.13	19.72	10.62	1.68	88148.82
2	12.76	4.28	57.33	0.13	18.24	11.18	1.69	84929.45
3	12.86	3.42	59.07	0.13	16.88	11.61	1.69	82900.30
4	12.86	7.11	62.03	0.25	18.32	10.96	1.67	85909.74
5	12.13	2.50	52.83	0.14	17.70	11.29	1.67	84158.02
6	5.15	3.38	58.62	0.18	18.94	11.07	1.63	88150.98
7	13.06	1.73	56.59	0.14	19.34	10.77	1.62	87311.17
8	12.92	3.42	49.04	0.13	18.10	11.24	1.61	85060.57
9	12.99	3.98	47.81	0.23	17.69	11.13	1.62	85298.05
10	12.69	4.41	49.63	0.61	16.34	11.43	1.62	85240.47
11	12.88	2.63	59.54	0.13	19.25	10.96	1.62	85808.07
12	12.01	3.75	54.95	0.12	18.53	11.26	1.62	83903.20
13	12.62	6.45	47.91	0.13	19.07	10.91	1.60	86778.89
14	14.31	2.93	52.44	0.21	18.10	11.09	1.61	85775.50
15	11.95	3.08	44.57	0.09	17.94	10.83	1.63	88338.32
16	12.73	1.89	61.67	0.14	17.17	11.83	1.64	79958.52
17	12.74	2.82	63.48	0.11	17.92	11.26	1.64	83922.30
18	12.56	3.22	61.61	0.13	18.29	11.07	1.65	85251.89
19	11.51	4.24	67.61	0.14	17.04	12.16	1.65	77625.25
20	13.84	6.09	49.91	0.12	18.45	10.67	1.64	89083.31
21	11.36	1.55	67.73	0.14	17.85	11.55	1.64	82363.20
22	12.64	8.03	51.28	0.13	17.22	11.70	1.62	81772.39
23	13.45	3.85	51.23	0.12	18.46	10.79	1.62	87957.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.38	3.75	55.00	0.16	18.18	11.16	1.64	85228.18
最 大 值	14.31	8.03	67.73	0.61	19.86	12.16	1.71	89830.53
發生時間	14	22	21	10	0	19		0
最 小 值	5.15	1.55	44.39	0.09	16.34	10.48	1.59	77625.25
發生時間	6	21	0	15	10	0		19
零點偏移(率)	-0.36 %	-0.02 %	-0.16 %	-0.01 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.72 %	-3.64 %	-0.58 %	-0.63 %		-0.27	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月04日

[illegible]