P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.58	2.62	93.79	9.87	14.35	11.59	1.34	103887.63
1	4.82	2.05	89.79	9.10	15.68	11.56	1.35	104474.93
2	2.75	1.38	99.39	9.38	15.33	11.87	1.37	101250.65
3	1.84	5.21	121.16	10.52	13.55	13.11	1.39	87449.93
4	1.14	2.46	122.59	9.47	14.49	12.29	1.36	97742.09
5	1.43	2.14	85.94	8.50	15.19	11.27	1.38	109325.02
6	2.99	2.00	84.15	8.82	15.16	11.01	1.38	111198.02
7	3.17	1.47	99.03	9.20	15.53	11.40	1.34	105905.13
8	2.67	1.33	91.96	8.99	16.31	11.10	1.35	106731.78
9	4.15	4.07	89.22	9.24	15.07	11.26	1.34	104848.62
10	7.94	2.81	90.00	9.52	13.77	11.45	1.36	104079.94
11	5.12	2.51	92.10	9.26	14.40	11.35	1.35	106449.87
12	5.60	2.13	92.42	9.12	14.47	11.27	1.35	106010.32
13	14.61	1.80	89.16	9.64	14.36	11.21	1.41	105168.10
14	13.99	1.77	96.86	9.56	13.99	11.41	1.36	107062.02
15	15.40	1.62	99.20	9.71	13.89	11.53	1.37	106470.78
16	9.47	1.59	96.40	9.50	14.39	11.49	1.37	106213.68
17	7.72	1.20	106.14	9.35	14.76	11.63	1.36	102067.35
18	3.84	1.18	112.54	8.95	15.04	11.55	1.34	104727.73
19	2.26	3.31	89.66	9.23	15.71	11.61	1.40	101866.20
20	4.27	2.30	88.04	9.36	13.51	11.65	1.39	100147.78
21	5.53	2.32	92.53	9.42	13.40	11.62	1.35	99655.83
22	3.21	1.37	96.62	8.85	15.00	11.33	1.35	103230.42
23	3.47	1.78	90.64	9.11	14.52	11.59	1.38	100624.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.83	2.18	96.22	9.32	14.66	11.55	1.36	103607.86
最 大 值	15.40	5.21	122.59	10.52	16.31	13.11	1.48	111198.02
發生時間	15	3	4	3	8	3		6
最 小 值	1.14	1.18	84.15	8.50	13.40	11.01	1.31	87449.93
發生時間	4	18	6	5	21	6		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.15 %	0.02 %		0.11	0.02	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	7.10	13.66	80.77	5.65	13.36	11.89	1.10	72309.03
1	3.56	3.95	72.06	5.10	17.35	11.62	1.07	74440.96
2	2.75	1.98	88.98	5.70	14.76	12.55	1.09	68068.31
3	2.30	19.53	106.73	6.20	12.14	13.44	1.13	63067.52
4	2.20	1.22	99.71	5.73	12.29	13.04	1.06	67129.48
5	2.47	13.77	86.62	5.41	12.89	12.33	1.07	72420.40
6	7.14	29.20	80.56	5.92	12.01	11.92	1.08	75471.64
7	5.27	27.21	74.00	5.24	14.98	11.41	1.04	78285.94
8	3.05	20.00	75.82	5.29	15.74	11.34	1.06	77729.02
9	4.23	3.49	66.94	5.56	14.45	11.57	1.06	76905.61
10	6.52	16.25	78.59	5.81	14.16	11.61	1.07	76362.35
11	5.79	12.32	71.87	5.56	14.72	11.33	1.11	77954.93
12	7.65	1.17	75.56	6.13	13.53	11.72	1.11	74556.22
13	9.39	14.29	79.22	5.94	13.58	11.61	1.08	76487.44
14	8.89	8.02	83.13	5.81	13.27	11.65	1.08	76709.50
15	11.90	1.94	81.25	5.97	13.63	11.70	1.09	76239.76
16	10.22	7.76	80.41	5.70	12.78	11.83	1.08	76340.43
17	4.77	10.11	76.94	5.23	14.10	11.58	1.06	77124.28
18	3.89	7.89	81.16	5.30	14.99	11.78	1.10	74655.49
19	2.44	18.18	82.70	5.26	17.95	11.66	1.07	73305.75
20	8.02	2.01	86.51	6.31	12.99	11.95	1.05	75454.60
21	9.44	11.44	92.98	6.18	11.99	12.17	1.06	74050.81
22	5.28	1.87	101.52	5.73	13.21	12.51	1.08	69745.98
23	4.47	1.42	80.97	5.56	14.06	11.94	1.10	73952.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.78	10.36	82.71	5.68	13.96	11.92	1.08	74115.33
最 大 值	11.90	29.20	106.73	6.31	17.95	13.44	1.17	78285.94
發生時間	15	6	3	20	19	3		7
最 小 值	2.20	1.17	66.94	5.10	11.99	11.33	1.02	63067.52
發生時間	4	12	9	1	21	11		3
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.25	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.13 %	-0.00 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.14	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.82	3.41	75.44	8.49	12.31	11.65	2.23	98222.63
1	4.33	4.37	63.37	8.02	14.91	11.51	2.23	99550.59
2	3.59	2.96	93.57	9.72	13.13	12.76	2.24	86252.64
3	3.24	5.52	127.98	10.70	11.20	13.43	2.30	81597.39
4	3.18	1.91	98.48	9.16	12.99	12.15	2.24	95541.62
5	3.12	34.74	78.04	8.73	13.03	11.53	2.26	98543.38
6	3.64	3.05	78.26	8.17	13.07	11.08	2.25	106039.80
7	3.96	9.14	58.13	7.65	14.18	10.91	2.26	106034.19
8	3.54	3.66	88.82	8.40	14.46	11.17	2.16	102202.67
9	4.12	3.61	84.39	8.23	14.36	10.96	2.14	104821.84
10	6.89	20.52	72.56	8.68	12.81	11.30	2.14	101499.70
11	5.01	26.15	90.81	8.54	13.94	11.35	2.19	98725.74
12	4.05	2.56	94.77	8.42	13.42	11.10	2.17	101138.93
13	4.59	48.55	65.40	8.29	13.26	11.02	2.17	101972.96
14	4.74	27.05	69.21	8.28	13.05	11.11	2.21	99084.73
15	9.20	15.25	65.50	8.54	12.25	11.28	2.20	97692.02
16	6.22	8.83	69.90	8.70	12.23	11.52	2.20	96947.05
17	5.72	17.48	72.21	8.66	12.40	11.58	2.16	99183.22
18	5.75	5.76	72.95	8.93	12.66	11.86	2.18	96516.86
19	3.75	5.17	81.82	8.91	15.20	12.00	2.14	94592.78
20	7.35	22.35	80.27	9.08	11.89	11.76	2.16	97219.64
21	5.64	2.07	104.01	9.98	11.04	12.60	2.21	89164.99
22	4.44	1.78	80.78	9.26	12.03	11.98	2.22	96838.46
23	4.03	11.85	92.74	10.22	10.81	12.90	2.22	86604.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.83	11.99	81.64	8.82	12.94	11.69	2.20	97332.86
最 大 值	9.20	48.55	127.98	10.70	15.20	13.43	2.39	106039.80
發生時間	15	13	3	3	19	3		6
最 小 值	3.12	1.78	58.13	7.65	10.81	10.91	2.10	81597.39
發生時間	5	22	7	7	23	7		3
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	-0.05 %	0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %