

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.76	3.81	74.56	0.05	18.54	12.23	1.51	56987.73
1	12.13	4.40	63.35	0.07	19.71	11.26	1.52	58807.83
2	10.82	4.13	58.09	0.05	19.01	11.38	1.51	57261.80
3	15.05	4.75	35.70	0.38	17.01	11.36	1.51	60962.47
4	13.88	6.42	45.49	0.48	16.79	11.59	1.51	63064.99
5	12.23	5.44	67.02	0.29	17.87	11.99	1.49	58676.69
6	13.98	8.03	53.17	0.13	17.76	12.36	1.50	57551.12
7	12.54	5.14	43.14	0.11	18.35	11.97	1.49	59617.76
8	9.08	11.92	無效	0.63	15.99	13.56	1.54	50087.74
9	11.32	10.00	97.56	0.37	15.99	12.38	1.52	54778.72
10	11.86	6.57	67.92	0.20	17.38	12.10	1.49	61202.49
11	14.71	7.14	63.18	0.43	16.75	12.20	1.49	62685.55
12	14.73	16.63	80.10	0.43	16.42	12.24	1.51	62401.28
13	14.77	11.08	81.33	0.44	16.33	12.47	1.51	60837.63
14	14.65	12.94	59.08	0.76	15.83	12.49	1.51	60375.20
15	15.05	21.52	49.13	0.74	15.15	12.12	1.51	64309.66
16	校正	校正	校正	校正	替代	保養	1.51	58929.81
17	11.87	5.34	52.56	0.92	17.66	12.03	1.51	63926.96
18	13.05	7.73	54.00	1.07	17.31	12.08	1.49	61116.06
19	15.37	8.89	51.41	0.88	18.61	11.55	1.46	60920.17
20	16.03	16.26	49.71	1.14	17.61	11.27	1.46	63029.91
21	13.55	15.92	44.87	1.63	15.93	11.71	1.47	61947.18
22	13.59	11.18	47.01	1.29	17.13	11.82	1.47	60409.40
23	14.73	6.52	54.83	0.93	18.28	11.69	1.50	61454.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	22	23	23	23	24	24
平 均 值	13.29	9.21	58.78	0.58	17.28	11.99	1.50	60055.94
最 大 值	16.03	21.52	97.56	1.63	19.71	13.56	1.65	64309.66
發生時間	20	15	9	21	1	8		15
最 小 值	9.08	3.81	35.70	0.05	15.15	11.26	1.44	50087.74
發生時間	8	0	3	0	15	1		8
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.85 %	-0.16 %	1.10 %		-0.33	0.00	0.40 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	91.67 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	2.86	13.23	91.62	0.15	16.05	12.20	1.59	80012.92
9	1.32	3.65	75.64	0.14	17.05	10.61	1.52	77642.52
10	10.03	16.41	58.34	0.24	18.48	9.88	1.56	92122.16
11	13.70	9.90	43.06	0.85	16.95	10.49	1.56	86864.81
12	14.91	6.15	39.60	0.47	18.76	9.92	1.51	94300.68
13	14.00	11.37	44.76	0.24	17.98	10.34	1.51	91839.12
14	12.56	25.05	57.03	0.12	19.21	10.50	1.50	89534.16
15	13.32	4.31	47.42	0.22	18.78	10.60	1.52	87299.73
16	13.19	2.33	51.41	0.14	19.46	10.79	1.50	82557.48
17	14.88	3.30	58.83	0.52	18.75	10.12	1.50	93991.42
18	15.09	2.67	52.91	0.69	18.15	10.47	1.51	91625.2
19	14.03	2.11	50.59	0.42	17.76	10.62	1.52	89973.01
20	14.58	3.43	52.08	0.25	17.30	10.83	1.50	88291.56
21	13.92	6.07	57.48	0.33	18.01	10.63	1.50	91467.51
22	14.22	2.92	55.53	0.17	18.63	10.44	1.49	91639.40
23	14.29	3.39	48.47	0.13	18.83	10.46	1.48	88851.80
監測時數	16	16	16	16	16	16	16	16
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	16	16	16	16	16	16	16	16
平 均 值	12.31	7.27	55.30	0.32	18.13	10.56	1.52	88625.84
最 大 值	14.91	25.05	91.62	0.85	19.46	12.20	1.68	92122.16
發生時間	12	14	8	11	16	8		10
最 小 值	1.32	2.11	39.60	0.12	16.05	9.88	1.03	77642.52
發生時間	9	19	12	14	8	10		9
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.14 %		-0.13	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.48 %	-0.29 %	-0.85 %	1.04 %		-0.03	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月13日

[illegible]