

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月18日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.09	1.60	64.43	2.11	16.66	10.95	1.38	82208.51
1	5.60	2.25	61.31	2.12	17.59	10.82	1.38	82572.44
2	6.93	3.08	59.81	2.78	15.37	11.06	1.38	79141.86
3	9.73	1.87	63.24	2.79	16.45	10.85	1.38	81054.31
4	6.25	2.79	60.63	2.77	14.71	11.16	1.39	78448.81
5	5.53	1.78	61.34	2.50	15.62	10.95	1.38	80637.67
6	4.33	3.68	62.04	2.68	14.98	11.17	1.39	80087.22
7	8.62	3.86	62.21	2.84	16.24	10.81	1.38	69008.73
8	7.73	1.77	59.95	2.97	15.39	10.89	1.38	79199.45
9	6.64	2.49	68.63	2.65	15.96	11.54	1.39	76087.09
10	9.29	2.63	57.92	3.11	16.05	10.82	1.40	81182.38
11	8.54	8.27	59.29	2.97	14.69	11.15	1.38	79912.54
12	7.26	1.86	63.18	2.52	16.62	10.94	1.38	80511.70
13	9.05	3.81	54.38	2.71	16.49	10.62	1.38	84704.53
14	8.62	23.88	51.20	4.78	14.34	10.90	1.38	78144.24
15	8.76	2.85	54.29	2.73	15.90	10.61	1.39	79916.64
16	8.77	4.35	62.16	3.02	14.90	11.01	1.38	79473.37
17	9.99	3.78	58.88	3.32	14.55	11.11	1.38	77587.80
18	4.88	4.53	64.36	3.04	14.31	11.45	1.38	77219.17
19	9.53	5.72	54.97	5.35	13.45	10.88	1.37	77656.85
20	7.29	8.24	55.85	3.90	13.82	11.02	1.38	76891.79
21	9.41	7.31	59.05	4.63	13.51	11.14	1.38	80420.93
22	7.69	2.56	56.27	3.14	14.70	10.96	1.38	78005.86
23	8.97	1.73	64.13	2.85	15.76	10.86	1.38	84733.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.73	4.45	59.98	3.10	15.34	10.99	1.38	79366.95
最 大 值	9.99	23.88	68.63	5.35	17.59	11.54	1.43	84733.00
發生時間	17	14	9	19	1	9		23
最 小 值	4.33	1.60	51.20	2.11	13.45	10.61	1.36	69008.73
發生時間	6	0	14	0	19	15		7
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.15 %	0.04 %	-0.21 %	0.06 %		0.32	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								