

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年11月26日

報表日期: 111年11月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.65	3.36	52.32	0.87	20.49	11.42	1.43	74789.83
1	7.06	2.62	68.39	0.68	21.06	11.85	1.43	70942.10
2	10.37	1.95	52.69	0.49	22.18	11.10	1.43	75019.62
3	9.14	1.47	57.57	0.48	21.65	11.12	1.44	76439.92
4	10.79	5.15	53.14	0.51	21.84	10.40	1.44	81954.71
5	8.35	5.93	52.93	1.34	19.99	11.72	1.41	70855.09
6	11.37	4.17	51.72	0.85	21.02	11.12	1.44	76732.43
7	6.58	5.38	60.79	0.77	20.84	11.35	1.48	74957.86
8	8.40	4.98	55.92	0.86	21.13	11.55	1.41	72886.93
9	10.80	3.91	55.77	0.70	21.37	11.16	1.39	75933.54
10	7.33	3.86	46.23	1.02	20.13	11.21	1.36	76373.32
11	10.60	5.75	55.29	1.44	18.86	11.52	1.36	74849.72
12	7.71	3.02	57.45	0.77	21.04	10.96	1.35	77229.20
13	11.36	4.36	48.86	1.60	19.42	11.26	1.36	76335.56
14	10.89	6.81	56.07	1.86	19.15	11.46	1.36	73395.01
15	11.69	2.54	54.49	1.77	19.84	11.22	1.36	76046.98
16	11.53	7.69	44.46	2.16	18.14	11.56	1.35	71598.48
17	8.24	2.33	54.37	1.48	19.19	11.38	1.38	73118.07
18	6.84	1.33	52.39	0.99	20.22	11.24	1.40	75728.37
19	8.41	1.57	55.83	1.02	20.32	11.42	1.40	75236.52
20	3.06	1.15	57.96	0.70	20.60	11.34	1.40	75939.74
21	0.17	1.10	57.25	0.48	21.02	11.38	1.40	75391.09
22	0.06	1.44	61.11	0.71	20.37	11.67	1.40	74521.09
23	0.70	4.23	69.58	0.89	20.27	12.10	1.45	70364.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.96	3.59	55.52	1.02	20.42	11.35	1.40	74859.99
最 大 值	11.69	7.69	69.58	2.16	22.18	12.10	1.69	81954.71
發生時間	15	16	23	16	2	23		4
最 小 值	0.06	1.10	44.46	0.48	18.14	10.40	1.34	70364.46
發生時間	22	21	16	3	16	4		23
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.08 %	-0.00 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.61 %	0.24 %	-0.36 %	0.38 %		0.09	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月26日

[illegible]