P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.58	17.83	56.05	1.53	15.80	11.79	1.33	67495.64
1	13.58	4.71	61.99	1.20	15.81	11.65	1.33	68217.70
2	14.05	9.24	70.85	1.44	15.05	11.55	1.33	68666.99
3	23.70	5.53	67.22	1.97	15.11	11.48	1.33	69928.54
4	23.61	4.58	57.23	1.62	15.15	11.33	1.33	71202.25
5	21.00	10.49	55.04	1.91	14.56	11.52	1.33	70327.53
6	18.98	8.04	55.80	1.85	15.38	11.51	1.33	68957.14
7	12.58	7.61	68.49	1.70	15.14	12.38	1.33	63093.27
8	12.46	5.62	84.08	1.51	15.63	12.18	1.33	64016.54
9	14.23	4.25	73.49	1.20	16.59	10.71	1.33	72954.63
10	14.23	8.07	74.34	1.48	16.04	11.26	1.33	70035.67
11	12.98	10.61	59.14	2.25	14.41	11.32	1.33	70370.10
12	12.91	4.79	67.16	1.73	15.14	11.30	1.33	70262.95
13	12.40	5.68	71.20	1.46	15.98	11.18	1.33	69975.13
14	13.53	4.41	69.00	1.73	16.03	11.03	1.33	71502.44
15	12.60	3.56	79.83	1.32	17.02	11.58	1.33	66982.79
16	12.16	3.66	71.49	1.12	17.11	11.33	1.33	68535.55
17	10.86	3.35	65.45	0.89	17.73	11.14	1.33	69430.50
18	16.69	10.33	53.13	1.28	16.72	11.08	1.35	71336.39
19	13.96	4.87	58.92	1.28	16.09	11.69	1.39	66937.43
20	20.67	7.81	56.90	1.65	16.01	11.21	1.38	70701.63
21	24.68	6.74	55.78	1.80	15.79	11.19	1.38	71158.35
22	27.80	16.19	54.14	1.89	15.38	11.63	1.38	67492.07
23	31.29	10.81	57.89	1.77	15.95	11.41	1.38	69379.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.98	7.45	64.36	1.57	15.82	11.44	1.34	69123.37
最 大 值	31.29	17.83	84.08	2.25	17.73	12.38	1.40	72954.63
發生時間	23	0	8	11	17	7		9
最 小 值	10.86	3.35	53.13	0.89	14.41	10.71	1.32	63093.27
發生時間	17	17	18	17	11	9		7
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.01 %	-0.04 %	-0.06 %	0.02 %		-0.00	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.56	2.44	66.25	0.11	16.67	10.43	1.47	62661.33
1	12.77	5.16	51.20	0.40	14.74	11.06	1.47	61170.75
2	12.97	5.56	55.39	0.14	16.81	10.86	1.48	61230.06
3	13.14	3.03	55.48	0.28	16.05	10.67	1.46	62638.06
4	13.84	3.56	60.71	0.36	16.35	10.77	1.46	61569.40
5	13.13	2.57	69.31	0.42	15.18	10.73	1.47	63443.93
6	12.87	1.68	65.23	0.21	16.69	10.50	1.46	61941.19
7	9.69	2.30	66.42	0.18	16.43	10.95	1.44	59902.22
8	12.61	4.60	54.59	0.32	16.37	10.46	1.43	61128.36
9	12.12	3.25	61.08	0.13	17.08	10.55	1.44	60985.86
10	13.41	2.52	70.25	0.26	16.52	10.18	1.45	63852.09
11	13.65	13.52	60.09	0.48	15.26	10.47	1.45	61102.88
12	15.37	6.64	74.29	0.69	14.66	10.74	1.46	62720.69
13	16.12	1.40	72.10	0.51	15.60	10.73	1.46	63113.81
14	13.25	4.31	62.98	0.50	16.06	10.80	1.45	60098.40
15	10.31	2.18	72.86	0.15	17.68	10.78	1.46	59114.93
16	13.91	2.84	67.89	0.12	17.52	10.29	1.46	62772.31
17	20.63	5.06	51.84	0.40	17.18	10.32	1.46	63362.75
18	20.75	3.41	59.10	0.73	15.61	10.85	1.44	61508.57
19	22.15	5.77	62.23	0.59	15.97	10.78	1.46	62931.02
20	32.87	7.73	60.26	1.34	15.10	11.03	1.47	61874.89
21	27.86	12.02	60.89	0.46	16.61	10.71	1.49	62770.01
22	23.27	6.61	57.84	0.35	16.63	10.81	1.49	61597.76
23	24.17	5.81	45.18	0.59	15.69	10.58	1.48	60960.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.35	4.75	61.81	0.41	16.19	10.67	1.46	61852.16
最 大 值	32.87	13.52	74.29	1.34	17.68	11.06	1.51	63852.09
發生時間	20	11	12	20	15	1		10
最 小 值	9.69	1.40	45.18	0.11	14.66	10.18	1.42	59114.93
發生時間	7	13	23	0	12	10		15
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.50 %	-0.06 %	0.11 %	0.00 %		0.27	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月17日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.75	4.00	63.05	1.96	15.50	10.33	1.39	75969.44
1	13.27	4.88	64.70	2.41	14.34	10.63	1.41	73308.19
2	12.16	5.70	64.79	2.12	15.68	10.65	1.41	73926.56
3	19.68	14.87	64.23	3.17	15.07	10.35	1.39	75041.98
4	17.08	10.85	79.20	2.45	16.01	10.23	1.40	77025.14
5	12.69	2.48	75.69	2.36	15.21	10.41	1.40	75231.84
6	12.44	3.78	62.88	2.32	14.75	10.49	1.39	71503.08
7	14.25	13.62	59.65	2.40	15.55	10.05	1.38	70959.42
8	12.46	30.42	61.47	2.29	17.85	9.10	1.37	83755.41
9	17.60	3.47	63.29	2.84	15.47	9.83	1.38	79965.89
10	15.31	14.73	73.35	3.00	15.42	9.79	1.38	76685.63
11	11.78	2.59	74.46	2.67	15.29	10.55	1.38	69707.96
12	13.74	2.70	77.35	3.04	15.46	9.44	1.38	78392.96
13	13.76	4.71	70.69	3.08	13.81	10.38	1.38	70634.39
14	12.89	2.85	58.96	2.76	16.64	10.07	1.38	73355.65
15	14.13	3.96	61.18	3.64	15.53	9.96	1.38	75009.76
16	14.77	3.79	57.22	2.79	17.14	10.11	1.37	74472.21
17	19.41	5.13	48.59	2.85	15.93	9.77	1.37	76110.27
18	13.48	3.92	55.23	2.27	15.91	10.34	1.39	72130.26
19	11.54	4.86	64.68	2.60	14.84	11.18	1.41	66343.52
20	14.48	5.46	70.61	2.52	15.86	10.88	1.41	69053.63
21	21.44	10.94	52.05	2.86	15.41	10.04	1.41	75659.56
22	20.22	3.40	55.46	2.91	15.40	10.27	1.41	74297.40
23	16.64	2.36	62.28	2.46	15.86	10.41	1.41	72201.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.92	6.89	64.21	2.66	15.58	10.22	1.39	74197.59
最 大 值	21.44	30.42	79.20	3.64	17.85	11.18	1.42	83755.41
發生時間	21	8	4	15	8	19		8
最 小 值	11.54	2.36	48.59	1.96	13.81	9.10	1.35	66343.52
發生時間	19	23	17	0	13	8		19
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.32 %	0.28 %	0.03 %	0.04 %		0.11	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %