P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.61	5.47	91.43	1.28	16.53	11.15	1.40	68633.90
1	15.81	4.87	81.08	1.16	16.61	10.94	1.40	69800.79
2	17.38	15.89	75.85	1.44	16.25	10.99	1.39	70219.90
3	13.58	7.84	89.35	1.25	16.11	11.52	1.40	66191.26
4	13.29	5.69	91.23	1.21	16.38	11.62	1.41	66507.28
5	17.65	4.95	90.84	1.12	17.29	10.87	1.40	69883.17
6	16.33	3.66	75.87	1.75	16.16	10.99	1.38	69766.87
7	16.48	7.47	82.92	1.38	16.89	11.15	1.38	68214.92
8	14.74	5.40	88.88	0.99	18.35	10.39	1.36	72894.14
9	14.71	2.64	99.37	0.92	18.25	10.57	1.38	72577.77
10	13.31	3.30	98.45	0.93	17.86	10.58	1.38	72261.37
11	15.23	3.28	100.91	0.90	17.99	11.06	1.35	69203.89
12	14.09	2.99	94.51	0.81	18.02	10.66	1.36	72617.37
13	14.91	3.84	100.12	0.86	18.00	10.83	1.37	71404.42
14	16.08	32.47	90.93	1.19	17.38	11.04	1.36	69749.01
15	15.05	3.06	88.08	1.34	17.77	10.73	1.33	72524.01
16	14.01	0.36	86.34	1.01	18.23	10.73	1.32	71966.48
17	14.89	3.42	82.73	1.04	17.85	10.68	1.34	72911.98
18	14.11	7.73	84.70	1.15	17.16	11.15	1.36	70086.71
19	16.34	5.88	90.76	1.02	18.18	10.84	1.33	71306.84
20	14.06	3.90	98.67	1.00	17.82	11.23	1.34	68875.54
21	14.22	5.96	93.72	0.95	18.06	11.14	1.35	68659.68
22	13.61	3.90	84.39	1.00	18.19	10.52	1.36	72772.92
23	14.87	2.87	99.27	0.79	19.19	10.66	1.37	71735.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.02	6.12	90.02	1.10	17.52	10.92	1.37	70448.58
最 大 值	17.65	32.47	100.91	1.75	19.19	11.62	1.43	72911.98
發生時間	5	14	11	6	23	4		17
最 小 值	13.29	0.36	75.85	0.79	16.11	10.39	1.31	66191.26
發生時間	4	16	2	23	3	8		3
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.62 %	0.01 %	0.10 %	-0.02 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.65	6.24	100.64	0.88	16.77	10.90	1.39	62267.49
1	15.32	3.04	106.37	0.74	18.87	10.67	1.40	61331.13
2	14.28	3.27	96.89	0.99	16.66	10.81	1.40	59139.72
3	14.72	2.49	96.90	0.92	17.34	10.50	1.40	62238.26
4	17.22	11.06	99.57	1.41	15.27	11.36	1.41	57563.34
5	13.86	6.47	121.25	0.99	16.74	11.66	1.42	57242.87
6	15.40	0.86	113.95	0.69	18.61	10.39	1.42	62904.92
7	14.80	2.91	103.84	0.92	17.37	10.85	1.38	61352.67
8	14.67	3.84	99.57	0.83	16.77	10.75	1.38	63225.73
9	14.45	2.63	105.30	0.81	17.85	10.48	1.42	64896.54
10	14.01	5.78	99.60	1.29	15.85	10.93	1.41	63392.09
11	15.23	2.02	105.14	1.72	16.49	11.05	1.42	61493.39
12	12.40	1.20	113.66	0.24	18.49	10.53	1.42	64238.34
13	14.90	1.22	109.81	0.17	18.78	10.50	1.41	62532.73
14	14.15	2.50	111.10	0.81	18.44	10.61	1.40	63233.29
15	13.34	0.91	111.40	0.89	17.71	10.58	1.40	60507.01
16	14.49	0.64	107.24	0.88	17.89	10.59	1.41	59479.34
17	12.73	1.08	106.78	0.60	17.91	10.55	1.40	61609.06
18	14.90	1.14	119.06	0.25	18.44	10.77	1.40	60270.46
19	12.69	1.33	138.15	0.13	18.66	10.68	1.42	61037.49
20	13.24	1.37	119.41	0.09	17.44	11.31	1.42	59299.49
21	14.79	3.98	84.68	0.10	17.86	11.71	1.41	58314.65
22	12.88	5.73	79.50	0.08	17.41	11.35	1.37	58577.87
23	12.66	3.52	114.65	0.09	17.22	11.54	1.38	56966.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.24	3.13	106.85	0.69	17.54	10.88	1.40	60963.09
最 大 值	17.22	11.06	138.15	1.72	18.87	11.71	1.49	64896.54
發生時間	4	4	19	11	1	21		9
最 小 值	12.40	0.64	79.50	0.08	15.27	10.39	1.36	56966.26
發生時間	12	16	22	22	4	6		23
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.06 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.17 %	0.16 %	-0.26 %	-0.12 %		0.08	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.33	10.72	70.00	3.39	18.07	10.07	1.33	79273.09
1	14.04	31.04	69.31	4.40	19.87	9.66	1.32	85349.14
2	14.88	16.67	68.27	3.67	18.21	10.07	1.30	79836.94
3	16.20	20.35	69.58	3.57	18.24	10.16	1.30	78003.33
4	14.54	4.88	71.66	3.96	18.75	9.87	1.29	81382.37
5	15.86	10.13	75.03	3.39	17.92	10.39	1.29	79728.36
6	13.87	20.90	71.05	3.09	18.21	10.22	1.31	79355.40
7	16.99	9.48	70.55	3.62	18.00	10.15	1.32	76361.55
8	15.10	6.75	72.13	3.32	19.02	9.80	1.30	82766.88
9	14.82	6.83	72.32	4.32	17.32	10.25	1.31	79950.25
10	12.95	4.52	70.06	3.50	18.18	9.93	1.30	80523.85
11	13.28	1.08	67.96	2.95	19.43	9.62	1.29	84034.12
12	15.31	3.38	67.83	3.01	18.81	9.95	1.29	81828.72
13	13.83	1.50	55.32	2.80	18.78	9.90	1.29	83082.11
14	14.87	2.18	54.86	3.37	19.02	9.87	1.28	84762.14
15	12.80	3.72	72.18	3.02	18.22	10.20	1.29	84317.77
16	14.23	3.56	90.28	3.13	18.04	10.66	1.29	79141.41
17	13.76	3.13	71.82	3.73	18.73	9.43	1.29	84884.19
18	14.77	6.59	76.08	2.88	18.48	10.21	1.28	81532.81
19	14.05	6.39	78.77	2.73	19.89	9.93	1.28	85920.41
20	13.86	5.51	91.16	2.84	18.88	10.66	1.30	79626.60
21	14.69	3.32	89.48	2.91	19.97	10.03	1.29	84245.76
22	14.03	6.46	83.13	2.85	18.72	10.45	1.29	81367.24
23	12.97	17.88	93.94	2.73	17.55	11.23	1.30	75912.50
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.42	8.62	73.87	3.30	18.60	10.11	1.30	81382.79
最 大 值	16.99	31.04	93.94	4.40	19.97	11.23	1.37	85920.41
發生時間	7	1	23	1	21	23		19
最 小 值	12.80	1.08	54.86	2.73	17.32	9.43	1.26	75912.50
發生時間	15	11	14	19	9	17		23
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.75 %	-0.05 %	-0.04 %	-0.08 %		0.16	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %