

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	30.02	14.59	82.24	5.84	14.14	12.19	無效	61801.56
1	12.88	33.12	76.60	0.36	16.77	10.89	1.12	57280.83
2	16.48	1.87	117.77	1.10	16.10	10.96	1.14	62445.09
3	17.17	3.97	109.63	2.54	14.31	11.39	1.15	63927.90
4	15.71	38.33	82.22	2.67	13.68	11.87	1.13	63339.46
5	12.99	31.53	71.72	2.15	13.93	12.23	1.10	61216.18
6	19.09	29.57	84.78	2.48	13.88	12.45	1.16	59593.61
7	12.50	7.53	82.88	1.22	14.22	11.71	1.20	64085.44
8	15.52	35.25	68.39	1.92	13.28	12.30	1.23	61201.69
9	11.63	20.56	74.68	1.07	14.25	12.40	1.24	59745.78
10	9.01	14.21	82.66	0.99	13.84	12.81	1.23	54125.50
11	5.24	15.59	104.10	0.59	14.53	12.10	1.22	55787.55
12	11.03	11.34	112.11	1.09	13.70	12.21	1.22	58835.38
13	10.31	35.40	99.32	1.81	13.08	12.75	1.20	56632.82
14	9.94	25.78	95.16	1.07	14.11	12.57	1.19	57592.26
15	10.76	34.86	94.33	1.11	14.21	12.86	1.18	57291.99
16	12.34	49.94	92.46	1.74	13.85	12.63	1.16	58408.11
17	12.41	30.54	85.22	2.46	13.22	12.67	1.15	58340.74
18	12.21	16.51	83.40	1.51	13.94	12.65	1.20	57879.91
19	12.71	23.61	73.95	2.09	13.26	12.69	1.18	57626.95
20	12.42	18.36	85.45	1.64	13.64	13.02	1.18	56354.75
21	16.60	25.55	79.32	2.18	13.57	12.75	1.20	57534.36
22	15.37	14.29	76.64	1.45	13.81	12.46	1.21	60046.89
23	12.28	8.24	81.92	1.18	13.57	12.58	1.21	59299.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均值	13.61	22.52	87.37	1.76	14.04	12.30	1.18	59183.08
最大值	30.02	49.94	117.77	5.84	16.77	13.02	1.29	64085.44
發生時間	0	16	2	0	1	20		7
最小值	5.24	1.87	68.39	0.36	13.08	10.89	1.09	54125.50
發生時間	11	2	8	1	13	1		10
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	-0.11 %	-0.02 %		0.13	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.85	10	98.35	0.28	15.48	11.55	無效	54057.38
1	18.51	1.09	98.93	0.68	16.45	11.00	1.26	57686.52
2	5.70	2.5	98.30	0.64	15.41	11.26	1.24	52369.68
3	10.46	1.81	100.23	0.35	15.42	10.80	1.22	55242.10
4	12.45	3.13	114.69	0.44	14.91	11.28	1.26	55873.15
5	7.69	1.81	106.06	0.20	15.76	11.22	1.27	54687.36
6	6.46	2.13	93.94	0.21	16.77	10.63	1.27	57365.81
7	9.90	6.26	92.69	0.47	14.44	11.78	1.28	50635.38
8	7.58	11.62	103.89	0.31	16.10	11.21	1.25	54686.77
9	9.89	0.91	114.57	0.16	16.40	11.17	1.29	55504.58
10	8.87	3.4	109.76	0.13	16.44	11.49	1.30	53042.29
11	7.63	15.67	113.92	0.15	16.71	11.06	1.29	56857.12
12	7.89	18.54	112.46	0.26	14.68	12.14	1.29	51634.62
13	8.88	14.56	113.65	0.30	15.51	11.98	1.30	53782.64
14	6.09	9.38	121.12	0.12	15.51	12.17	1.32	53697.80
15	10.10	44.12	112.40	0.28	15.05	12.38	1.31	53553.80
16	13.23	無效	101.90	0.76	13.91	11.96	1.28	53353.16
17	11.09	36.34	97.77	0.64	13.44	12.38	1.26	48217.77
18	9.66	13.46	101.14	0.63	13.71	12.30	1.28	49489.43
19	11.18	17.18	103.93	1.05	13.60	12.19	1.28	51372.85
20	7.82	12.91	107.17	0.71	13.43	12.64	1.26	48694.97
21	8.74	3.5	103.93	0.15	15.49	11.91	1.27	53933.45
22	11.98	7.52	103.41	0.34	14.54	12.15	1.28	52320.06
23	12.96	3.49	100.09	0.40	14.44	11.81	1.26	52398.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	23	24
平均值	9.73	10.49	105.18	0.40	15.15	11.69	1.27	53352.40
最大值	18.51	44.12	121.12	1.05	16.77	12.64	1.38	57686.52
發生時間	1	15	14	19	6	20		1
最小值	5.70	0.91	92.69	0.12	13.43	10.63	1.21	48217.77
發生時間	2	9	7	14	20	6		17
零點偏移	-0.00 %	0.00%	0.00 %	-0.01 %		0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.09%	0.08 %	0.15 %		0.19	-0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年09月01日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.11	10.22	86.60	0.69	18.72	10.46	無效	65409.05
1	10.99	26.92	33.52	5.34	21.71	7.37	1.18	79433.38
2	10.82	2.05	53.91	1.03	18.04	9.42	1.16	64475.46
3	11.53	15.45	35.91	0.80	17.98	9.39	1.16	65565.99
4	14.95	22.10	39.26	1.26	17.84	9.93	1.18	69314.90
5	15.88	15.95	49.08	1.03	17.07	10.58	1.20	71386.94
6	14.64	6.27	62.91	1.34	16.68	10.53	1.19	72679.16
7	11.21	18.35	58.29	1.16	16.26	10.72	1.19	71980.31
8	15.31	11.00	53.35	0.97	16.22	10.61	1.24	68764.98
9	12.66	8.04	50.26	0.65	16.33	10.97	1.23	65928.32
10	12.74	4.03	57.91	0.63	17.22	11.00	1.25	66954.20
11	12.14	4.23	67.18	0.84	16.54	11.07	1.24	67430.95
12	11.72	10.13	69.40	1.24	15.64	11.29	1.21	66022.39
13	13.23	9.98	82.51	1.34	15.69	11.55	1.23	64582.96
14	11.91	6.73	81.41	1.44	15.91	11.19	1.24	66929.51
15	14.77	3.43	79.61	1.27	16.64	11.49	1.23	65805.58
16	12.14	4.70	84.59	1.14	16.66	11.39	1.23	65679.98
17	11.48	6.42	76.19	1.20	15.50	11.88	1.21	62567.61
18	12.02	2.58	82.09	0.93	16.39	11.75	1.19	63209.71
19	10.16	3.62	82.77	1.10	16.00	11.63	1.20	63855.00
20	9.18	3.86	76.54	1.10	15.52	11.83	1.19	62798.15
21	13.75	4.21	82.37	1.43	15.72	11.60	1.21	63988.99
22	10.75	6.41	88.90	1.04	16.33	11.64	1.22	65093.87
23	14.50	23.28	87.87	1.30	15.70	11.72	1.22	64264.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	23	24
平均值	12.52	9.58	67.60	1.26	16.76	10.88	1.21	66838.41
最大值	15.88	26.92	88.90	5.34	21.71	11.88	1.28	79433.38
發生時間	5	1	22	1	1	17		1
最小值	9.18	2.05	33.52	0.63	15.50	7.37	1.15	62567.61
發生時間	20	2	1	10	17	1		17
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.03	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.23 %	-0.00 %	-0.00 %	0.04 %		0.16	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行