P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	26.68	15.96	56.16	2.08	14.74	11.77	1.38	66433.14
1	27.83	17.10	49.79	1.71	15.89	11.34	1.35	69265.29
2	9.62	10.65	54.02	1.47	15.90	11.98	1.35	65244.77
3	17.17	20.09	53.10	1.96	15.32	11.49	1.33	68525.21
4	15.79	5.71	59.60	2.19	14.88	11.93	1.33	66379.78
5	14.64	3.84	62.31	1.84	15.43	11.69	1.34	67599.68
6	13.38	4.64	56.74	1.87	15.28	11.52	1.33	69736.60
7	18.90	15.24	59.85	2.28	15.12	11.97	1.33	65737.26
8	13.72	7.60	55.39	1.97	15.49	11.59	1.33	68085.77
9	13.67	5.23	50.08	1.92	15.66	11.20	1.34	70871.74
10	13.99	5.92	53.36	1.86	15.84	11.16	1.33	70564.04
11	12.43	3.62	56.70	1.80	15.54	11.24	1.33	70865.40
12	14.28	3.76	66.20	1.78	15.93	11.52	1.33	68380.61
13	12.74	3.61	84.65	1.72	15.75	11.40	1.37	69360.78
14	12.48	3.70	80.24	1.60	15.72	11.16	1.39	71408.57
15	13.07	4.09	74.27	1.83	15.27	11.69	1.35	67757.92
16	11.99	3.89	83.37	1.34	16.18	11.50	1.36	68379.80
17	11.76	5.73	85.93	1.08	17.03	11.25	1.36	69561.76
18	13.42	4.61	69.25	1.19	17.18	10.78	1.34	72781.93
19	13.44	4.88	58.26	1.87	15.85	11.06	1.33	71645.05
20	12.02	17.54	51.99	2.00	15.13	11.55	1.33	67119.79
21	14.01	6.05	54.51	2.22	14.60	11.32	1.33	70195.38
22	13.73	15.21	50.90	2.13	14.95	11.50	1.33	68730.93
23	12.83	5.42	70.93	1.47	16.27	11.48	1.33	68643.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.73	8.09	62.40	1.80	15.62	11.46	1.34	68886.46
最 大 值	27.83	20.09	85.93	2.28	17.18	11.98	1.51	72781.93
發生時間	1	3	17	7	18	2		18
最 小 值	9.62	3.61	49.79	1.08	14.60	10.78	1.33	65244.77
發生時間	2	13	1	17	21	18		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.35 %	0.09 %	-0.07 %	-0.17 %		-0.00	-0.03	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.72	5.08	55.17	0.33	16.58	10.82	1.48	61199.92
1	22.05	5.59	49.05	0.44	16.07	10.83	1.48	62044.41
2	17.85	3.47	52.34	0.23	17.93	10.51	1.47	62925.57
3	20.67	20.37	69.49	0.77	16.14	10.34	1.46	64725.66
4	23.16	2.12	65.40	0.96	14.90	11.02	1.46	61303.94
5	21.76	18.06	68.30	0.73	16.02	10.69	1.48	62792.48
6	20.81	3.15	56.30	0.91	15.53	10.76	1.48	61651.89
7	20.32	3.51	55.05	0.38	16.44	10.63	1.48	62340.30
8	13.62	3.91	57.03	0.25	16.99	10.61	1.48	60781.90
9	13.21	4.91	51.49	0.35	16.15	10.46	1.48	61536.55
10	12.94	11.81	53.91	0.38	15.83	10.73	1.47	61788.96
11	12.05	9.10	51.83	0.54	15.73	10.61	1.48	62200.42
12	10.54	3.24	55.20	0.31	15.52	10.78	1.48	61230.64
13	11.34	7.98	58.10	0.47	15.97	10.66	1.48	61761.29
14	11.06	4.89	48.85	0.77	14.73	10.82	1.48	60158.74
15	11.34	5.45	53.62	0.73	14.63	10.94	1.48	59347.66
16	14.41	6.10	53.27	1.02	15.49	10.71	1.49	61905.18
17	11.45	5.69	54.59	0.42	15.81	10.91	1.49	60348.91
18	11.77	3.88	52.62	0.22	16.52	10.58	1.48	62871.94
19	12.14	4.39	56.47	0.30	16.08	10.53	1.48	62992.85
20	13.50	20.07	56.65	0.63	15.38	10.75	1.47	60206.91
21	13.97	6.78	56.20	0.93	14.07	10.98	1.47	60092.91
22	13.11	4.71	52.86	0.62	14.77	11.07	1.47	59265.39
23	11.71	3.31	52.07	0.24	16.16	10.64	1.47	59524.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.10	6.98	55.66	0.54	15.81	10.72	1.48	61458.29
最 大 值	23.16	20.37	69.49	1.02	17.93	11.07	1.49	64725.66
發生時間	4	3	3	16	2	22		3
最 小 值	10.54	2.12	48.85	0.22	14.07	10.34	1.46	59265.39
發生時間	12	4	14	18	21	3		22
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.43 %	-0.11 %	0.02 %	0.22 %		0.32	-0.06	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	11.30	2.55	60.56	2.10	16.75	10.16	1.41	73047.09
1	13.20	5.25	49.14	2.05	16.35	9.93	1.39	77009.07
2	10.06	3.30	67.06	2.27	17.40	10.83	1.39	69651.68
3	11.47	3.29	67.18	2.49	17.25	9.97	1.38	76946.74
4	10.54	4.91	52.10	2.12	17.09	9.99	1.38	76142.90
5	10.89	3.78	48.67	2.18	15.64	10.16	1.40	75355.06
6	14.37	2.66	57.98	2.84	15.09	10.43	1.41	73295.44
7	12.29	2.58	58.67	2.46	15.64	10.31	1.41	75080.70
8	9.69	3.71	55.41	2.68	14.88	10.46	1.41	73583.06
9	11.97	8.93	58.81	2.66	14.88	10.53	1.41	72970.77
10	11.15	3.30	64.57	3.00	14.06	10.89	1.40	72364.62
11	11.06	2.42	59.85	2.90	14.29	10.62	1.39	70987.48
12	9.69	6.29	53.81	2.58	14.81	10.33	1.38	73266.58
13	12.89	3.79	56.42	2.95	15.74	9.87	1.39	76767.10
14	12.94	4.50	52.69	2.93	14.72	10.48	1.39	74826.26
15	12.25	5.72	57.55	3.14	14.64	10.59	1.40	73917.61
16	13.77	3.50	74.48	3.34	14.62	10.38	1.41	76808.21
17	10.93	5.81	56.63	3.04	14.14	10.77	1.40	69712.40
18	12.58	4.10	54.12	2.10	16.32	9.97	1.39	73829.83
19	9.54	3.70	55.90	2.05	16.56	9.91	1.39	74828.47
20	12.39	5.94	51.12	2.80	13.83	10.55	1.38	74308.61
21	11.30	3.23	60.78	2.77	14.28	10.64	1.38	73772.09
22	13.45	3.85	61.66	3.13	14.09	10.39	1.38	74799.64
23	11.99	2.88	66.02	2.39	15.75	10.35	1.40	74514.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.74	4.17	58.38	2.62	15.37	10.35	1.39	74074.43
最 大 值	14.37	8.93	74.48	3.34	17.40	10.89	1.42	77009.07
發生時間	6	9	16	16	2	10		1
最 小 值	9.54	2.42	48.67	2.05	13.83	9.87	1.38	69651.68
發生時間	19	11	5	1	20	13		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.16 %	-0.32 %	0.04 %	-0.01 %		0.21	-0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %