P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.07	3.68	73.76	0.17	19.66	10.29	1.31	67149.20
1	17.12	5.04	78.25	0.18	18.36	10.80	1.29	64408.55
2	16.10	5.71	80.78	0.09	20.34	10.41	1.26	65258.62
3	16.12	4.31	81.63	0.13	20.23	10.29	1.26	65906.79
4	15.81	4.69	79.43	0.07	19.22	10.69	1.26	64097.08
5	16.89	5.06	77.24	0.10	19.75	10.62	1.26	63904.33
6	15.32	5.91	84.35	0.10	17.68	11.55	1.30	57453.67
7	15.92	3.91	89.38	0.14	19.71	10.48	1.33	64632.53
8	20.97	9.54	78.00	0.23	18.40	10.60	1.31	65647.70
9	15.26	2.66	89.53	0.09	19.81	10.35	1.33	66769.49
10	15.60	5.06	77.44	0.08	18.93	10.24	1.33	66498.93
11	15.19	5.87	86.71	0.13	20.53	9.98	1.30	67774.99
12	15.69	6.79	67.68	0.08	18.65	10.14	1.31	67990.47
13	17.73	39.49	67.75	0.34	18.19	10.30	1.35	66715.61
14	15.76	70.98	72.70	0.57	18.42	10.54	1.43	65115.18
15	16.39	33.80	81.02	0.20	18.18	10.89	1.44	62556.99
16	14.62	8.64	93.76	0.12	18.58	11.18	1.32	61770.43
17	30.90	20.84	98.69	4.49	18.61	10.02	1.32	66500.13
18	15.67	3.49	95.87	5.29	20.30	9.99	1.33	66379.00
19	14.77	2.65	83.07	6.96	19.65	10.06	1.36	66648.59
20	16.62	2.68	96.59	4.53	19.55	10.34	1.34	64687.18
21	15.44	3.74	80.68	4.78	19.71	10.10	1.32	66431.64
22	14.68	7.07	111.36	5.25	20.46	10.92	1.36	59745.88
23	14.23	34.69	55.57	24.36	23.26	8.44	1.37	68189.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.62	12.35	82.55	2.44	19.42	10.38	1.32	65093.04
最 大 值	30.90	70.98	111.36	24.36	23.26	11.55	1.70	68189.95
發生時間	17	14	22	23	23	6		23
最 小 值	14.23	2.65	55.57	0.07	17.68	8.44	1.25	57453.67
發生時間	23	19	23	4	6	23		6
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.17 %		-0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.44	2.40	99.18	0.17	19.04	10.48	1.38	60939.37
1	14.69	2.46	86.96	0.12	20.04	9.99	1.38	65064.48
2	13.21	2.44	110.25	0.15	18.97	11.34	1.36	54909.14
3	14.89	1.87	106.54	0.16	20.13	10.71	1.37	60562.58
4	15.08	4.00	84.04	0.15	18.73	10.35	1.35	63081.07
5	15.18	3.04	87.62	0.24	19.07	10.19	1.34	66066.52
6	15.74	2.55	90.39	0.11	19.00	10.54	1.34	66131.51
7	15.42	2.73	88.66	0.10	18.72	10.46	1.34	65482.41
8	13.37	13.04	91.53	0.17	19.49	10.04	1.36	67950.95
9	15.45	7.57	96.87	0.13	19.77	10.21	1.41	66398.43
10	14.86	6.49	78.94	0.31	18.12	10.08	1.44	65960.02
11	14.11	6.28	85.05	0.43	17.46	10.31	1.39	64063.22
12	16.06	11.09	85.97	0.27	18.32	10.31	1.38	64796.07
13	14.79	30.35	90.93	0.27	16.93	10.81	1.38	61997.91
14	15.76	5.36	80.42	0.42	18.97	9.79	1.37	65489.22
15	16.65	9.03	83.68	0.80	17.07	10.57	1.36	62041.64
16	16.83	11.47	89.46	0.37	17.88	10.35	1.38	67506.63
17	16.38	30.79	98.40	0.54	16.91	10.72	1.38	65275.28
18	27.28	35.25	89.01	4.56	16.55	10.80	1.38	61879.94
19	18.63	3.74	76.68	4.46	18.47	9.87	1.37	62755.80
20	17.52	4.66	94.65	3.46	19.47	10.25	1.38	61918.46
21	15.45	4.91	106.58	2.84	19.27	10.39	1.37	58444.13
22	14.78	4.19	94.74	4.37	19.71	9.78	1.36	62609.75
23	14.97	2.01	92.24	3.23	19.99	9.96	1.37	62917.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.94	8.65	91.20	1.16	18.67	10.35	1.37	63510.09
最 大 值	27.28	35.25	110.25	4.56	20.13	11.34	1.53	67950.95
發生時間	18	18	2	18	3	2		8
最 小 值	13.21	1.87	76.68	0.10	16.55	9.78	1.33	54909.14
發生時間	2	3	19	7	18	22		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.20 %	0.09 %	-0.07 %		-0.05	-0.04	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年09月15日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.93	14.58	55.20	0.99	20.02	9.10	1.31	85012.81
1	13.65	11.80	64.72	1.00	20.41	9.91	1.31	80141.06
2	16.94	17.65	59.10	1.35	20.80	9.27	1.30	86542.72
3	13.69	9.62	65.05	1.51	19.40	10.09	1.28	76962.37
4	16.03	5.55	69.55	1.00	20.85	9.63	1.29	86178.21
5	14.53	10.21	61.78	1.20	20.38	9.40	1.30	89458.65
6	15.41	27.80	56.77	3.63	18.71	9.64	1.29	85414.19
7	13.61	10.82	60.34	1.33	19.63	9.40	1.30	89727.19
8	17.66	26.77	51.02	2.34	19.56	8.86	1.33	87275.34
9	15.43	66.77	35.69	9.85	20.28	8.23	1.32	81758.84
10	14.25	3.21	49.15	1.66	19.80	9.27	1.32	79923.96
11	22.30	75.29	50.90	4.75	17.41	9.56	1.35	79791.97
12	13.92	21.58	47.12	8.83	15.77	9.53	1.35	76757.47
13	34.35	32.38	51.63	13.29	14.63	10.58	1.32	71075.70
14	14.43	8.27	49.39	7.51	17.41	9.74	1.31	76213.35
15	15.10	11.30	51.01	7.74	17.27	10.05	1.34	77114.42
16	15.23	12.51	55.79	7.12	16.58	10.31	1.35	74072.34
17	17.78	22.16	62.17	3.86	17.91	10.15	1.31	76736.81
18	25.24	38.83	58.32	12.17	17.95	9.67	1.30	82377.49
19	19.30	8.19	57.27	7.05	18.48	9.99	1.32	76504.71
20	14.40	3.51	56.60	3.37	20.04	9.63	1.31	80537.84
21	14.73	3.93	59.82	3.94	20.17	9.98	1.33	83529.79
22	13.59	8.86	72.80	4.13	20.82	9.55	1.33	85069.06
23	13.93	10.86	66.93	3.69	18.91	10.30	1.33	78837.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.68	19.27	57.00	4.72	18.88	9.66	1.31	81125.58
最 大 值	34.35	75.29	72.80	13.29	20.85	10.58	1.36	89727.19
發生時間	13	11	22	13	4	13		7
最 小 值	13.59	3.21	35.69	0.99	14.63	8.23	1.27	71075.70
發生時間	22	10	9	0	13	9		13
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.18 %	-0.02 %	-0.18 %		0.18	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %