P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.08	6.88	71.91	0.84	16.21	11.36	1.41	70065.75
1	16.08	3.89	73.32	0.72	18.38	11.05	1.41	71569.12
2	18.76	7.42	74.73	1.91	16.26	11.61	1.41	68467.57
3	18.80	5.10	80.84	2.18	16.12	11.48	1.41	70157.79
4	16.10	3.73	80.71	0.92	16.84	11.16	1.41	71922.65
5	14.23	3.88	105.32	0.51	16.71	12.10	1.43	64807.37
6	15.18	2.93	121.27	0.76	17.33	11.50	1.43	68868.21
7	17.64	3.71	101.11	1.64	16.33	11.18	1.41	71287.47
8	22.24	3.91	96.42	2.18	16.79	10.93	1.42	73277.87
9	17.93	4.66	90.33	1.40	17.25	10.85	1.41	72753.13
10	16.64	6.80	99.39	1.40	15.77	11.85	1.44	65883.58
11	15.99	2.77	106.29	0.85	17.19	11.12	1.46	71398.30
12	17.74	3.35	86.78	1.04	17.28	10.90	1.44	72309.81
13	17.90	6.81	77.36	1.00	16.75	11.25	1.44	70349.33
14	14.46	16.19	73.80	0.88	17.00	11.52	1.48	66896.96
15	18.38	21.15	61.81	1.09	17.54	10.82	1.44	72008.58
16	21.29	34.17	63.37	1.24	17.22	11.00	1.41	71084.58
17	24.84	31.68	75.54	2.01	16.43	11.35	1.42	68254.15
18	18.38	14.50	76.69	1.00	17.69	10.98	1.46	71897.86
19	19.28	7.39	71.72	1.87	15.60	11.51	1.46	68610.60
20	17.17	8.61	79.39	0.85	18.22	10.95	1.46	71455.58
21	17.23	4.61	81.60	1.10	18.16	11.00	1.46	70556.71
22	16.23	4.11	77.05	0.71	17.58	11.16	1.46	70235.10
23	15.71	6.71	82.39	0.44	17.63	11.75	1.46	65631.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	17.68	8.96	83.71	1.19	17.01	11.27	1.43	69989.57
最 大 值	24.84	34.17	121.27	2.18	18.38	12.10	1.57	73277.87
發生時間	17	16	6	3	1	5		8
最 小 值	14.23	2.77	61.81	0.44	15.60	10.82	1.41	64807.37
發生時間	5	11	15	23	19	15		5
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.46 %	0.06 %	-0.10 %	-0.14 %		0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.28	32.74	70.22	0.19	18.17	9.95	1.41	65097.43
1	14.44	2.38	68.60	0.28	17.84	10.35	1.42	63219.95
2	16.54	14.05	58.34	0.31	17.81	10.07	1.42	63826.43
3	15.84	20.16	67.43	0.64	18.90	9.82	1.42	64488.02
4	16.31	12.36	85.22	0.91	17.53	10.16	1.43	64176.00
5	17.13	19.78	97.77	0.78	18.23	10.09	1.44	66801.39
6	16.28	4.49	61.63	0.85	17.47	10.06	1.44	64095.22
7	17.87	1.06	89.44	0.84	17.69	10.50	1.45	60740.85
8	16.49	12.53	96.76	0.59	18.84	9.96	1.46	67978.82
9	15.75	10.40	77.91	0.68	19.01	9.91	1.46	65760.26
10	15.08	3.79	87.18	0.59	17.83	10.48	1.46	62670.80
11	13.88	1.00	102.74	0.20	19.54	10.29	1.50	59837.30
12	14.79	0.93	83.47	0.25	18.72	9.80	1.48	65916.21
13	15.65	2.72	84.31	0.41	16.56	11.19	1.45	59903.78
14	15.52	10.77	69.73	0.67	18.37	9.88	1.46	61937.39
15	18.07	6.36	66.25	1.47	16.61	10.30	1.45	62070.41
16	17.18	3.40	75.80	0.63	17.75	10.55	1.44	60139.38
17	15.74	4.16	70.55	0.75	17.74	10.25	1.45	63305.92
18	15.25	9.77	72.96	0.38	18.83	10.13	1.48	61931.07
19	15.40	4.72	62.05	0.53	18.75	9.61	1.49	62569.74
20	15.66	9.92	66.44	0.67	18.50	9.90	1.51	60724.38
21	14.12	10.19	70.53	0.14	19.02	10.05	1.50	57669.72
22	14.66	23.71	64.41	0.30	19.19	9.64	1.50	60198.63
23	15.58	37.75	75.18	0.25	19.26	9.95	1.51	61294.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.73	10.80	76.04	0.55	18.26	10.12	1.46	62764.75
最 大 值	18.07	37.75	102.74	1.47	19.54	11.19	1.51	67978.82
發生時間	15	23	11	15	11	13		8
最 小 值	13.88	0.93	58.34	0.14	16.56	9.61	1.40	57669.72
發生時間	11	12	2	21	13	19		21
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.26 %	0.05 %	0.02 %	0.00 %		0.20	-0.03	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月05日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	18.50	15.01	91.31	5.80	15.89	10.33	1.30	84703.14
16	16.40	4.48	91.80	4.52	16.11	10.35	1.30	82025.84
17	17.26	11.93	75.50	4.91	15.24	10.39	1.30	77760.00
18	17.41	18.60	75.30	4.59	16.46	9.76	1.30	82648.34
19	16.18	9.04	73.13	4.46	15.34	10.49	1.30	77983.15
20	15.00	4.60	75.28	3.71	16.03	10.49	1.30	78064.58
21	18.00	9.61	81.04	4.18	16.49	10.13	1.30	85305.63
22	15.84	4.65	86.40	3.79	16.82	10.33	1.32	83452.94
23	18.59	7.97	73.75	3.46	15.87	10.67	1.33	78736.82
監測時數	9	9	9	9	9	9	9	9
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	9	9	9	9	9	9	9	9
平 均 值	17.02	9.54	80.39	4.38	16.03	10.33	1.31	81186.72
最 大 值	18.59	18.60	91.80	5.80	16.82	10.67	1.33	85305.63
發生時間	23	18	16	15	22	23		21
最 小 值	15.00	4.48	73.13	3.46	15.24	9.76	1.28	77760.00
發生時間	20	16	19	23	17	18		17
零點偏移	-0.06 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	-0.27 %	-0.20 %	0.07 %	0.11 %		0.33	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %