P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.34	30.34	63.18	3.04	17.06	11.12	1.31	69062.79
1	16.70	17.69	62.76	2.78	17.65	10.77	1.30	70810.14
2	16.67	7.25	71.44	1.96	19.02	10.72	1.29	72371.37
3	15.43	7.66	67.47	2.88	17.10	11.00	1.27	69964.57
4	12.48	4.81	76.32	2.14	17.97	11.05	1.29	69050.86
5	16.51	6.84	77.53	2.79	16.79	11.03	1.29	69431.19
6	14.57	2.65	78.39	3.22	16.83	11.13	1.35	69442.79
7	15.40	9.59	69.36	3.36	16.53	11.05	1.35	68841.52
8	15.86	13.47	71.38	3.67	16.30	11.24	1.36	68981.16
9	15.24	3.73	83.68	3.17	17.08	10.89	1.35	71424.89
10	14.07	3.73	76.64	3.21	16.69	11.01	1.36	69669.67
11	16.00	22.89	76.80	2.96	17.49	10.81	1.33	70832.18
12	13.15	8.24	75.54	2.66	17.34	11.02	1.32	69713.04
13	13.83	13.43	75.86	3.95	16.30	11.15	1.29	69510.09
14	15.12	36.73	82.59	4.08	17.15	10.93	1.31	70590.04
15	16.29	5.61	79.74	2.39	18.88	10.33	1.34	73358.55
16	13.29	4.74	77.91	2.96	17.10	11.13	1.36	69108.65
17	13.56	9.54	82.38	4.39	15.19	11.51	1.36	67954.57
18	13.17	17.78	87.37	3.47	17.37	11.26	1.34	68171.44
19	14.43	23.02	82.43	3.18	17.12	10.92	1.34	70278.03
20	15.29	35.08	82.65	4.36	16.29	11.16	1.33	69234.05
21	13.20	13.52	77.73	2.39	17.89	10.92	1.32	69585.02
22	11.91	3.48	105.26	1.87	18.99	11.26	1.35	66547.15
23	12.21	6.52	86.78	1.20	20.16	10.38	1.35	71616.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.86	12.85	77.97	3.00	17.35	10.99	1.33	69814.60
最 大 值	22.34	36.73	105.26	4.39	20.16	11.51	1.39	73358.55
發生時間	0	14	22	17	23	17		15
最 小 值	11.91	2.65	62.76	1.20	15.19	10.33	1.26	66547.15
發生時間	22	6	1	23	17	15		22
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.07 %	-0.05 %	-0.07 %	0.03 %		0.03	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	30.77	8.92	81.81	0.62	17.55	11.07	1.35	63618.75
1	16.31	3.20	80.05	0.12	17.92	11.21	1.34	62226.71
2	21.75	4.37	75.52	0.18	18.21	11.23	1.34	62458.46
3	14.81	27.23	83.74	0.30	16.91	11.88	1.39	57412.75
4	15.16	5.09	90.09	0.27	16.75	11.97	1.38	55827.13
5	13.75	35.15	92.23	0.44	17.42	11.13	1.39	60560.23
6	17.82	2.82	110.91	0.27	17.74	10.35	1.39	67615.24
7	15.15	0.83	106.55	0.15	16.93	11.00	1.40	63815.33
8	14.89	4.91	92.05	0.37	15.88	11.22	1.38	61826.13
9	14.67	1.63	113.05	0.28	16.55	11.17	1.39	63658.30
10	15.79	0.42	130.62	0.10	18.17	10.91	1.40	64048.52
11	14.03	1.58	98.68	0.08	17.88	10.94	1.39	62313.59
12	12.43	2.02	90.46	0.32	16.55	10.88	1.37	61833.69
13	13.44	2.34	86.01	0.21	17.34	10.94	1.35	61500.13
14	12.00	3.81	85.98	0.14	17.57	10.59	1.35	62014.96
15	14.24	1.27	87.17	0.14	18.16	10.14	1.34	67646.94
16	13.52	1.38	89.10	0.15	17.61	10.58	1.32	65651.16
17	13.11	2.05	83.49	0.13	18.16	10.36	1.32	63780.09
18	11.87	1.94	85.89	0.13	19.66	10.12	1.31	64548.32
19	12.59	1.76	77.68	0.11	19.02	10.16	1.31	64527.58
20	12.21	1.67	83.96	0.10	17.88	10.55	1.33	65157.47
21	14.03	1.84	93.14	0.11	18.39	10.56	1.35	64776.88
22	11.88	1.31	80.04	0.16	21.02	9.97	1.37	67184.73
23	9.70	3.26	81.66	0.16	20.81	10.24	1.37	64653.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.83	5.03	90.83	0.21	17.92	10.80	1.36	63277.37
最 大 值	30.77	35.15	130.62	0.62	21.02	11.97	1.49	67646.94
發生時間	0	5	10	0	22	4		15
最 小 值	9.70	0.42	75.52	0.08	15.88	9.97	1.29	55827.13
發生時間	23	10	2	11	8	22		4
零點偏移	-0.06 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.00	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.44 %	0.02 %	0.01 %	0.02 %		0.15	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	15.51	32.63	59.57	2.85	16.56	10.32	1.40	79255.79
1	15.68	8.83	71.26	2.81	17.13	10.25	1.38	83027.35
2	25.27	30.86	80.26	3.64	17.41	10.47	1.39	82855.44
3	20.31	3.33	80.06	4.69	17.13	10.08	1.43	85218.97
4	14.66	14.01	86.34	3.83	17.99	9.84	1.43	85521.58
5	23.77	1.44	93.98	3.51	18.23	9.97	1.41	80775.74
6	27.59	4.90	72.52	2.63	17.99	10.06	1.41	82772.38
7	21.55	8.58	78.15	2.58	17.04	10.51	1.41	80576.92
8	23.14	3.65	77.05	2.64	18.45	10.12	1.41	81053.54
9	14.64	0.56	82.26	2.41	18.84	9.94	1.41	83582.41
10	14.49	1.81	87.89	2.45	17.60	10.68	1.43	77901.89
11	13.55	1.50	91.81	2.63	18.08	10.14	1.40	81104.46
12	12.71	2.10	79.26	2.45	20.34	9.74	1.38	81123.86
13	12.93	6.24	61.55	2.56	17.75	10.21	1.38	79770.96
14	12.69	4.15	61.84	2.50	17.82	10.14	1.38	80068.23
15	12.61	4.18	63.16	2.55	18.44	10.07	1.38	79248.51
16	13.09	3.76	67.75	2.51	18.99	9.84	1.38	82441.00
17	12.08	4.37	75.22	2.61	18.26	10.23	1.38	83036.44
18	13.23	5.25	66.24	2.53	19.10	10.08	1.38	81262.10
19	11.45	5.61	68.28	2.53	18.74	10.36	1.36	79307.12
20	12.91	14.73	63.30	2.58	18.09	10.24	1.35	80170.92
21	15.05	11.83	56.32	2.41	17.28	10.55	1.35	81018.61
22	11.07	6.79	70.00	1.94	20.71	9.76	1.36	84227.54
23	11.79	14.93	72.61	2.31	20.24	9.55	1.36	83498.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.91	8.17	73.61	2.76	18.26	10.13	1.39	81617.52
最 大 值	27.59	32.63	93.98	4.69	20.71	10.68	1.44	85521.58
發生時間	6	0	5	3	22	10		4
最 小 值	11.07	0.56	56.32	1.94	16.56	9.55	1.34	77901.89
發生時間	22	9	21	22	0	23		10
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	-0.20 %	0.10 %	0.09 %		0.28	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %