P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.60	5.89	70.67	2.58	13.86	13.99	1.38	69156.69
1	14.23	33.00	48.82	2.90	13.24	13.33	1.46	75900.67
2	11.89	4.78	51.98	2.07	14.60	13.17	1.45	76301.06
3	11.13	5.49	57.90	2.03	14.60	13.18	1.43	76239.88
4	24.80	12.66	53.54	2.97	13.70	12.97	1.42	78406.85
5	17.07	63.94	45.82	2.76	13.89	13.18	1.45	74623.07
6	21.69	43.18	49.01	3.37	13.49	13.12	1.41	77339.34
7	16.64	47.51	45.29	3.01	13.48	13.33	1.46	75035.54
8	13.93	9.43	58.57	2.78	13.60	13.39	1.41	73723.24
9	10.44	2.20	88.22	2.68	13.55	13.85	1.38	69183.86
10	13.32	3.23	69.12	2.98	13.16	13.60	1.44	72148.89
11	9.41	2.39	78.74	2.49	13.83	13.64	1.42	70359.08
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	13.46	13.11	56.06	3.79	12.63	13.58	1.49	72652.57
17	9.39	8.88	69.47	4.09	12.36	14.24	1.50	66635.98
18	10.72	5.04	56.88	3.72	12.24	13.65	1.52	72852.03
19	14.03	25.70	59.39	4.37	11.81	13.79	1.48	70833.85
20	25.97	36.74	56.91	6.08	11.76	13.66	1.48	72461.32
21	15.58	67.33	56.72	3.69	13.93	13.05	1.49	76286.51
22	16.50	8.62	51.34	3.42	13.92	13.17	1.50	74391.56
23	16.51	17.19	52.80	3.75	12.89	13.36	1.51	73361.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	14.82	20.82	58.86	3.28	13.33	13.46	1.46	73394.66
最 大 值	25.97	67.33	88.22	6.08	14.60	14.24	1.82	78406.85
發生時間	20	21	9	20	2	17		4
最 小 值	9.39	2.20	45.29	2.03	11.76	12.97	1.31	66635.98
發生時間	17	9	7	3	20	4		17
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.13	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.16 %	-0.06 %	-0.03 %		-0.05	-0.00	0.12 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.89	18.22	73.54	2.30	16.64	10.92	1.29	66564.52
1	11.15	8.20	82.04	0.45	16.75	11.79	1.28	60923.55
2	5.37	12.35	105.42	0.18	17.09	12.55	1.26	56196.83
3	11.88	6.94	84.86	0.44	17.17	11.51	1.25	63427.04
4	21.84	6.08	68.73	2.08	16.47	11.02	1.25	65789.21
5	25.67	11.13	74.43	2.76	15.95	11.32	1.25	64755.15
6	31.79	14.12	75.15	2.79	16.84	11.23	1.27	64563.69
7	52.40	4.56	74.55	2.03	16.72	11.25	1.29	64035.57
8	18.42	3.46	74.83	0.65	17.80	10.70	1.29	67274.58
9	10.72	15.79	73.34	0.41	17.09	11.05	1.32	64834.60
10	14.55	28.94	75.78	1.15	15.18	12.02	1.33	58760.78
11	36.80	44.43	72.63	1.11	15.75	11.52	1.34	62383.26
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	11.92	6.01	102.45	0.75	16.20	11.34	1.43	61427.06
17	23.10	4.62	113.15	1.18	15.63	11.27	1.42	62481.62
18	10.75	1.62	118.65	0.67	15.79	11.14	1.42	62797.52
19	10.95	6.58	104.16	0.97	15.35	11.00	1.42	64347.47
20	12.59	10.08	104.97	1.04	15.52	11.02	1.43	63863.70
21	13.78	4.23	108.57	1.19	16.52	10.94	1.40	65605.17
22	19.42	2.91	103.85	2.17	16.51	10.64	1.40	67160.27
23	21.70	7.55	106.43	2.24	16.94	10.87	1.40	65656.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	19.53	10.89	89.88	1.33	16.40	11.26	1.34	63642.39
最 大 值	52.40	44.43	118.65	2.79	17.80	12.55	1.45	67274.58
發生時間	7	11	18	6	8	2		8
最 小 值	5.37	1.62	68.73	0.18	15.18	10.64	1.25	56196.83
發生時間	2	18	4	2	10	22		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.13	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.00 %	0.29 %	-0.13 %	0.08 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年05月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	24.69	7.07	48.54	2.42	17.19	10.22	1.36	81288.71
1	18.22	4.81	54.04	2.02	18.99	10.09	1.35	84928.84
2	19.68	4.49	56.41	2.07	19.97	10.17	1.37	84583.22
3	21.95	4.80	52.46	2.64	19.21	10.02	1.37	84766.74
4	34.17	13.12	50.21	3.30	17.21	10.50	1.36	81115.56
5	27.60	9.17	48.13	4.04	18.34	9.87	1.35	88074.48
6	22.15	8.03	51.26	2.76	18.55	10.08	1.36	81143.81
7	35.77	23.14	42.05	2.74	17.92	9.90	1.38	83959.48
8	19.59	13.04	42.48	2.08	18.22	9.74	1.40	80675.42
9	22.33	15.81	55.11	2.16	19.02	10.11	1.43	78570.50
10	24.68	11.02	45.83	2.40	17.93	10.25	1.44	78581.78
11	51.80	14.08	45.37	2.93	17.78	10.11	1.41	80028.34
12	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16	21.09	5.83	60.52	3.13	17.00	10.09	1.69	75514.90
17	25.39	4.56	65.23	3.73	17.27	9.97	1.73	79914.03
18	15.07	17.05	75.60	3.09	16.70	10.56	1.74	81803.67
19	11.88	4.50	65.35	2.40	18.14	10.08	1.77	83498.55
20	17.84	14.26	83.38	3.27	17.54	10.04	1.82	80938.26
21	17.18	16.45	56.04	3.31	18.38	9.35	1.83	84800.60
22	23.89	38.60	71.25	5.67	18.63	9.22	1.82	83079.53
23	19.71	20.86	69.66	4.86	17.60	9.40	1.84	80224.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	23.73	12.53	56.95	3.05	18.08	9.99	1.54	81874.55
最 大 值	51.80	38.60	83.38	5.67	19.97	10.56	1.86	88074.48
發生時間	11	22	20	22	2	18		5
最 小 值	11.88	4.49	42.05	2.02	16.70	9.22	1.34	75514.90
發生時間	19	2	7	1	18	22		16
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.06	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.15 %	0.09 %	0.10 %	-0.09 %		0.05	-0.02	0.06 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %