P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.72	5.56	50.28	2.66	12.96	13.34	1.34	78545.87
1	8.52	2.82	95.22	2.71	12.69	14.38	1.30	67217.34
2	6.14	3.86	90.12	2.26	13.07	13.61	1.32	74876.34
3	7.55	3.89	63.18	1.98	13.64	13.53	1.33	75432.14
4	11.66	6.06	64.88	3.24	11.83	14.27	1.31	69135.16
5	10.64	2.46	74.23	2.25	13.15	13.55	1.29	76278.21
6	6.04	5.68	84.23	1.72	13.32	13.16	1.31	79101.61
7	17.07	11.78	58.14	3.82	12.50	13.30	1.35	77251.21
8	10.55	2.83	73.88	2.06	13.25	13.46	1.31	76329.08
9	8.95	3.82	62.10	2.29	13.03	13.35	1.25	77348.51
10	13.57	4.35	57.82	2.50	13.14	13.37	1.24	77006.02
11	19.95	44.60	54.98	3.77	11.41	13.69	1.28	76634.44
12	7.30	5.05	70.63	1.72	13.05	13.34	1.22	78400.82
13	10.86	11.82	56.00	2.11	13.49	13.06	1.22	81703.98
14	14.78	29.96	62.14	3.96	11.78	13.35	1.26	78089.65
15	24.23	28.25	56.64	4.94	11.78	13.67	1.24	75814.09
16	17.01	7.78	52.19	4.01	11.36	13.59	1.22	77597.38
17	12.93	6.13	57.07	3.18	11.69	13.65	1.23	76324.66
18	6.83	6.24	84.87	2.80	11.66	14.34	1.22	69010.37
19	4.40	3.51	76.10	2.77	11.70	14.29	1.33	70956.08
20	4.90	31.30	46.03	1.92	12.95	13.13	1.31	80511.30
21	9.67	6.14	52.28	2.77	12.18	13.50	1.29	76830.44
22	10.21	18.04	49.08	2.59	12.38	13.29	1.26	79632.21
23	6.78	2.99	68.38	1.99	12.87	13.86	1.24	72927.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.97	10.62	65.02	2.75	12.54	13.59	1.27	75956.44
最 大 值	24.23	44.60	95.22	4.94	13.64	14.38	1.53	81703.98
發生時間	15	11	1	15	3	1		13
最 小 值	4.40	2.46	46.03	1.72	11.36	13.06	1.16	67217.34
發生時間	19	5	20	6	16	13		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.14 %	0.05 %	0.12 %		0.45	-0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.62	3.77	107.54	0.30	19.08	10.75	1.29	66716.03
1	20.30	6.24	114.37	0.31	18.86	11.73	1.29	59976.85
2	14.32	3.05	121.22	0.13	19.36	10.84	1.29	64340.50
3	20.64	2.29	102.09	0.64	19.58	10.47	1.26	67074.51
4	11.36	3.05	102.56	0.17	19.96	10.57	1.25	65677.80
5	23.11	2.77	100.49	0.55	20.56	10.30	1.26	68045.54
6	21.45	3.65	96.46	0.60	19.93	10.25	1.27	69246.86
7	43.44	4.43	93.61	6.88	18.34	10.51	1.29	66164.39
8	26.85	3.24	96.15	2.05	18.87	10.40	1.29	67332.05
9	21.00	2.57	99.61	0.85	19.41	10.62	1.28	65826.71
10	18.90	3.11	101.26	0.56	18.80	10.65	1.28	65413.30
11	17.17	3.67	97.22	0.42	18.88	10.61	1.28	65993.88
12	12.69	3.36	102.42	0.20	19.07	10.62	1.28	66502.52
13	25.19	35.48	111.70	1.83	18.40	11.19	1.29	63072.18
14	26.66	17.62	95.76	3.21	17.18	10.77	1.28	66229.84
15	20.55	3.25	106.94	0.32	19.20	10.59	1.29	70315.42
16	7.92	3.16	97.60	0.11	18.63	10.82	1.29	66932.55
17	40.45	6.99	97.57	0.57	16.24	11.22	1.29	65253.13
18	17.95	9.06	100.11	0.55	16.52	11.17	1.29	64193.69
19	25.91	6.43	100.15	0.22	17.54	11.01	1.30	66298.07
20	23.49	7.71	99.09	0.56	17.81	10.84	1.29	67385.38
21	20.80	5.12	108.57	0.10	18.08	11.56	1.29	62168.30
22	26.05	27.99	113.14	0.16	17.50	11.87	1.28	60762.35
23	21.53	57.16	113.11	0.30	16.70	12.27	1.29	57564.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.89	9.38	103.28	0.90	18.52	10.90	1.28	65353.58
最 大 值	43.44	57.16	121.22	6.88	20.56	12.27	1.33	70315.42
發生時間	7	23	2	7	5	23		15
最 小 值	7.92	2.29	93.61	0.10	16.24	10.25	1.25	57564.12
發生時間	16	3	7	21	17	6		23
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.44 %	-0.15 %	0.01 %	0.10 %		0.31	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月22日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.81	4.16	59.32	1.52	14.68	10.64	1.36	78027.32
1	4.35	11.64	92.45	1.93	14.35	12.31	1.39	63692.15
2	2.67	1.49	100.68	1.38	15.62	11.01	1.36	71800.42
3	2.51	2.14	103.57	1.33	15.76	11.04	1.39	72122.24
4	4.91	2.96	65.19	1.33	16.97	9.67	1.40	83657.66
5	11.25	4.28	76.52	1.74	16.37	10.47	1.39	78449.52
6	11.45	2.86	65.45	2.04	16.30	9.79	1.36	83448.90
7	9.06	2.88	80.49	1.57	16.75	10.23	1.35	77914.96
8	16.98	1.90	95.14	3.47	13.66	10.38	1.38	無效
9	17.27	14.00	48.81	2.38	17.40	9.02	1.38	無效
10	21.59	25.25	55.18	2.31	15.51	10.02	1.40	81382.41
11	10.37	4.33	61.35	1.46	16.64	10.12	1.40	80568.20
12	8.68	5.39	69.11	1.97	15.17	10.95	1.37	73847.05
13	9.28	4.94	79.46	2.17	14.41	11.88	1.34	66823.47
14	4.72	5.07	76.45	1.48	15.10	11.38	1.38	71451.21
15	4.50	3.05	62.99	1.35	14.65	10.73	1.37	78709.30
16	5.39	6.66	55.48	2.11	13.26	10.74	1.36	78433.53
17	29.90	3.52	64.74	2.47	14.95	10.66	1.36	77614.61
18	20.59	2.95	67.19	2.01	15.44	10.48	1.37	79078.68
19	13.83	12.02	69.14	1.90	14.86	10.40	1.39	83042.65
20	11.76	10.99	61.51	1.94	14.38	10.89	1.42	74441.45
21	7.71	5.44	62.21	1.22	15.89	10.32	1.43	78342.03
22	29.92	18.46	55.41	3.01	15.11	10.22	1.44	79795.59
23	9.16	17.53	55.79	1.74	14.38	10.41	1.43	78337.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	22
平 均 值	11.40	7.25	70.15	1.91	15.32	10.57	1.38	76862.76
最 大 值	29.92	25.25	103.57	3.47	17.40	12.31	1.51	83657.66
發生時間	22	10	3	8	9	1		4
最 小 值	2.51	1.49	48.81	1.22	13.26	9.02	1.33	63692.15
發生時間	3	2	9	21	16	9		1
零點偏移	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.02 %	0.12 %	0.04 %		0.00	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	91.67 %