P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.58	1.03	91.14	10.15	12.92	12.05	1.40	103048.95
1	2.34	2.16	92.61	10.65	13.12	12.51	1.33	97439.68
2	4.79	3.28	104.08	9.99	12.97	11.70	1.34	97547.14
3	19.44	1.15	119.64	10.53	12.14	12.06	1.30	103966.73
4	13.52	1.15	100.67	10.51	12.08	12.31	1.29	101333.55
5	10.09	2.26	115.24	10.94	11.66	12.78	1.31	89794.01
6	8.16	1.22	116.90	9.69	12.34	11.97	1.32	98741.57
7	13.86	1.19	100.40	9.74	11.85	12.01	1.30	99431.82
8	14.11	1.41	98.64	10.18	12.56	12.29	1.24	96472.15
9	14.38	0.96	104.80	9.78	12.84	12.11	1.22	98254.44
10	17.75	1.40	86.54	9.79	12.34	11.97	1.26	99042.71
11	17.76	2.15	89.55	9.82	12.33	12.00	1.26	97557.55
12	5.40	0.91	106.09	10.24	12.75	12.50	1.25	92110.25
13	6.68	1.11	94.43	9.25	13.81	11.66	1.27	101814.61
14	8.83	1.66	92.47	9.48	13.46	11.84	1.26	101187.47
15	5.52	1.04	92.89	9.36	14.24	11.76	1.24	101965.38
16	7.62	1.04	91.73	9.36	13.65	11.73	1.24	101897.40
17	8.09	1.03	99.37	9.67	13.82	12.02	1.24	100305.12
18	15.47	1.16	89.52	9.74	13.14	11.93	1.28	100101.88
19	8.36	1.21	83.03	9.63	14.51	11.80	1.27	102394.71
20	13.20	0.90	92.15	9.98	12.95	12.03	1.27	99372.02
21	15.49	1.49	87.33	10.19	11.64	12.24	1.30	96660.32
22	17.32	1.58	86.70	10.25	12.12	12.13	1.26	102850.38
23	18.52	1.36	92.42	10.27	12.21	12.24	1.25	101491.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.22	1.41	97.01	9.97	12.81	12.07	1.28	99365.88
最 大 值	19.44	3.28	119.64	10.94	14.51	12.78	1.52	103966.73
發生時間	3	2	3	5	19	5		3
最 小 值	2.34	0.90	83.03	9.25	11.64	11.66	1.19	89794.01
發生時間	1	20	19	13	21	13		5
零點偏移	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.08 %	0.07 %	-0.02 %		0.13	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.61	5.49	85.07	5.50	14.40	12.13	0.88	73061.98
1	5.01	2.91	86.16	5.47	15.88	12.27	0.87	71260.90
2	10.05	4.68	117.48	5.68	12.06	12.32	0.90	70633.29
3	11.89	4.04	103.68	5.62	11.64	12.20	0.87	73986.12
4	10.92	4.08	87.12	5.48	11.70	12.05	0.89	73287.41
5	8.08	11.85	87.92	5.84	11.31	12.73	0.91	66465.48
6	8.81	5.12	100.88	5.57	11.66	12.51	0.92	67305.31
7	8.29	3.63	80.75	5.27	11.44	12.05	0.86	74314.61
8	6.61	11.94	77.84	5.34	12.15	12.45	0.88	69752.36
9	6.69	10.19	96.03	5.58	11.72	12.80	0.89	66371.72
10	8.96	3.02	82.86	5.34	12.00	12.40	0.85	71851.80
11	5.18	3.20	120.49	6.07	11.11	13.18	0.94	56882.13
12	4.41	2.88	131.97	5.43	11.64	12.71	0.94	62769.16
13	6.47	0.86	125.48	5.31	12.09	12.47	0.89	70031.59
14	6.83	1.09	95.50	5.01	12.65	12.09	0.90	72564.17
15	4.56	2.06	80.47	5.37	12.11	12.47	0.89	71105.29
16	4.00	3.85	82.08	5.31	11.99	12.41	0.91	71486.54
17	4.74	1.32	90.67	5.27	12.03	12.42	0.85	73575.24
18	4.84	1.68	78.18	5.26	13.38	12.27	0.83	73307.48
19	3.84	0.71	79.08	5.15	16.93	11.91	0.81	73576.93
20	4.78	1.13	97.04	5.63	12.09	12.71	0.81	70699.04
21	5.31	4.03	97.28	5.89	11.02	13.02	0.87	66369.86
22	7.22	2.63	88.46	5.55	11.41	12.59	0.82	72494.87
23	8.16	2.30	85.26	5.55	11.22	12.51	0.82	73084.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.84	3.95	94.07	5.48	12.32	12.44	0.87	70259.92
最 大 值	11.89	11.94	131.97	6.07	16.93	13.18	1.03	74314.61
發生時間	3	8	12	11	19	11		7
最 小 值	3.84	0.71	77.84	5.01	11.02	11.91	0.79	56882.13
發生時間	19	19	8	14	21	19		11
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.15	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.05 %	-0.05 %	0.12 %		0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月27日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.98	1.87	99.19	9.84	10.86	12.23	2.05	93178.78
1	4.92	6.93	80.32	9.87	11.96	12.38	2.05	90679.79
2	5.15	22.38	100.65	11.48	8.74	13.80	2.08	77920.16
3	7.29	14.63	85.43	10.08	10.70	12.55	2.08	89662.63
4	6.49	9.83	91.15	10.09	10.55	12.58	2.10	89141.12
5	8.87	14.54	76.26	9.23	10.75	11.84	2.12	96210.77
6	6.44	14.80	96.49	10.34	10.44	12.75	2.11	87491.10
7	7.39	22.58	84.11	9.43	11.04	11.91	2.10	96637.01
8	4.62	8.34	111.39	10.63	10.04	13.32	2.05	81893.67
9	5.21	22.31	84.07	9.08	11.59	11.89	2.03	95986.62
10	7.89	13.66	94.31	9.00	11.47	11.69	2.00	98987.66
11	8.37	6.98	87.76	9.01	11.62	11.78	1.99	97147.03
12	5.87	9.83	100.23	9.40	11.68	12.06	2.00	94285.25
13	7.80	3.95	102.12	9.11	11.40	11.84	2.02	96039.13
14	6.80	2.92	101.50	9.86	11.01	12.64	2.03	88313.74
15	4.56	6.16	94.77	10.16	11.50	12.85	2.06	86142.41
16	4.37	3.49	86.45	9.69	10.63	12.69	2.03	88936.37
17	4.29	5.04	78.28	9.31	11.86	12.21	2.02	92571.99
18	4.32	2.84	94.88	9.71	12.06	12.39	2.02	90300.26
19	4.09	1.23	95.72	9.43	12.85	12.19	2.01	92624.89
20	5.45	0.93	92.91	9.31	11.93	12.01	2.01	94798.22
21	8.43	2.00	89.07	9.74	10.61	12.71	2.01	88214.24
22	5.71	0.85	94.42	9.64	11.58	12.42	2.02	90962.46
23	7.44	3.61	80.84	9.03	11.61	11.79	2.03	97051.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.16	8.40	91.76	9.69	11.19	12.35	2.04	91465.69
最 大 值	8.87	22.58	111.39	11.48	12.85	13.80	2.12	98987.66
發生時間	5	7	8	2	19	2		10
最 小 值	4.09	0.85	76.26	9.00	8.74	11.69	1.98	77920.16
發生時間	19	22	5	10	2	10		2
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.16 %		-0.48	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %