P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	9.92	2.85	100.22	8.60	15.25	11.52	1.00	90510.80
1	3.16	2.59	95.78	8.78	17.13	11.57	0.88	86974.19
2	2.20	2.69	99.97	9.42	16.10	12.13	0.92	80317.36
3	2.16	8.11	95.20	8.47	15.03	11.47	0.99	82925.71
4	2.41	4.31	77.34	8.15	15.52	11.07	0.98	79652.52
5	3.48	2.37	85.04	7.91	15.82	10.87	1.15	83391.84
6	5.00	2.33	90.26	9.01	14.59	11.60	0.94	88797.40
7	7.86	1.59	92.43	8.94	14.48	11.64	0.89	90396.60
8	3.34	1.35	86.38	8.65	15.09	11.36	0.87	90436.19
9	5.99	1.81	78.36	8.87	14.42	11.49	0.96	88444.15
10	4.52	1.39	85.92	9.03	14.47	11.70	0.89	89643.57
11	4.03	1.96	77.17	8.92	13.94	11.62	0.85	88628.00
12	5.05	1.87	77.59	8.75	13.83	11.45	0.89	85256.30
13	14.44	7.00	79.78	9.17	13.39	11.54	0.98	86858.25
14	10.91	2.37	83.23	9.24	14.08	11.36	0.90	93013.09
15	18.14	4.77	84.24	9.73	12.66	11.61	1.00	86360.78
16	17.67	3.14	80.16	8.87	13.44	11.52	0.95	87003.71
17	14.78	3.40	82.44	9.17	13.36	11.67	0.92	88351.32
18	4.02	2.02	80.50	9.14	17.32	11.35	0.90	87094.99
19	3.32	9.97	77.26	8.98	17.78	11.02	0.96	87703.74
20	6.64	4.87	89.94	8.84	14.68	11.58	0.87	87763.15
21	4.86	2.30	81.13	8.65	14.98	11.43	0.88	88134.33
22	3.07	9.41	80.00	8.44	15.41	11.14	0.90	87428.46
23	4.29	3.11	88.90	8.55	15.74	11.22	1.00	87602.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.72	3.65	85.39	8.85	14.94	11.46	0.94	87195.37
最 大 值	18.14	9.97	100.22	9.73	17.78	12.13	1.91	93013.09
發生時間	15	19	0	15	19	2		14
最 小 值	2.16	1.35	77.17	7.91	12.66	10.87	0.77	79652.52
發生時間	3	8	11	5	15	5		4
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.04 %	0.12 %	-0.06 %		-0.00	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.58	57.27	62.86	5.27	13.06	11.82	0.46	76358.40
1	6.06	7.89	76.44	5.17	15.74	11.84	0.45	74024.22
2	3.30	7.69	67.21	5.00	15.23	11.60	0.46	76267.94
3	5.05	11.64	64.25	5.08	13.42	11.81	0.46	75984.72
4	4.25	35.99	61.30	4.99	13.76	11.78	0.46	75415.66
5	3.69	2.34	70.03	4.87	14.23	11.82	0.45	75614.51
6	3.05	1.50	69.91	4.85	13.92	11.79	0.45	75354.81
7	2.72	7.61	60.72	4.88	13.65	11.84	0.47	75482.69
8	2.97	1.53	67.73	4.89	14.13	11.79	0.45	75602.88
9	2.56	13.73	67.35	4.82	14.67	11.55	0.45	76865.58
10	2.35	1.62	70.10	4.87	13.46	11.82	0.46	75844.01
11	3.46	1.77	66.64	4.88	13.84	11.69	0.48	75488.04
12	5.28	12.08	71.90	5.21	13.14	11.89	0.50	73770.20
13	11.27	32.20	74.76	5.61	13.27	11.85	0.51	73874.41
14	9.87	30.26	79.97	5.53	12.61	11.97	0.52	74591.08
15	8.18	10.41	73.67	5.26	13.30	11.84	0.51	75079.23
16	3.86	5.05	71.38	4.89	13.98	11.75	0.52	74462.31
17	3.08	2.22	68.17	4.81	14.51	11.57	0.49	76339.75
18	2.53	1.07	72.38	4.83	17.29	11.67	0.49	73289.22
19	2.12	10.62	59.94	4.89	15.71	11.61	0.48	75731.66
20	2.47	37.84	76.50	5.08	13.38	12.13	0.46	73478.98
21	2.29	6.52	72.91	4.96	14.64	11.87	0.46	75606.32
22	2.17	2.74	71.20	5.01	14.68	12.04	0.46	74148.61
23	2.14	11.13	78.21	4.95	14.34	11.83	0.45	76712.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.18	13.03	69.81	5.03	14.16	11.80	0.47	75224.49
最 大 值	11.27	57.27	79.97	5.61	17.29	12.13	0.55	76865.58
發生時間	13	0	14	13	18	20		9
最 小 值	2.12	1.07	59.94	4.81	12.61	11.55	0.42	73289.22
發生時間	19	18	19	17	14	9		18
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.17 %	0.08 %	0.11 %		-0.20	-0.02	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年03月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.09	2.04	82.83	9.19	12.49	12.89	1.47	83540.38
1	2.73	8.14	68.41	8.60	12.29	12.55	1.45	87084.37
2	2.32	3.23	82.98	9.17	12.57	12.98	1.46	82310.77
3	2.02	0.65	81.10	8.12	13.77	12.20	1.47	89740.56
4	1.92	7.87	67.28	7.43	14.42	11.75	1.46	93236.88
5	2.26	39.16	56.82	7.30	13.75	11.51	1.46	96093.44
6	2.95	58.85	53.89	7.27	13.72	11.49	1.46	96195.55
7	3.24	14.70	62.95	7.68	12.79	11.59	1.45	96242.03
8	2.70	9.01	59.94	8.30	12.30	12.13	1.48	89838.59
9	2.30	1.41	93.41	9.61	11.65	13.03	1.49	82075.86
10	2.12	3.17	77.09	8.63	12.36	12.23	1.49	90725.29
11	2.80	15.49	78.05	8.63	12.05	12.21	1.53	90680.04
12	2.75	3.20	76.71	8.73	12.15	12.35	1.52	89328.77
13	4.43	6.26	67.15	8.31	12.29	11.94	1.51	92992.43
14	3.84	5.81	60.20	8.28	11.77	12.04	1.50	92877.22
15	2.93	14.23	63.01	8.26	12.19	12.12	1.50	91919.71
16	2.36	64.50	57.78	8.05	12.00	11.80	1.51	92158.13
17	2.62	21.95	55.13	7.88	12.66	11.80	1.51	94057.16
18	2.16	5.32	71.24	8.40	13.70	12.44	1.51	87095.16
19	1.94	2.52	79.96	8.30	13.90	12.27	1.50	90057.90
20	2.33	67.74	60.23	7.86	12.65	11.66	1.48	93885.25
21	2.87	50.35	63.48	8.33	11.56	12.08	1.47	89840.10
22	2.50	58.83	58.07	7.80	13.22	11.76	1.48	94344.37
23	2.64	17.04	56.65	7.96	12.81	11.82	1.49	93402.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.62	20.06	68.10	8.25	12.71	12.11	1.48	90821.76
最 大 值	4.43	67.74	93.41	9.61	14.42	13.03	1.54	96242.03
發生時間	13	20	9	9	4	9		7
最 小 值	1.92	0.65	53.89	7.27	11.56	11.49	1.44	82075.86
發生時間	4	3	6	6	21	6		9
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.12 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %