P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.34	6.16	75.89	0.90	17.41	11.14	1.32	65556.72
1	12.79	9.92	82.77	1.15	17.11	11.66	1.33	63429.71
2	16.21	37.90	73.46	1.68	16.57	10.99	1.32	67846.19
3	13.42	6.40	75.50	1.41	16.91	10.84	1.32	68473.14
4	14.60	9.37	68.58	1.30	17.01	11.00	1.32	67895.64
5	14.28	9.94	71.44	1.55	17.15	10.83	1.31	68236.92
6	16.34	5.21	76.28	1.37	18.29	10.63	1.28	69379.19
7	13.46	9.28	64.98	1.60	17.17	10.89	1.28	66876.28
8	14.58	9.00	75.25	1.48	17.10	11.29	1.28	65300.97
9	16.33	13.10	89.80	1.48	17.45	11.67	1.32	63218.07
10	12.90	9.79	80.29	1.56	17.13	11.30	1.32	64428.65
11	14.01	17.27	71.11	1.46	17.23	10.85	1.30	66317.19
12	14.72	7.30	77.57	1.40	17.22	10.95	1.26	67719.56
13	14.73	7.53	97.08	1.02	18.51	11.03	1.26	67600.92
14	15.69	35.48	84.61	2.25	16.01	10.92	1.27	67324.28
15	14.73	14.52	85.27	1.85	18.09	10.87	1.25	68173.32
16	13.93	10.42	92.74	1.55	17.87	11.08	1.26	69263.31
17	14.37	5.53	95.22	1.18	18.45	11.04	1.30	68701.15
18	12.26	4.69	85.94	1.03	17.57	11.27	1.32	68082.04
19	13.61	4.88	95.53	1.04	18.31	11.04	1.29	68268.49
20	13.68	3.19	99.80	1.10	18.04	11.03	1.28	68790.62
21	13.36	6.40	81.46	1.03	18.16	11.15	1.27	67363.79
22	12.27	17.40	75.79	0.91	18.34	11.30	1.27	66030.09
23	13.34	15.36	71.68	0.92	18.60	11.19	1.26	67771.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.12	11.50	81.17	1.34	17.57	11.08	1.29	67168.65
最 大 值	16.34	37.90	99.80	2.25	18.60	11.67	1.34	69379.19
發生時間	6	2	20	14	23	9		6
最 小 值	12.26	3.19	64.98	0.90	16.01	10.63	1.25	63218.07
發生時間	18	20	7	0	14	6		9
零點偏移	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.18 %	0.00 %	-0.07 %		0.05	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.61	11.30	76.12	1.51	16.57	10.68	1.40	57863.71
1	1.65	2.00	89.61	0.17	19.90	10.43	1.40	60786.80
2	1.17	2.01	81.65	0.15	18.78	10.35	1.40	62632.34
3	9.29	3.60	79.26	0.42	17.21	10.58	1.40	62606.05
4	22.93	2.80	93.87	0.94	17.25	10.90	1.40	63285.80
5	10.08	3.17	81.73	0.31	17.29	10.80	1.39	62288.94
6	6.82	4.28	79.47	0.11	16.60	10.72	1.36	60622.34
7	8.03	18.81	85.91	0.36	16.10	11.25	1.36	59007.42
8	24.17	16.14	83.59	1.30	16.19	10.83	1.38	60333.61
9	15.80	8.41	84.75	1.02	14.74	11.83	1.39	56571.36
10	9.29	3.41	94.67	0.34	16.26	11.46	1.41	58067.56
11	11.54	7.19	82.97	0.44	16.23	10.75	1.40	61390.18
12	10.16	23.25	93.65	0.57	15.00	11.16	1.40	57925.96
13	21.27	18.15	97.24	0.74	16.54	10.74	1.40	59234.72
14	32.54	22.64	100.99	7.01	17.56	10.71	1.40	62049.48
15	18.28	1.97	105.06	3.67	15.71	11.56	1.38	61256.41
16	13.31	3.23	101.59	0.56	15.97	11.36	1.39	59110.89
17	6.18	2.74	91.79	0.18	17.05	11.01	1.38	60180.00
18	6.83	9.59	91.42	0.09	17.68	10.69	1.39	61470.26
19	3.42	2.65	82.05	0.09	17.32	10.49	1.37	60115.65
20	0.69	1.48	83.51	0.15	18.67	10.14	1.36	61765.18
21	0.30	1.64	82.19	0.12	17.88	10.46	1.34	60779.05
22	0.77	1.30	88.03	0.13	18.12	10.57	1.34	62764.50
23	1.62	2.79	91.30	0.11	17.06	10.97	1.34	61113.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.03	7.27	88.43	0.85	16.99	10.85	1.38	60550.92
最 大 值	32.54	23.25	105.06	7.01	19.90	11.83	1.42	63285.80
發生時間	14	12	15	14	1	9		4
最 小 值	0.30	1.30	76.12	0.09	14.74	10.14	1.34	56571.36
發生時間	21	22	0	18	9	20		9
零點偏移	-0.02 %	0.00 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.09 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年10月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.01	12.53	61.87	2.96	18.66	10.15	1.26	78278.07
1	8.93	6.42	70.58	2.40	19.22	10.58	1.25	77314.62
2	12.81	1.43	65.25	2.79	19.71	10.07	1.24	78967.76
3	13.29	6.23	65.43	2.95	19.33	10.10	1.25	81271.37
4	14.48	12.49	61.59	3.06	17.96	10.08	1.24	81657.44
5	14.15	7.50	67.75	3.06	17.55	10.57	1.26	79299.43
6	13.15	6.43	65.52	3.14	18.62	10.45	1.25	81727.30
7	14.83	22.45	63.73	3.17	18.18	10.38	1.26	78632.20
8	13.06	21.59	60.69	3.57	18.17	10.10	1.25	80541.27
9	14.24	6.12	72.92	3.47	16.18	11.36	1.24	69517.46
10	11.84	6.75	65.41	4.43	16.55	10.67	1.26	74249.86
11	11.64	25.04	59.19	4.67	17.36	10.06	1.25	81697.10
12	11.51	25.17	59.47	3.56	17.45	10.32	1.24	79050.77
13	14.43	7.33	63.17	4.33	18.17	10.32	1.23	81382.07
14	13.95	17.68	70.08	2.07	21.49	9.59	1.23	85793.85
15	14.33	47.85	59.71	4.38	18.40	10.18	1.23	83937.61
16	13.41	21.82	61.84	6.08	16.42	10.63	1.24	78453.89
17	13.12	15.25	62.10	4.21	16.80	10.66	1.25	78332.19
18	13.53	3.18	61.89	2.67	17.85	10.39	1.24	79180.90
19	12.33	3.45	71.71	2.77	17.11	10.81	1.23	74580.36
20	13.54	8.29	75.12	2.83	18.06	10.53	1.23	76912.49
21	9.94	2.92	74.63	2.47	17.94	10.71	1.23	75938.92
22	11.20	11.26	70.52	2.67	18.25	10.39	1.27	79245.44
23	11.72	7.35	70.85	2.47	17.87	10.80	1.24	75866.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.98	12.77	65.88	3.34	18.05	10.41	1.24	78826.20
最 大 值	16.01	47.85	75.12	6.08	21.49	11.36	1.29	85793.85
發生時間	0	15	20	16	14	9		14
最 小 值	8.93	1.43	59.19	2.07	16.18	9.59	1.23	69517.46
發生時間	1	2	11	14	9	14		9
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	0.00 %	-0.07 %		-0.19	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.02 %	-0.02 %		0.24	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %