

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月21日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月21日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2020年04月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.86	11.62	77.50	8.59	13.27	12.13	1.42	91241.33
1	1.72	78.46	57.45	8.76	13.44	11.61	1.41	95715.94
2	1.82	4.48	71.06	8.66	13.78	12.45	1.40	87413.87
3	1.57	1.33	86.63	8.57	13.95	12.25	1.41	89483.01
4	1.62	0.93	101.98	9.38	13.14	12.66	1.43	86096.72
5	1.67	5.28	101.16	10.04	12.10	13.09	1.47	82262.77
6	1.64	1.62	92.52	9.75	12.58	12.91	1.45	83756.37
7	1.58	10.26	84.05	9.32	12.67	12.63	1.45	87046.35
8	1.80	1.62	87.91	9.74	12.30	12.89	1.47	83963.34
9	1.75	1.73	79.30	8.93	13.05	12.36	1.46	88403.72
10	1.70	26.67	69.84	7.80	14.06	11.54	1.47	95967.14
11	1.84	25.35	68.20	8.00	13.23	11.61	1.46	95798.73
12	2.09	39.86	67.10	8.49	11.55	11.99	1.45	93302.37
13	2.43	76.39	61.89	8.67	11.82	12.08	1.50	89406.62
14	2.21	無效	73.97	8.99	11.47	12.29	1.43	85927.53
15	2.57	45.76	62.48	8.50	11.24	12.00	1.40	89758.55
16	1.98	5.04	86.14	9.13	12.17	12.31	1.37	88623.51
17	1.77	9.80	74.29	8.07	13.87	11.61	1.39	97959.67
18	1.75	11.57	70.37	8.11	14.03	11.73	1.38	96733.62
19	1.69	2.33	78.21	8.13	13.86	11.71	1.38	96950.11
20	1.76	1.69	101.58	9.20	13.53	12.51	1.39	88521.20
21	1.61	4.08	86.41	8.14	14.19	11.69	1.39	96683.37
22	1.65	27.09	62.50	7.76	13.89	11.55	1.39	97496.74
23	1.73	40.99	62.53	7.99	13.60	11.73	1.39	95386.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	1.83	18.87	77.71	8.70	13.03	12.14	1.42	90995.81
最大值	2.57	78.46	101.98	10.04	14.19	13.09	1.66	97959.67
發生時間	15	1	4	5	21	5		17
最小值	1.57	0.93	57.45	7.76	11.24	11.54	1.34	82262.77
發生時間	3	4	1	22	15	10		5
零點偏移	-0.00 %	0.00%	0.00 %	-0.00 %		0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.08%	-0.01 %	-0.19 %		0.30	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %