

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年06月02日

報表日期: 111年06月02日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	13.52	4.10	66.59	0.15	17.40	12.20	1.48	76515.00
2	14.91	6.55	58.58	0.09	17.49	11.58	1.49	81510.19
3	14.89	7.80	55.14	0.29	16.10	12.06	1.48	78874.03
4	13.59	9.16	54.89	0.27	16.44	11.99	1.49	79157.37
5	11.35	14.90	50.72	0.38	16.45	11.84	1.45	76552.58
6	14.66	11.04	40.23	1.01	15.76	11.70	1.44	71448.78
7	13.67	9.38	42.36	0.54	17.17	11.52	1.44	75197.13
8	13.96	5.95	48.74	0.52	16.39	12.04	1.46	74532.48
9	13.66	14.26	43.18	0.90	15.85	11.80	1.45	75765.72
10	15.16	2.16	49.90	0.53	16.89	11.44	1.42	78628.90
11	12.78	3.25	47.30	0.66	16.12	11.67	1.46	78870.39
12	14.19	1.95	57.04	0.82	17.16	11.60	1.43	78295.31
13	14.86	3.30	53.12	1.22	16.10	11.71	1.41	78800.22
14	13.42	7.15	45.09	1.01	15.97	11.65	1.41	77514.89
15	14.59	3.73	49.14	0.82	16.28	11.84	1.45	77017.72
16	13.53	3.89	51.72	0.44	17.50	11.46	1.41	80627.03
17	14.01	5.67	55.02	0.46	17.52	11.42	1.41	81069.90
18	14.64	10.21	49.71	0.54	17.46	11.53	1.41	78524.04
19	14.12	6.40	57.91	0.30	18.75	11.74	1.41	75772.92
20	14.12	4.39	71.33	0.35	17.98	12.19	1.46	73354.02
21	10.27	4.55	71.91	0.29	17.63	12.12	1.46	76003.41
22	12.86	4.10	63.22	0.37	18.02	11.52	1.43	79580.06
23	14.76	4.64	58.42	0.64	17.67	11.48	1.42	81119.07
24	14.01	4.93	64.19	0.26	18.14	11.84	1.42	78494.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.81	6.39	54.39	0.54	17.01	11.75	1.44	77634.40
最 大 值	15.16	14.90	71.91	1.22	18.75	12.20	1.54	81510.19
發生時間	9	4	20	12	18	0		1
最 小 值	10.27	1.95	40.23	0.09	15.76	11.42	1.40	71448.78
發生時間	20	11	5	1	5	16		5
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.16	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.06 %	0.58 %	-0.15 %	0.12 %		-0.04	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年06月02日

[illegible]

報表日期: 111年06月02日

[illegible]