P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.43	4.78	55.94	0.43	16.83	12.16	1.58	65032.00
1	14.51	4.42	59.39	0.23	18.22	12.00	1.59	66569.63
2	14.91	4.06	49.82	0.24	18.67	11.26	1.59	71376.45
3	14.68	4.69	45.08	0.28	18.76	10.76	1.58	75022.29
4	14.06	3.56	51.14	0.33	18.15	11.29	1.59	71410.97
5	14.87	2.81	55.79	0.22	18.51	11.27	1.60	71695.19
6	12.15	3.29	49.70	0.37	17.55	10.87	1.57	75605.03
7	14.74	4.81	43.66	0.46	18.54	10.85	1.55	73184.57
8	15.39	4.20	47.96	0.35	18.50	11.07	1.53	72208.02
9	15.15	3.82	43.14	0.40	18.24	10.90	1.55	73101.57
10	8.40	4.63	44.48	0.62	16.43	11.29	1.55	72107.86
11	14.51	5.18	43.18	0.81	16.57	11.27	1.51	71521.00
12	14.53	6.79	51.05	0.67	16.85	11.23	1.54	71897.38
13	14.59	8.00	49.88	0.98	15.70	11.46	1.57	70247.77
14	14.36	3.90	51.01	0.90	15.79	11.42	1.57	70510.84
15	14.79	4.07	56.46	0.70	16.80	11.35	1.57	70538.22
16	14.07	6.04	47.34	0.95	16.65	11.33	1.57	70362.26
17	14.29	4.56	48.96	0.60	16.94	11.32	1.54	70762.60
18	15.01	4.25	48.22	0.55	17.53	11.24	1.52	70920.08
19	15.49	5.19	39.80	0.72	17.19	11.23	1.62	70816.12
20	14.01	5.56	42.16	0.89	16.40	11.38	1.53	70057.65
21	14.81	7.80	40.49	0.99	16.09	11.37	1.55	69829.79
22	14.30	5.54	44.64	0.69	16.77	11.41	1.57	69835.12
23	14.31	4.78	57.57	0.38	17.67	11.99	1.52	65415.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.22	4.86	48.62	0.57	17.31	11.32	1.56	70834.50
最 大 值	15.49	8.00	59.39	0.99	18.76	12.16	1.76	75605.03
發生時間	19	13	1	21	3	0		6
最 小 值	8.40	2.81	39.80	0.22	15.70	10.76	1.51	65032.00
發生時間	10	5	19	5	13	3		0
零點偏移	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.08	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.02 %	-0.07 %	-0.06 %		0.17	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.69	2.84	48.65	0.15	19.77	10.51	1.51	61564.90
1	13.46	4.63	50.10	0.13	18.90	10.93	1.51	60611.52
2	13.80	8.28	62.89	0.14	18.58	11.52	1.51	56910.06
3	14.64	7.71	51.24	0.13	20.38	9.70	1.51	66275.83
4	13.41	4.01	48.74	0.08	17.73	10.59	1.51	62654.12
5	14.42	7.92	41.21	0.10	18.38	10.30	1.52	63455.11
6	15.15	21.96	55.63	0.11	19.26	10.12	1.50	64309.16
7	12.50	2.36	59.08	0.14	19.22	10.88	1.50	59972.61
8	13.70	13.52	46.00	0.11	19.00	9.98	1.48	65251.37
9	10.74	3.84	48.24	0.10	16.85	11.29	1.50	58849.64
10	10.79	8.96	54.20	0.12	17.83	11.09	1.50	59848.61
11	13.22	23.11	48.98	0.24	15.99	11.09	1.48	61417.68
12	14.18	9.19	53.38	0.32	15.83	11.29	1.49	59858.70
13	14.35	23.13	53.45	0.31	16.25	10.97	1.51	61536.50
14	13.14	12.40	57.99	0.29	15.59	11.61	1.51	57674.65
15	13.60	18.23	55.06	0.27	15.91	11.29	1.51	59077.89
16	15.73	37.75	55.35	1.34	14.68	11.62	1.51	58281.39
17	13.08	5.74	52.11	0.34	16.80	10.97	1.49	61078.61
18	14.24	4.56	50.23	0.14	17.92	10.64	1.48	62772.18
19	13.82	4.92	52.27	0.22	17.74	10.68	1.48	62108.75
20	14.27	3.42	54.44	0.12	17.37	10.93	1.48	60778.73
21	14.90	25.39	47.44	0.11	17.97	10.41	1.83	62825.69
22	12.39	7.95	44.18	0.08	17.10	11.02	1.92	57627.49
23	14.00	22.38	50.99	0.16	17.52	10.42	1.54	64194.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.59	11.84	51.74	0.22	17.61	10.83	1.53	61205.66
最 大 值	15.73	37.75	62.89	1.34	20.38	11.62	2.54	66275.83
發生時間	16	16	2	16	3	16		3
最 小 值	10.74	2.36	41.21	0.08	14.68	9.70	1.46	56910.06
發生時間	9	7	5	4	16	3		2
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	-0.11 %
全幅偏移	-0.21 %	-0.02 %	-0.01 %	0.03 %		0.28	-0.06	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2022年02月25日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.64	3.17	52.08	1.62	17.81	10.46	1.42	77443.68
1	12.90	3.69	59.26	1.81	17.18	11.09	1.43	74550.36
2	13.08	3.17	57.64	1.79	16.15	11.10	1.45	73843.95
3	10.71	9.25	62.94	1.54	18.30	10.48	1.46	76349.38
4	13.96	4.60	43.69	1.57	17.27	10.19	1.48	79095.18
5	14.07	3.36	44.32	1.73	16.67	10.32	1.49	74476.63
6	14.63	21.55	44.14	2.24	15.99	10.31	1.47	74473.06
7	13.48	7.07	46.34	1.64	18.00	10.18	1.42	73059.31
8	10.94	5.37	40.68	1.50	17.97	9.97	1.44	76010.86
9	8.77	4.14	43.92	1.43	18.12	10.00	1.48	76508.57
10	14.25	2.36	44.72	1.71	18.12	9.93	1.47	77172.52
11	13.72	4.28	44.25	1.79	15.58	10.46	1.47	73452.39
12	14.12	3.88	49.47	2.11	15.17	10.69	1.49	71460.72
13	14.22	2.86	49.57	1.98	15.30	10.57	1.46	72350.61
14	13.84	5.53	49.64	2.31	14.86	10.76	1.44	70957.39
15	14.97	7.76	54.15	2.58	14.65	10.94	1.44	71936.88
16	14.24	5.37	53.49	2.51	14.61	10.65	1.48	74284.12
17	13.99	7.61	51.86	3.13	13.32	10.92	1.49	72103.04
18	12.99	37.56	53.64	2.97	15.27	10.97	1.49	71067.07
19	14.08	5.27	55.29	2.05	16.83	10.22	1.49	74904.08
20	14.56	9.64	46.72	1.94	16.43	10.18	1.49	75122.91
21	14.80	4.83	49.93	1.98	17.01	9.99	1.52	77227.00
22	15.35	5.96	46.04	2.25	15.58	10.32	1.51	75294.32
23	13.56	2.87	65.98	1.61	16.89	11.03	1.50	70005.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.58	7.13	50.41	1.99	16.38	10.49	1.47	74297.91
最 大 值	15.35	37.56	65.98	3.13	18.30	11.10	1.55	79095.18
發生時間	22	18	23	17	3	2		4
最 小 值	8.77	2.36	40.68	1.43	13.32	9.93	1.40	70005.93
發生時間	9	10	8	9	17	10		23
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.01	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.02 %	-0.14 %	0.06 %	0.11 %		0.07	-0.03	0.31 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %