

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月02日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.92	3.36	59.57	1.00	14.45	13.65	1.35	74923.58
1	2.74	3.28	70.34	1.62	13.83	14.30	1.33	69411.97
2	2.39	30.43	48.70	1.90	12.97	13.34	1.40	79283.60
3	2.94	27.38	53.72	2.29	12.51	13.79	1.37	75425.87
4	4.40	59.01	52.41	5.64	12.45	13.70	1.36	75856.10
5	4.35	無效	44.41	7.38	14.30	13.40	1.34	77349.24
6	4.65	26.56	46.05	2.25	13.74	13.21	1.36	78656.49
7	6.21	6.44	56.50	2.37	13.12	13.71	1.34	75298.21
8	6.27	5.97	48.37	2.22	13.17	13.39	1.29	78844.59
9	5.55	19.65	46.21	1.90	13.44	13.44	1.38	78237.28
10	4.66	35.84	43.67	1.25	14.46	13.19	1.35	79508.69
11	4.48	27.22	47.70	1.55	13.93	13.22	1.36	78976.88
12	5.90	14.13	44.62	1.80	13.92	13.27	1.33	77963.85
13	6.81	11.05	44.11	1.66	14.05	13.37	1.32	77319.07
14	5.64	32.86	43.57	2.01	13.96	13.36	1.36	77054.17
15	4.85	31.93	48.48	1.32	14.56	13.16	1.36	78675.11
16	5.00	26.36	46.04	1.03	14.79	13.24	1.39	77758.20
17	3.66	17.98	57.07	0.75	15.26	13.02	1.37	79777.81
18	5.37	18.05	55.51	1.34	14.58	13.32	1.36	76513.62
19	4.91	23.47	54.07	1.46	14.43	13.04	1.35	80427.57
20	6.53	13.96	62.23	1.27	14.55	13.46	1.34	76220.53
21	3.85	1.43	94.46	1.02	14.66	14.06	1.38	70216.52
22	3.22	3.33	54.33	0.50	15.72	13.01	1.44	79379.49
23	3.84	17.16	41.57	0.92	14.90	13.11	1.44	78802.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	23	24	24	24	24	24	24
平均值	4.63	19.86	52.65	1.94	14.07	13.41	1.36	77161.71
最大值	6.81	59.01	94.46	7.38	15.72	14.30	1.82	80427.57
發生時間	13	4	21	5	22	1		19
最小值	2.39	1.43	41.57	0.50	12.45	13.01	1.22	69411.97
發生時間	2	21	23	22	4	22		1
零點偏移	-0.02 %	0.00%	-0.01 %	-0.02 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.06 %	-0.02%	-0.02 %	-0.08 %		0.03	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月02日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年05月02日

[illegible]