P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.56	9.29	66.00	2.06	14.55	12.42	1.28	61751.88
1	16.70	10.26	82.64	2.02	15.07	12.72	1.29	59722.75
2	16.30	8.08	54.62	2.31	14.53	11.54	1.28	67899.94
3	28.27	44.97	46.10	3.80	13.62	11.87	1.29	67536.51
4	16.14	25.14	48.34	2.91	13.46	11.80	1.30	68915.15
5	15.48	4.78	57.52	2.66	13.69	12.24	1.29	63874.35
6	17.81	6.68	58.68	1.89	14.06	12.32	1.29	62649.83
7	15.94	7.57	48.45	1.62	14.91	11.70	1.29	66063.95
8	13.67	5.47	59.53	1.67	14.25	12.30	1.30	62100.24
9	27.86	9.98	56.82	2.13	13.93	12.53	1.33	61120.54
10	19.11	4.62	51.20	1.98	14.21	12.38	1.34	64408.68
11	14.68	4.57	50.56	1.58	14.22	12.17	1.37	63313.51
12	15.76	4.70	48.34	1.83	13.94	11.97	1.39	64954.54
13	14.91	8.37	43.99	1.21	14.78	11.63	1.40	66436.24
14	16.33	15.78	50.09	1.90	13.69	12.34	1.41	62225.92
15	15.81	6.79	45.02	1.86	13.76	12.03	1.38	64431.17
16	16.19	14.75	52.11	2.41	13.31	12.36	1.37	62241.97
17	16.69	4.51	52.37	1.73	14.13	11.88	1.34	65198.02
18	13.63	4.09	60.13	1.76	14.11	12.20	1.33	63201.10
19	15.81	3.49	67.55	1.46	14.76	12.14	1.33	63079.24
20	16.67	3.54	58.26	1.46	14.86	11.84	1.33	64893.03
21	15.44	3.96	59.36	1.15	15.56	11.45	1.33	67345.45
22	14.94	3.80	61.20	0.96	15.91	11.55	1.33	65923.74
23	15.92	6.45	48.41	1.23	14.89	11.64	1.32	66150.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.86	9.23	55.30	1.90	14.34	12.04	1.33	64393.25
最 大 值	28.27	44.97	82.64	3.80	15.91	12.72	1.41	68915.15
發生時間	3	3	1	3	22	1		4
最 小 值	13.63	3.49	43.99	0.96	13.31	11.45	1.28	59722.75
發生時間	18	19	13	22	16	21		1
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.15 %	0.13 %	-0.01 %	-0.00 %		0.15	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.22	10.09	52.46	0.28	16.10	10.82	1.51	58996.61
1	15.39	3.03	62.46	0.28	16.91	10.82	1.51	61206.57
2	16.16	5.03	56.76	0.78	15.23	10.64	1.51	63268.83
3	14.81	5.11	51.61	0.71	15.08	11.02	1.51	60328.15
4	21.26	7.36	54.04	1.36	14.98	10.91	1.53	62634.62
5	15.24	4.91	64.20	0.91	14.20	11.11	1.52	62591.79
6	16.25	4.95	61.73	0.72	14.17	11.15	1.52	62515.58
7	18.48	3.93	54.30	0.87	14.09	11.33	1.48	60372.81
8	16.39	5.09	50.76	0.71	15.97	10.54	1.47	64953.06
9	15.99	7.07	49.22	0.49	14.85	11.09	1.49	61838.81
10	15.14	13.04	51.19	0.55	15.85	10.91	1.48	62100.02
11	21.32	22.66	71.94	0.57	17.00	10.41	1.46	64977.05
12	17.12	21.74	59.91	0.37	15.75	10.69	1.46	59663.63
13	15.36	9.66	47.35	0.57	14.29	10.96	1.46	58241.29
14	15.06	24.94	36.70	0.41	14.92	10.66	1.47	57436.28
15	15.07	5.15	59.64	0.68	13.94	10.95	1.48	59690.45
16	15.78	4.20	73.84	0.64	13.65	11.24	1.49	59234.75
17	14.34	2.84	62.99	0.41	14.85	10.90	1.48	59310.38
18	15.30	5.11	49.91	0.41	16.05	10.55	1.46	59683.43
19	15.84	33.73	48.94	0.71	14.01	10.93	1.44	58927.48
20	16.05	5.90	52.67	0.46	15.77	10.54	1.43	60715.94
21	15.26	4.61	51.16	0.31	16.04	10.46	1.43	61354.33
22	14.65	10.13	57.67	0.50	14.30	10.99	1.43	59210.51
23	16.27	16.37	59.87	0.30	16.28	10.73	1.43	61438.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.11	9.86	55.89	0.58	15.18	10.85	1.48	60862.13
最 大 值	21.32	33.73	73.84	1.36	17.00	11.33	1.55	64977.05
發生時間	11	19	16	4	11	7		11
最 小 值	14.22	2.84	36.70	0.28	13.65	10.41	1.42	57436.28
發生時間	0	17	14	0	16	11		14
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.02 %
全幅偏移	-0.04 %	0.05 %	0.12 %	0.02 %		0.35	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年12月31日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.03	8.76	48.73	3.10	13.33	11.02	1.42	71184.48
1	16.78	36.96	57.06	3.10	14.55	10.84	1.43	75051.87
2	14.94	10.42	74.41	3.30	13.91	10.93	1.43	76279.95
3	15.31	8.05	73.38	3.52	13.45	10.93	1.42	75501.66
4	14.51	4.29	68.44	3.01	14.24	10.95	1.43	75017.03
5	15.19	6.52	62.27	2.96	14.01	11.41	1.43	69978.80
6	16.63	7.34	53.45	3.13	13.71	11.03	1.43	73035.21
7	14.58	6.75	50.25	3.07	14.06	10.76	1.43	74581.56
8	15.01	11.06	53.20	2.99	13.26	11.20	1.40	71733.18
9	14.12	9.48	55.74	2.82	13.59	11.31	1.40	69959.15
10	17.69	4.31	52.02	2.43	15.00	10.76	1.42	74323.72
11	14.51	9.55	47.39	2.64	13.71	10.88	1.43	72855.58
12	16.13	24.75	50.38	2.91	14.38	10.76	1.43	72593.77
13	14.71	6.21	46.23	1.94	15.22	10.55	1.44	73102.36
14	16.20	19.08	46.64	2.27	14.26	10.70	1.43	72181.75
15	16.21	6.40	59.16	3.03	13.51	10.87	1.41	71613.70
16	15.52	7.50	70.49	3.50	12.83	10.94	1.40	71937.86
17	14.13	8.31	52.59	3.18	13.27	11.00	1.38	68983.86
18	16.16	4.61	48.20	2.52	14.59	10.52	1.39	72490.47
19	16.09	12.71	54.15	2.76	14.27	10.57	1.41	73344.06
20	22.01	13.99	51.40	3.32	13.83	10.60	1.40	72436.02
21	31.47	7.70	51.87	3.85	14.09	10.48	1.39	73159.58
22	26.82	3.94	52.09	3.05	14.84	10.51	1.38	73279.59
23	17.12	6.75	54.17	3.20	13.01	11.20	1.39	69904.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.99	10.23	55.57	2.98	13.95	10.86	1.41	72688.72
最 大 值	31.47	36.96	74.41	3.85	15.22	11.41	1.44	76279.95
發生時間	21	1	2	21	13	5		2
最 小 值	14.12	3.94	46.23	1.94	12.83	10.48	1.38	68983.86
發生時間	9	22	13	13	16	21		17
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.02	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.14 %	0.15 %	0.01 %	0.11 %		0.34	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %