

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月07日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.53	4.24	45.89	0.13	21.75	10.90	1.46	64268.20
1	4.32	8.50	51.67	0.13	21.29	11.48	1.46	60862.48
2	4.22	1.33	53.98	0.15	22.71	10.48	1.46	65811.26
3	3.49	3.07	56.54	0.19	20.31	11.42	1.46	62073.37
4	6.36	2.35	43.21	0.15	21.55	10.32	1.46	68433.08
5	5.60	6.53	46.22	0.09	20.33	11.27	1.44	61921.54
6	4.11	5.92	52.76	0.13	21.54	11.45	1.43	60816.94
7	2.37	3.84	59.11	0.12	21.38	11.26	1.43	62243.16
8	2.12	4.63	60.22	0.12	21.46	11.18	1.41	62237.40
9	1.09	4.44	60.62	0.11	21.09	11.58	1.44	59606.29
10	3.81	4.03	65.25	0.10	21.11	10.72	1.46	65571.32
11	2.81	3.93	62.73	0.10	21.16	11.12	1.43	62806.29
12	3.93	3.36	56.43	0.07	19.46	11.23	1.44	63161.40
13	4.37	7.36	44.16	0.10	19.13	11.63	1.46	60879.90
14	4.04	8.87	48.61	0.22	18.31	12.40	1.46	56184.32
15	0.59	2.89	58.14	0.03	19.47	12.23	1.46	57377.48
16	1.32	4.84	49.24	0.05	20.26	11.38	1.47	61979.53
17	1.62	0.95	53.47	0.06	19.21	11.41	1.44	62189.12
18	2.78	1.08	51.74	0.04	20.08	11.27	1.42	62862.26
19	4.63	4.46	41.82	0.13	20.78	10.55	1.41	67297.79
20	4.82	1.89	47.08	0.09	19.54	11.55	1.41	61436.73
21	6.02	1.21	51.04	0.10	20.66	10.80	1.41	65428.77
22	6.09	1.64	43.34	0.10	20.64	10.79	1.41	65276.05
23	4.21	2.92	52.15	0.07	20.22	11.59	1.41	60575.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.84	3.93	52.31	0.11	20.56	11.25	1.44	62554.17
最 大 值	7.53	8.87	65.25	0.22	22.71	12.40	1.55	68433.08
發生時間	0	14	10	14	2	14		4
最 小 值	0.59	0.95	41.82	0.03	18.31	10.32	1.41	56184.32
發生時間	15	17	19	15	14	4		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	4.22 %	0.54 %	-0.60 %	0.14 %		0.27	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.33	8.17	39.79	1.62	19.74	9.24	1.35	87262.10
1	8.82	5.60	37.90	2.55	20.28	9.01	1.34	85420.06
2	10.99	4.30	43.30	3.65	17.79	9.07	1.33	83678.72
3	9.94	3.96	41.42	2.68	17.61	9.70	1.33	82602.13
4	8.89	6.32	36.97	2.04	19.73	9.10	1.34	87229.77
5	6.08	1.00	41.48	1.86	18.53	9.49	1.33	83423.43
6	4.61	5.02	55.14	1.81	19.19	9.71	1.33	81116.59
7	3.92	2.24	50.84	1.72	20.32	9.34	1.37	78774.38
8	2.75	4.94	50.78	1.53	20.52	8.64	1.38	84718.87
9	5.66	4.24	49.21	1.66	18.05	9.78	1.39	82158.29
10	7.96	6.00	49.24	1.87	16.60	10.75	1.38	77140.89
11	7.90	14.36	50.63	2.11	14.86	11.29	1.37	71412.80
12	7.03	5.00	49.55	1.95	15.57	11.00	1.37	73992.57
13	7.97	11.45	46.37	2.20	14.69	10.59	1.37	75518.10
14	7.36	6.54	44.15	3.04	13.39	11.36	1.36	65960.24
15	7.26	3.75	47.82	2.92	14.43	11.17	1.38	73486.71
16	8.97	6.58	45.92	2.28	15.11	10.26	1.39	80937.45
17	6.98	4.81	55.50	2.09	15.67	10.62	1.38	76640.20
18	8.71	6.37	51.87	1.82	16.27	10.47	1.38	81560.68
19	6.08	1.96	47.42	1.53	16.85	10.21	1.38	80703.32
20	5.19	1.84	48.68	1.74	15.58	10.64	1.38	78955.75
21	7.36	2.70	46.18	1.70	17.16	10.10	1.38	80712.46
22	5.70	1.19	46.60	1.48	18.21	9.96	1.38	79854.96
23	6.31	3.09	44.37	1.49	17.90	9.90	1.38	81780.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.12	5.06	46.71	2.06	17.25	10.06	1.37	79793.37
最 大 值	10.99	14.36	55.50	3.65	20.52	11.36	1.47	87262.10
發生時間	2	11	17	2	8	14		0
最 小 值	2.75	1.00	36.97	1.48	13.39	8.64	1.32	65960.24
發生時間	8	5	4	22	14	8		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.03 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.99 %	0.67 %	-0.44 %	0.25 %		0.38	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								