

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月03日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月03日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年04月03日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	15.10	7.03	56.92	1.50	17.22	10.31	1.43	73933.00
2	12.67	1.50	67.33	1.64	19.28	9.94	1.46	76603.77
3	15.00	3.42	55.69	1.65	16.23	10.53	1.48	77684.97
4	14.53	2.62	60.34	1.79	16.71	10.46	1.48	77922.21
5	15.20	4.08	57.69	2.00	15.65	10.65	1.48	75410.15
6	13.46	2.85	62.61	1.78	17.07	10.78	1.48	74251.21
7	15.43	1.95	60.14	1.54	19.70	9.87	1.49	82658.63
8	14.54	4.09	51.32	1.50	18.07	10.26	1.49	96028.24
9	13.98	3.02	52.22	1.56	16.98	10.31	1.46	78352.28
10	14.94	4.85	61.37	1.89	17.12	10.24	1.42	79540.19
11	14.46	4.88	57.81	1.86	19.03	9.74	1.44	79118.30
12	14.46	3.21	58.94	2.19	17.16	9.64	1.47	78591.55
13	15.28	10.95	46.33	1.97	15.67	10.45	1.45	74156.63
14	14.94	3.36	56.88	2.18	15.91	10.61	1.44	75054.88
15	14.86	2.93	54.19	2.32	15.80	10.41	1.45	76179.37
16	13.80	2.31	53.20	2.09	16.24	10.62	1.45	73615.11
17	15.35	2.81	58.18	1.90	18.20	10.47	1.43	72695.84
18	15.31	14.93	48.79	2.00	17.41	10.19	1.45	77696.02
19	14.50	3.68	53.59	2.20	16.53	10.17	1.44	75247.72
20	15.34	3.69	52.50	2.48	15.02	10.41	1.43	74024.81
21	15.73	8.33	55.86	2.23	16.83	10.16	1.42	76489.80
22	16.13	17.59	44.44	2.30	16.21	9.80	1.41	73238.31
23	14.02	6.23	43.98	2.27	15.03	10.12	1.41	70886.78
24	15.61	4.51	61.59	2.54	17.77	9.19	1.42	76962.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.78	5.20	55.50	1.97	16.95	10.22	1.45	76930.93
最 大 值	16.13	17.59	67.33	2.54	19.70	10.78	1.49	96028.24
發生時間	21	21	1	23	6	5		7
最 小 值	12.67	1.50	43.98	1.50	15.02	9.19	1.41	70886.78
發生時間	1	1	22	0	19	23		22
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-4.25 %	0.99 %	0.95 %	-0.35 %		0.00	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								