

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

報表日期: 111年05月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.81	11.22	61.48	0.10	18.08	10.13	1.43	94886.08
1	13.73	1.44	73.43	0.14	19.23	10.18	1.43	95493.74
2	14.05	9.48	68.80	0.15	20.78	10.03	1.43	95832.97
3	15.26	1.87	65.94	0.10	19.06	9.55	1.45	102648.68
4	15.22	4.26	48.51	0.11	19.85	9.00	1.43	106316.97
5	15.62	9.75	47.76	0.14	18.38	9.52	1.43	102625.27
6	14.22	56.99	42.89	0.13	18.66	9.78	1.43	96169.34
7	14.40	5.82	56.78	0.12	18.60	10.30	1.42	98027.91
8	14.82	38.53	38.67	0.53	19.12	9.37	1.43	104443.28
9	14.74	11.40	52.05	0.17	17.07	10.14	1.43	100098.19
10	14.23	9.44	42.78	0.18	17.80	10.17	1.42	96379.65
11	13.35	2.56	53.35	0.13	18.40	10.43	1.42	96717.59
12	13.48	5.83	53.25	0.11	16.68	11.29	1.42	87900.41
13	14.12	15.51	55.93	0.11	18.18	10.77	1.43	91744.94
14	12.71	8.23	54.25	0.13	17.52	10.68	1.44	94184.35
15	16.06	27.54	55.81	1.20	16.79	10.33	1.44	94602.95
16	15.19	11.67	69.25	1.23	15.71	10.77	1.44	94178.68
17	15.37	6.94	60.10	0.66	14.84	11.06	1.45	93647.48
18	14.54	15.06	60.82	0.15	17.69	10.14	1.44	97560.41
19	13.92	6.10	58.81	0.15	17.75	10.06	1.41	98418.76
20	14.37	3.16	50.38	0.12	17.51	10.53	1.43	92555.26
21	14.71	9.23	56.29	0.24	17.50	10.01	1.46	98411.57
22	14.78	3.13	49.06	0.14	19.37	10.21	1.46	93694.19
23	12.11	8.95	46.93	0.12	17.79	10.44	1.46	92506.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.41	11.84	55.14	0.27	18.01	10.20	1.43	96626.89
最 大 值	16.06	56.99	73.43	1.23	20.78	11.29	1.46	106316.97
發生時間	15	6	1	16	2	12		4
最 小 值	12.11	1.44	38.67	0.10	14.84	9.00	1.40	87900.41
發生時間	23	1	8	0	17	4		12
零點偏移(率)	-0.31 %	-0.01 %	-0.07 %	0.00 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.49 %	-0.32 %	-0.32 %	0.73 %		-0.07	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年05月16日

[illegible]