P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.12	6.57	57.36	3.91	17.42	10.82	0.87	112027.50
1	4.10	4.90	46.25	4.12	16.63	11.38	0.86	106467.04
2	3.77	3.25	59.95	4.00	19.03	11.41	0.85	103136.62
3	2.93	15.15	52.51	4.01	17.53	11.08	0.85	108505.19
4	4.19	2.15	67.03	4.12	17.14	11.13	0.84	108504.75
5	5.56	1.61	58.47	4.21	16.78	11.22	0.86	108287.80
6	3.96	3.03	52.41	4.17	16.83	11.17	0.86	107705.27
7	5.80	2.69	58.05	4.54	15.31	11.64	0.84	104499.04
8	4.64	1.99	57.27	4.09	17.04	11.18	0.83	107180.40
9	7.05	2.66	53.55	4.42	15.87	11.22	0.83	108016.55
10	9.26	6.33	48.82	4.35	15.71	10.94	0.85	108766.87
11	8.16	2.27	48.74	4.53	14.95	11.20	0.88	103914.23
12	14.67	4.90	52.82	5.55	14.33	11.37	0.86	102619.95
13	9.75	3.45	49.98	4.56	14.73	11.07	0.87	105122.69
14	11.03	12.62	49.17	4.83	14.36	11.43	0.87	103427.67
15	18.55	27.71	54.98	5.48	14.24	11.64	0.86	103820.75
16	19.99	12.65	55.47	5.01	14.99	11.05	0.87	105895.85
17	22.48	23.77	52.03	5.44	13.73	11.37	0.88	103966.94
18	12.01	7.11	58.70	4.81	14.22	11.73	0.83	102519.15
19	6.15	2.70	58.56	4.24	15.69	11.59	0.77	105030.53
20	4.68	2.46	55.09	4.07	16.19	11.35	0.81	107868.87
21	4.68	2.20	56.22	3.99	16.66	11.27	0.82	107108.71
22	4.72	2.36	55.36	4.21	15.79	11.56	0.80	105637.07
23	7.38	2.31	51.16	4.33	15.44	11.31	0.79	108750.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	6.54	54.58	4.46	15.86	11.30	0.84	106199.15
最 大 值	22.48	27.71	67.03	5.55	19.03	11.73	0.91	112027.50
發生時間	17	15	4	12	2	18		0
最 小 值	2.93	1.61	46.25	3.91	13.73	10.82	0.74	102519.15
發生時間	3	5	1	0	17	0		18
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.16 %	0.04 %	0.01 %	-0.04 %		-0.12	-0.00	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	1.01	1.83	73.18	4.49	15.75	11.50	0.80	80263.06
1	1.06	22.97	72.58	4.66	15.78	11.62	0.78	80707.61
2	1.10	1.08	71.27	4.43	16.63	11.50	0.86	80361.34
3	0.93	0.24	84.21	4.47	16.63	11.58	0.85	79923.12
4	0.92	1.38	66.85	4.51	15.47	11.49	0.76	81137.91
5	0.93	0.90	81.57	4.42	16.13	11.54	0.80	81454.01
6	0.97	4.94	54.96	4.49	15.48	11.34	0.78	81240.43
7	0.95	8.62	59.28	4.41	15.38	11.67	0.76	80240.73
8	1.10	7.61	63.57	4.36	15.97	11.47	0.74	81322.18
9	1.06	19.25	64.36	4.31	16.46	11.20	0.73	82590.11
10	1.07	17.73	60.49	4.23	15.11	11.27	0.73	83076.74
11	1.38	37.05	70.08	4.39	15.29	11.09	0.72	84339.98
12	1.58	1.64	80.18	4.42	13.22	11.83	0.75	77759.61
13	1.35	27.29	64.49	4.25	14.59	11.27	0.85	80370.27
14	1.18	9.83	60.84	4.40	13.71	11.61	0.88	77210.83
15	1.26	24.63	63.98	4.44	13.58	11.65	0.81	78795.39
16	1.47	3.83	64.29	4.43	13.81	11.66	0.75	79510.20
17	1.69	0.87	66.75	4.54	14.01	11.77	0.72	79980.25
18	1.44	0.91	70.16	4.40	15.08	11.55	0.80	81101.32
19	1.22	9.07	67.23	4.50	14.55	11.64	0.67	79390.19
20	1.13	13.59	79.20	4.44	14.14	11.71	0.65	81394.24
21	1.17	7.15	65.22	4.39	15.19	11.60	0.70	81528.62
22	1.07	7.56	66.71	4.50	14.70	11.67	0.71	80683.51
23	1.04	0.95	82.13	4.61	15.77	11.98	0.79	77288.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.17	9.62	68.90	4.44	15.10	11.55	0.77	80486.28
最 大 值	1.69	37.05	84.21	4.66	16.63	11.98	0.97	84339.98
發生時間	17	11	3	1	2	23		11
最 小 值	0.92	0.24	54.96	4.23	13.22	11.09	0.59	77210.83
發生時間	4	3	6	10	12	11		14
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.04	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.03 %	0.11 %	0.11 %	0.09 %		-0.50	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月14日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.92	2.87	78.27	6.55	20.05	9.58	1.19	91200.07
1	6.73	6.70	82.90	6.73	20.08	9.85	1.20	89427.12
2	6.45	19.05	76.82	6.66	20.92	9.68	1.18	87757.05
3	5.75	2.61	87.18	6.94	20.39	10.07	1.16	83194.70
4	9.25	46.75	101.27	10.23	19.45	10.90	1.24	80642.22
5	7.70	13.60	90.19	7.12	20.83	9.81	1.18	94765.49
6	20.83	4.62	80.54	7.17	19.15	9.83	1.17	91045.60
7	16.10	12.29	82.14	7.10	18.40	10.10	1.19	93058.68
8	15.23	17.91	81.91	6.69	18.94	9.89	1.20	93467.16
9	22.75	2.90	83.69	6.51	20.49	9.76	1.21	94321.93
10	23.30	4.54	79.68	6.66	19.40	9.94	1.21	93063.80
11	19.32	4.25	77.61	6.38	18.89	9.66	1.20	91281.44
12	18.73	12.14	74.90	6.57	18.19	9.84	1.20	87563.35
13	19.59	6.74	77.60	6.72	18.33	9.89	1.19	86131.57
14	21.73	12.97	79.46	6.90	19.01	9.79	1.17	86910.53
15	25.12	22.10	73.94	9.03	18.58	9.65	1.17	90038.15
16	17.50	3.98	73.93	6.79	19.56	9.35	1.18	96002.36
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	17	17	17	17	17	17	17	17
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	17	17
平 均 值	15.41	11.53	81.30	7.10	19.45	9.86	1.19	89992.42
最 大 值	25.12	46.75	101.27	10.23	20.92	10.90	1.54	96002.36
發生時間	15	4	4	4	2	4		16
最 小 值	5.75	2.61	73.93	6.38	18.19	9.35	1.15	80642.22
發生時間	3	3	16	11	12	16		4
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	0.09 %	0.14 %	0.06 %		-0.00	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %