P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月30日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 15.22 | 4.00 | 85.86 | 0.39 | 17.60 | 11.03 | 1.36 | 70491.05 |
| 1 | 15.35 | 6.13 | 89.00 | 0.30 | 19.24 | 11.39 | 1.37 | 66360.70 |
| 2 | 16.51 | 9.45 | 70.58 | 0.40 | 19.44 | 10.59 | 1.37 | 72187.00 |
| 3 | 16.37 | 5.67 | 82.09 | 0.31 | 19.92 | 10.65 | 1.39 | 71342.03 |
| 4 | 16.66 | 7.07 | 81.89 | 0.52 | 18.75 | 11.32 | 1.39 | 67735.05 |
| 5 | 17.38 | 13.68 | 73.20 | 0.62 | 18.41 | 11.29 | 1.34 | 68267.64 |
| 6 | 16.54 | 4.87 | 90.02 | 0.45 | 18.13 | 11.69 | 1.35 | 66510.38 |
| 7 | 16.25 | 3.46 | 89.58 | 0.51 | 17.42 | 11.54 | 1.34 | 67350.46 |
| 8 | 14.57 | 4.58 | 98.72 | 0.52 | 17.05 | 12.34 | 1.41 | 62668.02 |
| 9 | 16.07 | 6.40 | 86.07 | 0.65 | 17.47 | 11.64 | 1.40 | 67189.82 |
| 10 | 17.39 | 19.83 | 71.58 | 0.97 | 16.19 | 11.65 | 1.39 | 67273.21 |
| 11 | 15.76 | 17.55 | 72.09 | 0.80 | 16.66 | 11.57 | 1.39 | 67720.84 |
| 12 | 17.23 | 41.25 | 81.08 | 1.00 | 16.62 | 11.60 | 1.40 | 67325.91 |
| 13 | 18.97 | 12.33 | 95.93 | 1.60 | 15.46 | 11.40 | 1.39 | 69705.46 |
| 14 | 16.81 | 13.01 | 70.91 | 1.43 | 15.63 | 11.70 | 1.38 | 66800.96 |
| 15 | 15.89 | 5.30 | 79.01 | 0.55 | 17.08 | 11.85 | 1.38 | 65496.89 |
| 16 | 14.64 | 11.57 | 71.96 | 0.54 | 17.05 | 11.55 | 1.35 | 68040.93 |
| 17 | 15.16 | 14.43 | 57.10 | 0.81 | 15.91 | 11.85 | 1.33 | 66220.01 |
| 18 | 23.48 | 35.79 | 62.28 | 0.87 | 17.16 | 10.93 | 1.32 | 72053.84 |
| 19 | 16.65 | 3.94 | 84.35 | 0.50 | 18.34 | 10.65 | 1.33 | 73528.73 |
| 20 | 18.69 | 4.04 | 86.95 | 1.35 | 16.23 | 11.05 | 1.32 | 70753.80 |
| 21 | 18.02 | 8.51 | 78.47 | 0.89 | 16.62 | 11.22 | 1.30 | 70793.90 |
| 22 | 18.63 | 15.49 | 66.77 | 1.46 | 15.11 | 11.65 | 1.28 | 67345.63 |
| 23 | 15.78 | 4.59 | 79.85 | 0.48 | 17.72 | 11.23 | 1.29 | 69304.16 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.83 | 11.37 | 79.39 | 0.75 | 17.30 | 11.39 | 1.36 | 68436.10 |
| 最 大 值 | 23.48 | 41.25 | 98.72 | 1.60 | 19.92 | 12.34 | 1.44 | 73528.73 |
| 發生時間 | 18 | 12 | 8 | 13 | 3 | 8 | | 19 |
| 最 小 值 | 14.57 | 3.46 | 57.10 | 0.30 | 15.11 | 10.59 | 1.28 | 62668.02 |
| 發生時間 | 8 | 7 | 17 | 1 | 22 | 2 | | 8 |
| 零點偏移 | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.04 % | | -0.01 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.35 % | -0.02 % | -0.04 % | 0.00 % | | -0.05 | 0.02 | 0.25 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月30日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 12.49 | 3.84 | 81.54 | 0.13 | 18.24 | 11.23 | 1.45 | 55925.23 |
| 1 | 13.94 | 22.99 | 74.64 | 0.15 | 19.57 | 10.36 | 1.46 | 60815.52 |
| 2 | 14.59 | 1.89 | 77.05 | 0.17 | 21.20 | 10.20 | 1.48 | 61927.44 |
| 3 | 13.27 | 26.12 | 65.31 | 0.19 | 21.12 | 9.94 | 1.48 | 64871.02 |
| 4 | 14.96 | 19.21 | 70.92 | 0.16 | 20.94 | 9.99 | 1.47 | 66471.77 |
| 5 | 14.79 | 1.68 | 71.75 | 0.14 | 20.09 | 10.38 | 1.47 | 62198.33 |
| 6 | 14.74 | 2.88 | 81.82 | 0.13 | 18.57 | 11.38 | 1.49 | 56246.78 |
| 7 | 14.64 | 18.33 | 70.90 | 0.18 | 19.66 | 10.32 | 1.49 | 63216.23 |
| 8 | 13.00 | 9.67 | 98.03 | 0.16 | 20.75 | 10.57 | 1.50 | 61318.79 |
| 9 | 15.32 | 31.80 | 86.54 | 0.97 | 19.78 | 9.91 | 1.49 | 65497.84 |
| 10 | 14.54 | 15.78 | 73.87 | 1.74 | 17.12 | 10.53 | 1.48 | 63497.00 |
| 11 | 17.28 | 23.94 | 93.35 | 0.68 | 17.61 | 10.34 | 1.46 | 64028.61 |
| 12 | 16.94 | 0.64 | 113.26 | 0.68 | 17.19 | 10.54 | 1.46 | 61820.99 |
| 13 | 21.46 | 18.77 | 90.69 | 1.25 | 17.36 | 10.13 | 1.46 | 61487.89 |
| 14 | 38.15 | 52.45 | 84.83 | 2.68 | 16.30 | 10.66 | 1.48 | 59710.58 |
| 15 | 19.48 | 2.69 | 105.79 | 0.55 | 17.17 | 11.17 | 1.49 | 58758.60 |
| 16 | 17.66 | 2.85 | 96.54 | 0.36 | 16.94 | 10.76 | 1.47 | 65296.60 |
| 17 | 15.96 | 9.94 | 66.10 | 0.25 | 17.52 | 10.36 | 1.44 | 60700.24 |
| 18 | 15.00 | 14.61 | 79.03 | 0.19 | 17.11 | 11.28 | 1.44 | 55653.76 |
| 19 | 14.47 | 5.56 | 79.50 | 0.10 | 17.24 | 11.24 | 1.47 | 59139.59 |
| 20 | 15.42 | 4.15 | 79.09 | 0.18 | 16.50 | 11.06 | 1.47 | 61328.34 |
| 21 | 15.02 | 7.22 | 90.13 | 0.20 | 16.06 | 11.73 | 1.46 | 59041.51 |
| 22 | 15.28 | 5.37 | 83.94 | 0.08 | 17.08 | 11.18 | 1.46 | 60513.66 |
| 23 | 14.80 | 8.73 | 75.13 | 0.10 | 16.24 | 11.23 | 1.46 | 60609.55 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 16.38 | 12.96 | 82.91 | 0.48 | 18.22 | 10.69 | 1.47 | 61253.16 |
| 最 大 值 | 38.15 | 52.45 | 113.26 | 2.68 | 21.20 | 11.73 | 1.56 | 66471.77 |
| 發生時間 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 21 | | 4 |
| 最 小 值 | 12.49 | 0.64 | 65.31 | 0.08 | 16.06 | 9.91 | 1.43 | 55653.76 |
| 發生時間 | 0 | 12 | 3 | 22 | 21 | 9 | | 18 |
| 零點偏移 | -0.03 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.01 % | | -0.00 | -0.00 | -0.07 % |
| 全幅偏移 | -0.04 % | -0.23 % | 0.01 % | 0.10 % | | 0.12 | -0.00 | -0.01 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年11月30日

| 項目 | 氯化氫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 水含量 | 氧氣 | 不透光率 | 流量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | Nm3/Hour |
| 小時\限標 | 60.00 | 150.00 | 220.00 | 150.00 | 40.00 | 20.95 | 20.00 | 999999.00 |
| 0 | 14.77 | 2.41 | 89.51 | 2.04 | 18.08 | 10.13 | 1.38 | 80717.92 |
| 1 | 14.82 | 2.88 | 85.12 | 2.18 | 17.07 | 10.27 | 1.38 | 79688.55 |
| 2 | 14.50 | 7.52 | 80.53 | 2.06 | 19.92 | 9.73 | 1.39 | 82669.24 |
| 3 | 15.21 | 9.69 | 71.40 | 2.05 | 18.75 | 10.06 | 1.38 | 79186.38 |
| 4 | 14.23 | 6.38 | 78.11 | 2.22 | 18.64 | 10.09 | 1.38 | 82179.85 |
| 5 | 15.32 | 3.62 | 83.52 | 2.23 | 17.56 | 10.51 | 1.37 | 78190.22 |
| 6 | 14.91 | 20.96 | 71.52 | 2.19 | 17.70 | 10.29 | 1.38 | 78816.07 |
| 7 | 13.05 | 2.74 | 98.48 | 2.08 | 17.96 | 11.34 | 1.39 | 70133.42 |
| 8 | 13.59 | 3.70 | 93.08 | 2.09 | 19.88 | 10.26 | 1.42 | 81980.13 |
| 9 | 16.15 | 12.69 | 86.46 | 2.53 | 17.81 | 10.34 | 1.42 | 85228.49 |
| 10 | 14.75 | 3.98 | 85.37 | 2.25 | 17.79 | 10.58 | 1.42 | 82863.74 |
| 11 | 17.02 | 6.77 | 92.93 | 2.60 | 15.61 | 11.00 | 1.43 | 81706.59 |
| 12 | 17.22 | 11.78 | 103.96 | 3.51 | 14.70 | 11.17 | 1.42 | 81399.81 |
| 13 | 17.52 | 5.63 | 104.62 | 3.61 | 15.97 | 10.86 | 1.42 | 81275.11 |
| 14 | 26.12 | 4.31 | 106.96 | 7.22 | 14.90 | 11.18 | 1.41 | 80410.98 |
| 15 | 14.91 | 2.41 | 97.77 | 2.88 | 16.41 | 10.78 | 1.39 | 79403.73 |
| 16 | 15.25 | 10.61 | 78.38 | 2.19 | 16.54 | 10.71 | 1.38 | 78331.24 |
| 17 | 14.39 | 4.48 | 91.10 | 1.90 | 17.89 | 10.93 | 1.38 | 79020.71 |
| 18 | 15.01 | 3.27 | 90.95 | 2.21 | 17.68 | 10.33 | 1.38 | 82585.01 |
| 19 | 14.15 | 4.77 | 81.64 | 2.11 | 16.80 | 10.69 | 1.38 | 80165.48 |
| 20 | 14.78 | 17.13 | 76.97 | 2.55 | 14.89 | 10.93 | 1.39 | 78241.45 |
| 21 | 14.14 | 11.12 | 76.74 | 2.18 | 16.50 | 10.24 | 1.41 | 78171.98 |
| 22 | 13.76 | 4.64 | 73.93 | 2.03 | 16.97 | 10.24 | 1.39 | 76995.82 |
| 23 | 14.45 | 8.39 | 65.45 | 2.04 | 16.51 | 10.23 | 1.37 | 75991.81 |
| 監測時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 超限次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效時數 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 平 均 值 | 15.42 | 7.16 | 86.02 | 2.54 | 17.19 | 10.54 | 1.39 | 79806.41 |
| 最 大 值 | 26.12 | 20.96 | 106.96 | 7.22 | 19.92 | 11.34 | 1.44 | 85228.49 |
| 發生時間 | 14 | 6 | 14 | 14 | 2 | 7 | | 9 |
| 最 小 值 | 13.05 | 2.41 | 65.45 | 1.90 | 14.70 | 9.73 | 1.33 | 70133.42 |
| 發生時間 | 7 | 0 | 23 | 17 | 12 | 2 | | 7 |
| 零點偏移 | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.01 % | | 0.00 | -0.00 | 0.00 % |
| 全幅偏移 | 0.37 % | -0.01 % | 0.11 % | 0.18 % | | 0.21 | -0.03 | 0.12 % |
| 有效比率 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |