P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	8.00	2.43	55.51	3.96	17.28	11.37	0.70	106996.95
1	4.18	4.37	48.23	3.98	16.80	11.64	0.73	104855.53
2	5.28	3.79	55.49	4.42	15.03	11.88	0.75	102573.65
3	5.84	2.62	58.72	4.51	14.86	11.92	0.75	102304.78
4	5.86	10.69	51.67	4.35	14.85	11.58	0.76	104452.41
5	5.78	3.56	55.74	4.41	14.53	11.69	0.75	106239.72
6	5.60	2.19	61.30	4.54	14.72	11.65	0.78	104972.65
7	16.50	3.52	57.39	5.10	13.81	11.82	0.81	102606.30
8	9.58	6.78	55.57	4.95	13.97	11.77	0.80	103938.20
9	13.21	5.68	55.83	5.16	13.88	11.63	0.82	100122.09
10	13.69	3.77	54.53	5.06	13.65	11.62	0.88	98614.49
11	7.95	3.16	72.37	4.49	15.13	11.74	0.83	98873.80
12	3.96	2.26	63.46	3.89	16.30	11.12	0.79	109389.86
13	3.79	1.91	46.46	4.07	15.90	11.34	0.80	107687.49
14	4.45	5.15	47.03	4.50	15.08	11.45	0.81	107467.54
15	4.23	2.53	51.60	4.01	16.36	11.10	0.80	110546.88
16	3.72	2.64	50.51	3.91	16.99	11.02	0.79	110727.68
17	4.00	2.43	65.48	4.12	16.49	11.40	0.78	107696.57
18	3.07	34.96	66.98	3.87	16.91	11.08	0.78	110697.71
19	5.13	15.77	50.78	4.47	15.89	11.20	0.82	110832.03
20	3.29	3.50	52.21	3.98	18.25	11.28	0.82	107155.92
21	3.07	2.90	57.48	4.15	16.48	11.57	0.80	106139.33
22	4.47	2.00	64.16	4.32	15.78	11.69	0.78	103693.87
23	3.53	1.83	64.60	4.15	16.22	11.73	0.75	104545.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.17	5.44	56.80	4.35	15.63	11.51	0.79	105547.12
最 大 值	16.50	34.96	72.37	5.16	18.25	11.92	0.90	110832.03
發生時間	7	18	11	9	20	3		19
最 小 值	3.07	1.83	46.46	3.87	13.65	11.02	0.67	98614.49
發生時間	18	23	13	18	10	16		10
零點偏移	-0.02 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.04 %		-0.06	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.06 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.60	11.61	63.19	4.51	14.91	11.83	0.62	79981.17
1	0.66	4.35	65.84	4.61	15.52	11.68	0.65	80589.74
2	1.07	4.71	70.26	4.56	13.76	11.82	0.63	80935.85
3	0.78	3.11	69.96	4.43	13.80	11.70	0.63	82430.03
4	1.25	7.78	74.74	4.72	13.34	11.98	0.61	79713.36
5	1.52	2.17	74.54	4.75	13.44	12.06	0.64	78017.58
6	1.70	11.65	71.25	4.67	13.72	11.98	0.64	78103.44
7	1.17	8.84	69.45	4.64	13.30	11.81	0.77	79171.66
8	1.15	2.04	73.23	4.61	13.88	11.77	0.87	77940.84
9	1.27	1.03	73.78	4.61	13.18	11.89	0.92	75339.24
10	0.97	2.28	69.84	4.44	14.00	11.64	0.93	76750.17
11	1.08	3.08	72.09	4.52	15.10	11.58	0.91	79358.53
12	1.02	1.57	74.15	4.61	14.87	11.71	0.92	80639.58
13	0.85	5.55	67.43	4.56	14.96	11.70	0.88	80194.77
14	0.87	34.22	83.57	4.44	14.32	11.47	0.92	83302.93
15	0.96	6.91	81.22	4.41	14.97	11.55	0.91	82417.37
16	0.76	4.13	84.05	4.59	14.52	11.81	0.92	79896.85
17	0.73	3.61	110.82	5.11	13.36	12.80	0.93	69888.54
18	0.62	4.28	107.08	4.97	13.99	12.64	0.92	70895.83
19	0.62	6.93	78.43	4.37	16.10	11.42	0.91	81082.95
20	0.61	2.83	61.48	4.39	16.92	11.44	0.93	81443.76
21	0.54	23.27	77.09	4.46	16.43	11.25	0.94	83890.01
22	0.63	0.54	86.52	4.55	15.66	11.84	0.82	79729.03
23	0.60	1.96	87.54	4.53	16.47	11.63	0.78	79821.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.92	6.60	76.98	4.59	14.61	11.79	0.81	79230.61
最 大 值	1.70	34.22	110.82	5.11	16.92	12.80	0.99	83890.01
發生時間	6	14	17	17	20	17		21
最 小 值	0.54	0.54	61.48	4.37	13.18	11.25	0.57	69888.54
發生時間	21	22	20	19	9	21		17
零點偏移	-0.03 %	0.00 %	-0.08 %	-0.06 %		-0.06	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	-0.03 %	0.04 %	-0.17 %		-0.22	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月20日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	14.71	17.87	69.67	6.29	19.25	9.27	1.15	90418.44
1	17.59	26.19	64.09	6.53	19.46	9.02	1.14	92071.39
2	19.85	10.47	69.56	7.55	17.80	9.18	1.14	86611.62
3	17.32	5.04	70.32	7.24	18.97	9.07	1.14	89308.92
4	18.36	2.76	77.59	7.07	19.16	9.34	1.14	89750.50
5	27.77	24.09	75.01	7.48	17.84	9.30	1.14	89273.62
6	24.49	4.75	73.24	7.05	18.08	9.13	1.14	88591.55
7	20.78	4.86	68.03	6.96	18.49	8.77	1.15	86662.70
8	17.48	1.78	73.24	6.60	18.11	8.73	1.15	89323.64
9	15.57	21.29	64.83	7.33	18.73	8.50	1.15	89461.99
10	22.37	28.93	71.59	7.69	17.91	8.48	1.15	85574.79
11	12.30	4.84	82.07	6.57	19.40	8.60	1.14	87548.53
12	10.56	2.25	73.62	6.25	19.10	9.37	1.13	88053.20
13	11.98	4.90	82.06	6.59	18.03	10.21	1.15	86799.63
14	17.97	7.75	84.60	6.46	18.46	9.59	1.15	91530.43
15	22.63	20.56	78.19	6.69	17.92	9.44	1.14	94145.82
16	20.11	16.47	99.22	7.02	18.98	9.83	1.14	95071.22
17	19.25	11.84	94.59	6.30	17.78	9.62	1.14	86694.11
18	9.25	28.60	115.61	7.51	16.47	11.55	1.38	68351.93
19	5.58	2.54	89.00	5.46	21.93	8.37	1.16	92265.59
20	7.86	3.24	80.68	6.11	20.60	8.79	1.14	89950.78
21	12.76	0.68	83.18	6.95	20.18	8.78	1.11	91482.78
22	17.01	2.42	70.87	7.00	20.71	8.40	1.13	99509.67
23	13.00	0.41	80.45	5.94	21.79	8.84	1.13	99637.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	16.52	10.61	78.80	6.78	18.96	9.17	1.15	89503.75
最 大 值	27.77	28.93	115.61	7.69	21.93	11.55	1.72	99637.21
發生時間	5	10	18	10	19	18		23
最 小 值	5.58	0.41	64.09	5.46	16.47	8.37	1.11	68351.93
發生時間	19	23	1	19	18	19		18
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %		-0.00	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	0.02 %	0.00 %	-0.02 %		-0.04	0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %