

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月20日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.93	3.82	56.07	0.31	20.08	11.39	1.41	61830.90
1	0.40	2.55	52.62	0.13	21.60	10.81	1.41	64377.84
2	1.14	3.36	54.63	0.18	22.47	11.03	1.41	62372.08
3	1.16	3.43	53.78	0.23	20.55	11.60	1.43	60374.62
4	4.18	3.49	55.75	0.54	20.28	11.30	1.44	62208.24
5	7.79	4.56	48.82	0.71	19.24	11.70	1.45	60645.19
6	9.69	3.94	52.67	0.95	19.90	11.34	1.43	61870.96
7	10.97	5.92	48.53	1.28	19.21	11.42	1.43	61760.58
8	11.20	7.45	48.45	1.12	18.88	11.78	1.45	59312.25
9	9.77	4.46	50.05	0.89	19.76	11.45	1.46	61157.88
10	10.31	4.82	53.07	0.85	18.26	11.97	1.42	59139.21
11	6.70	4.37	58.05	0.49	19.06	12.39	1.43	56208.72
12	1.92	6.74	53.08	0.17	20.39	11.77	1.44	59222.06
13	1.19	7.13	52.29	0.18	19.97	11.86	1.44	59112.41
14	3.93	3.76	50.97	0.29	19.81	11.27	1.44	62794.83
15	3.53	2.96	50.19	0.17	21.18	10.82	1.42	63890.08
16	1.30	4.47	56.11	0.14	19.68	11.94	1.41	58142.11
17	0.11	8.49	71.43	0.61	17.79	13.92	1.78	47250.64
18	1.10	4.02	64.10	0.30	18.71	13.16	1.51	51646.92
19	0.68	7.56	50.42	0.20	19.81	12.05	1.41	58246.86
20	4.62	7.20	49.83	0.60	19.08	11.51	1.41	61601.58
21	9.19	6.15	50.01	0.52	20.16	11.36	1.41	62021.76
22	7.26	4.39	50.89	0.48	20.18	11.34	1.41	62281.46
23	7.65	5.06	52.97	0.47	19.33	11.69	1.41	60008.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.03	5.00	53.53	0.49	19.81	11.70	1.44	59894.90
最 大 值	11.20	8.49	71.43	1.28	22.47	13.92	2.43	64377.84
發生時間	8	17	17	7	2	17		1
最 小 值	0.11	2.55	48.45	0.13	17.79	10.81	1.41	47250.64
發生時間	17	1	8	1	17	1		17
零點偏移(率)	-0.15 %	0.00 %	-0.07 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.06 %	-0.02 %	-0.19 %	0.22 %		0.11	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.98	5.61	64.04	2.80	15.75	10.99	1.32	80103.33
1	9.08	6.00	59.83	2.48	16.19	10.81	1.32	81471.96
2	3.80	4.06	61.48	1.99	18.04	10.70	1.33	80730.46
3	4.94	4.06	60.44	2.15	17.18	10.64	1.33	81479.48
4	3.23	6.59	60.20	2.28	15.41	11.01	1.31	78338.03
5	5.53	6.19	61.53	2.56	15.45	10.81	1.31	80270.48
6	3.65	5.91	61.21	2.26	15.35	11.07	1.32	76372.32
7	9.38	8.12	60.28	2.60	15.49	10.68	1.30	83382.39
8	5.92	4.21	53.99	2.55	15.17	10.81	1.30	76749.62
9	6.40	3.53	56.14	2.45	15.01	10.71	1.30	77558.48
10	13.98	1.35	59.17	3.00	14.97	11.01	1.30	75491.41
11	6.74	2.06	56.02	1.91	17.34	10.42	1.30	82017.52
12	4.32	4.89	56.47	1.92	16.47	10.47	1.30	79152.21
13	5.30	4.94	51.67	2.16	15.64	10.66	1.30	76533.17
14	4.05	4.98	56.63	2.24	15.30	11.25	1.30	72352.20
15	3.28	3.95	57.57	1.89	16.97	10.60	1.30	77008.93
16	2.08	1.81	63.15	1.69	16.69	11.02	1.30	75095.75
17	2.43	5.71	66.98	1.81	16.87	10.72	1.30	80713.59
18	4.38	3.24	57.86	2.01	16.89	10.16	1.30	83787.09
19	4.71	6.18	56.88	1.90	16.39	10.54	1.30	82669.00
20	4.71	7.46	55.36	2.63	15.34	10.43	1.30	81253.74
21	5.00	1.51	55.53	2.03	16.44	10.70	1.30	79229.59
22	3.22	7.46	48.81	2.09	15.74	10.58	1.30	78334.43
23	5.26	4.62	57.63	2.27	16.23	10.52	1.30	81696.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.47	4.77	58.29	2.24	16.10	10.72	1.31	79241.33
最 大 值	13.98	8.12	66.98	3.00	18.04	11.25	1.34	83787.09
發生時間	10	7	17	10	2	14		18
最 小 值	2.08	1.35	48.81	1.69	14.97	10.16	1.29	72352.20
發生時間	16	10	22	16	10	18		14
零點偏移(率)	-0.13 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.07 %	0.20 %	-0.31 %	0.00 %		0.25	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								