P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.13	2.87	89.76	9.80	12.97	11.98	1.48	97372.63
1	5.21	2.32	101.64	10.04	13.45	11.99	1.48	100036.96
2	3.02	5.25	126.79	10.54	13.31	12.53	1.39	94057.43
3	1.84	3.84	116.53	9.66	14.64	11.82	1.42	99214.35
4	2.45	2.35	124.53	9.97	14.48	12.07	1.42	97430.29
5	1.91	2.41	128.79	9.64	14.34	11.84	1.38	101629.55
6	2.00	2.55	103.74	9.59	13.64	11.70	1.36	105203.39
7	3.24	1.10	103.64	9.43	14.53	11.57	1.35	105060.93
8	4.02	1.05	100.97	9.60	14.46	11.60	1.33	103412.93
9	2.79	1.33	107.95	10.00	14.64	12.12	1.35	98317.58
10	2.72	1.31	90.64	9.28	15.52	11.36	1.39	106495.24
11	3.77	1.73	83.51	9.42	14.36	11.49	1.39	104859.72
12	6.37	1.81	90.03	9.56	14.02	11.45	1.43	105123.16
13	14.68	6.64	91.31	10.27	13.59	11.53	1.42	103926.75
14	29.06	41.01	87.30	11.99	12.83	11.27	1.50	101896.12
15	13.99	10.12	87.62	10.01	13.24	11.12	1.52	100202.22
16	7.47	1.92	93.90	9.48	14.03	11.22	1.52	97339.44
17	4.31	1.41	89.83	9.00	14.29	11.09	1.50	95749.42
18	3.30	2.40	80.66	8.85	15.54	10.83	1.47	99221.96
19	3.93	2.92	80.61	8.93	14.72	10.86	1.49	97739.00
20	9.26	9.58	85.71	9.34	13.76	11.11	1.50	98044.25
21	10.03	5.09	91.01	9.36	14.69	11.21	1.45	102027.72
22	14.95	1.83	90.10	9.61	14.56	11.35	1.45	102873.20
23	7.85	1.51	95.97	9.63	14.00	11.78	1.41	103500.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.68	4.76	97.61	9.71	14.15	11.54	1.43	100863.95
最 大 值	29.06	41.01	128.79	11.99	15.54	12.53	2.04	106495.24
發生時間	14	14	5	14	18	2		10
最 小 值	1.84	1.05	80.61	8.85	12.83	10.83	1.30	94057.43
發生時間	3	8	19	18	14	18		2
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.23 %	-0.06 %	-0.01 %	0.09 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.65	16.86	82.50	5.96	13.46	12.30	1.16	71707.98
1	2.56	1.90	79.90	5.35	17.48	11.84	1.17	72562.78
2	4.12	1.66	72.86	6.04	14.08	11.53	1.20	76279.84
3	3.76	10.15	91.06	5.74	13.97	11.96	1.18	73911.38
4	3.89	28.96	75.75	5.79	13.97	11.44	1.17	78182.98
5	4.52	1.77	94.46	5.80	14.89	11.47	1.15	77468.40
6	5.77	11.34	81.08	6.16	13.35	11.87	1.13	75219.82
7	5.04	15.72	75.19	5.72	12.55	11.92	1.07	76076.85
8	4.73	9.12	76.39	5.69	13.40	11.90	1.09	73202.06
9	4.14	2.66	72.77	5.49	13.79	11.68	1.12	74929.17
10	8.37	22.06	87.67	6.54	13.29	11.52	1.13	78523.61
11	9.75	31.63	108.67	6.15	11.46	12.13	1.12	74423.15
12	20.33	11.52	87.50	8.45	11.10	12.24	1.17	72266.51
13	19.69	27.51	88.36	8.05	11.26	11.84	1.10	76804.14
14	8.71	10.44	78.78	6.07	11.33	11.94	1.12	74695.91
15	15.62	19.63	93.08	6.97	11.51	12.36	1.12	72790.63
16	7.02	0.92	89.47	5.67	11.58	12.33	1.13	72923.64
17	5.76	2.59	88.91	5.48	12.00	12.10	1.10	74638.99
18	4.06	1.48	80.18	5.23	15.99	11.92	1.10	72662.47
19	3.00	1.11	81.87	5.61	14.94	12.26	1.14	70796.42
20	4.17	8.97	92.37	5.81	12.37	12.46	1.13	71018.88
21	7.67	0.94	85.95	6.12	11.65	12.06	1.10	75556.31
22	5.29	0.30	84.80	5.51	12.41	12.07	1.10	74344.15
23	9.09	5.37	87.14	5.97	11.91	12.27	1.13	72863.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.20	10.19	84.86	6.06	13.07	11.98	1.13	74327.05
最 大 值	20.33	31.63	108.67	8.45	17.48	12.46	1.23	78523.61
發生時間	12	11	11	12	1	20		10
最 小 值	2.56	0.30	72.77	5.23	11.10	11.44	1.04	70796.42
發生時間	1	22	9	18	12	4		19
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.33	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.50 %	0.14 %	0.12 %	-0.08 %		-0.12	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月07日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.45	9.42	73.54	9.13	13.25	11.67	2.40	94707.66
1	4.78	2.83	107.97	9.74	14.91	12.28	2.41	87360.04
2	5.49	1.58	126.43	10.50	11.86	12.60	2.42	86008.19
3	5.42	3.69	120.80	10.52	10.80	12.67	2.42	86615.41
4	5.74	12.40	83.00	9.04	13.19	11.40	2.39	97670.94
5	5.61	1.71	129.32	10.34	11.94	12.26	2.37	89883.54
6	6.73	1.96	97.22	9.49	12.61	11.65	2.38	95616.72
7	10.42	5.05	72.38	9.15	11.52	11.41	2.40	99151.71
8	6.58	6.45	71.17	9.29	11.69	11.66	2.29	94207.38
9	8.62	11.19	72.42	9.44	11.27	11.91	2.28	91938.76
10	7.04	4.51	82.10	9.81	11.72	12.17	2.34	90071.04
11	6.26	1.94	99.11	10.26	11.61	12.49	2.33	86111.47
12	6.16	1.27	101.63	10.04	12.34	12.18	2.33	90839.21
13	7.87	26.32	73.33	8.83	12.57	11.16	2.35	100813.39
14	13.21	53.02	66.07	8.92	11.40	11.33	2.38	98989.96
15	15.14	133.05	66.34	9.30	10.14	11.57	2.41	96855.28
16	13.17	56.79	74.77	9.03	10.78	11.67	2.40	93139.16
17	8.36	7.49	75.76	9.09	12.08	11.49	2.41	94172.81
18	5.23	28.25	68.18	8.78	15.19	11.56	2.41	92237.13
19	5.80	54.63	74.59	8.93	14.03	11.55	2.36	94152.74
20	9.09	21.02	80.05	9.16	12.34	11.48	2.36	95879.80
21	9.05	32.30	67.07	8.81	13.04	11.11	2.38	99308.98
22	7.90	15.10	66.13	9.06	12.34	11.49	2.37	96548.67
23	7.99	22.23	66.07	8.80	12.87	11.30	2.36	97943.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.84	21.43	83.98	9.39	12.31	11.75	2.37	93759.31
最 大 值	15.14	133.05	129.32	10.52	15.19	12.67	2.43	100813.39
發生時間	15	15	5	3	18	3		13
最 小 值	4.78	1.27	66.07	8.78	10.14	11.11	2.24	86008.19
發生時間	1	12	14	18	15	21		2
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.19 %	0.03 %	-0.02 %	0.03 %		-0.47	-0.02	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %