P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	13.25	8.66	52.05	1.90	13.07	13.61	1.39	74653.78
1	13.80	5.77	51.39	2.02	13.36	13.60	1.33	74703.43
2	12.20	4.02	58.59	1.85	13.20	13.43	1.31	76805.97
3	25.29	18.07	60.42	3.81	11.63	13.72	1.34	74480.45
4	17.97	12.59	70.04	2.95	12.46	14.04	1.30	71001.85
5	16.37	3.60	79.10	2.59	12.59	13.57	1.30	75605.08
6	12.27	16.90	56.22	2.93	13.38	13.71	1.30	73317.39
7	14.32	36.11	54.70	3.43	12.21	13.70	1.32	74647.63
8	8.50	4.27	92.16	2.84	12.49	14.03	1.32	69561.40
9	14.72	6.49	85.13	2.76	12.52	13.51	1.34	76804.68
10	8.57	5.75	54.67	1.70	13.55	13.37	1.35	77544.87
11	5.78	3.39	65.54	1.26	13.85	13.61	1.35	74358.04
12	9.08	3.47	82.72	1.71	13.51	13.63	1.35	74726.06
13	12.03	10.96	56.98	2.33	12.76	13.59	1.33	75717.57
14	11.61	7.76	59.40	2.13	13.35	13.50	1.31	75883.43
15	7.26	3.01	61.52	1.74	13.12	13.65	1.32	74477.71
16	5.95	3.13	61.51	1.56	13.51	13.68	1.33	73813.99
17	4.46	2.48	73.04	1.17	13.90	13.74	1.36	73842.16
18	3.44	31.91	50.77	1.31	13.72	13.44	1.36	76243.43
19	4.89	43.33	48.62	2.05	12.68	13.56	1.35	75608.23
20	5.92	13.96	49.34	2.04	12.84	13.64	1.34	75077.10
21	6.87	5.40	60.20	2.15	12.74	13.83	1.33	72015.28
22	5.68	12.75	55.71	1.13	14.11	13.25	1.32	77833.85
23	5.26	4.72	64.53	1.32	13.87	13.97	1.36	70726.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	11.19	62.68	2.11	13.10	13.64	1.34	74560.41
最 大 值	25.29	43.33	92.16	3.81	14.11	14.04	1.78	77833.85
發生時間	3	19	8	3	22	4		22
最 小 值	3.44	2.48	48.62	1.13	11.63	13.25	1.25	69561.40
發生時間	18	17	19	22	3	22		8
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.24 %	0.07 %	0.01 %	-0.24 %		0.14	-0.00	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	23.19	1.13	113.64	0.44	18.61	9.89	1.35	71921.46
1	22.70	0.97	97.48	0.23	21.09	9.66	1.34	71567.01
2	22.59	2.90	79.15	0.46	18.93	9.91	1.33	71191.21
3	17.28	3.49	73.90	1.30	17.04	10.43	1.33	69062.56
4	11.91	3.37	105.91	0.18	19.19	10.15	1.34	69285.19
5	10.79	4.69	90.15	0.15	19.13	10.11	1.33	69955.68
6	13.34	9.49	91.36	0.41	18.31	10.39	1.33	68825.57
7	22.69	2.87	84.26	2.00	17.90	10.15	1.38	69681.11
8	23.27	2.58	88.91	0.89	18.75	9.91	1.40	68512.57
9	8.16	3.99	106.45	0.19	21.97	9.20	1.40	71081.81
10	5.27	2.65	120.67	0.15	20.45	9.89	1.40	69619.85
11	5.74	3.19	120.35	0.11	19.69	9.95	1.40	70130.96
12	6.27	1.88	96.29	0.13	20.37	9.76	1.40	71119.26
13	4.13	2.31	96.95	0.12	19.76	10.34	1.40	67928.52
14	3.71	14.02	97.09	0.13	20.23	10.01	1.40	68901.52
15	10.22	52.40	75.88	0.35	18.52	9.99	1.40	70372.27
16	12.96	33.93	78.90	0.14	19.54	9.88	1.40	70431.37
17	10.07	3.58	88.76	0.09	19.99	10.01	1.40	68445.99
18	8.66	3.39	98.62	0.10	20.86	9.66	1.40	70672.74
19	13.33	7.87	81.63	0.22	18.22	10.11	1.40	69487.16
20	15.61	14.32	84.34	0.58	17.86	10.27	1.40	66965.51
21	13.48	2.79	84.14	0.10	19.43	9.92	1.40	70213.11
22	11.58	3.75	93.70	0.13	20.42	9.65	1.40	71263.69
23	9.19	5.85	92.70	0.12	20.19	10.13	1.40	68254.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.76	7.81	93.38	0.36	19.44	9.97	1.38	69787.11
最 大 值	23.27	52.40	120.67	2.00	21.97	10.43	1.41	71921.46
發生時間	8	15	10	7	9	3		0
最 小 值	3.71	0.97	73.90	0.09	17.04	9.20	1.32	66965.51
發生時間	14	1	3	17	3	9		20
零點偏移	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.78 %	-0.09 %	0.09 %	0.13 %		0.12	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月08日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	25.43	2.39	69.61	2.09	15.31	10.76	1.48	88853.94
1	18.12	2.24	78.86	2.18	15.35	11.06	1.48	82623.83
2	30.90	3.14	72.63	2.80	14.98	10.62	1.51	84139.44
3	22.88	2.68	77.10	2.73	13.84	11.08	1.52	80097.83
4	23.95	3.54	74.21	2.66	13.71	11.10	1.52	80023.00
5	14.53	12.96	80.23	2.35	14.16	11.33	1.52	79271.96
6	9.85	14.89	118.32	2.46	14.03	12.86	1.63	67625.35
7	4.22	3.43	117.57	1.14	16.33	10.92	1.55	84269.96
8	4.00	5.02	100.49	1.33	15.11	10.55	1.52	86345.88
9	3.10	2.17	100.72	1.01	16.55	10.68	1.51	86157.31
10	3.19	2.29	80.71	1.19	15.40	10.95	1.51	84796.52
11	3.73	2.49	77.42	1.05	15.89	10.92	1.47	86634.92
12	3.93	7.90	86.91	1.52	15.03	11.65	1.46	82971.04
13	5.35	3.65	92.00	1.31	16.13	10.97	1.47	86777.47
14	2.85	3.45	86.69	0.98	16.55	10.85	1.50	87932.46
15	4.71	5.94	72.78	1.52	14.58	11.25	1.52	86183.61
16	4.14	3.52	91.05	1.27	15.82	11.06	1.52	86732.98
17	24.20	2.72	101.64	1.21	16.43	11.53	1.54	82477.41
18	10.61	3.76	77.53	1.26	15.40	11.07	1.51	87757.79
19	4.99	3.32	79.24	1.35	15.30	10.90	1.51	88074.65
20	15.35	5.94	79.36	1.82	14.98	11.24	1.51	84163.38
21	6.94	3.02	77.83	1.28	15.36	10.85	1.48	85787.49
22	5.95	4.92	80.50	1.49	14.88	11.48	1.47	80662.37
23	5.53	2.75	85.48	1.10	16.61	10.75	1.46	89113.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.77	4.51	85.79	1.63	15.32	11.10	1.51	84144.73
最 大 值	30.90	14.89	118.32	2.80	16.61	12.86	1.89	89113.03
發生時間	2	6	6	2	23	6		23
最 小 值	2.85	2.17	69.61	0.98	13.71	10.55	1.44	67625.35
發生時間	14	9	0	14	4	8		6
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.04 %		-0.00	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.46 %	-0.17 %	-0.04 %	0.08 %		0.43	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %