P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	5.68	2.21	72.80	4.83	16.26	11.10	1.12	104898.02
1	4.28	12.37	61.63	4.57	17.16	11.22	1.12	103219.96
2	7.37	14.66	64.50	5.25	14.75	11.11	1.14	97676.34
3	6.82	2.03	73.48	5.06	14.52	11.20	1.15	95565.22
4	2.67	20.11	68.30	4.59	14.65	11.79	1.19	86570.90
5	3.12	17.53	63.63	4.30	15.38	10.34	1.16	105089.06
6	2.79	47.74	65.37	3.99	15.81	10.50	1.11	103992.35
7	5.02	22.78	64.00	4.62	14.99	10.81	1.11	103281.28
8	6.60	23.50	63.92	4.95	14.83	11.06	1.14	100582.58
9	7.47	2.49	73.69	4.77	14.50	11.10	1.14	103074.18
10	6.17	4.60	68.49	5.10	13.71	11.57	1.11	105524.61
11	4.57	60.21	49.25	5.36	13.64	11.95	1.11	99773.26
12	3.66	3.84	68.73	5.05	13.72	11.92	1.10	94169.78
13	2.43	6.24	54.12	4.33	14.87	11.44	1.09	102399.62
14	2.06	2.88	52.24	4.09	15.15	11.14	1.10	104804.44
15	2.44	11.20	52.30	5.20	12.95	11.58	1.10	91384.39
16	3.94	3.21	57.21	5.06	14.23	11.58	1.07	88976.42
17	2.84	2.03	74.21	4.51	14.77	11.80	1.07	86176.09
18	2.25	2.08	74.10	4.08	15.63	11.39	1.06	93072.63
19	2.43	8.47	45.32	4.39	14.79	11.38	1.08	93390.51
20	7.09	22.17	53.15	5.32	13.86	11.76	1.10	88412.89
21	7.48	18.72	50.78	4.97	13.50	11.54	1.09	90507.14
22	5.37	24.57	52.24	5.32	12.94	11.86	1.09	88513.38
23	5.64	2.71	59.85	4.62	14.57	11.47	1.06	92076.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.59	14.10	61.80	4.76	14.63	11.36	1.11	96797.13
最 大 值	7.48	60.21	74.21	5.36	17.16	11.95	1.23	105524.61
發生時間	21	11	17	11	1	11		10
最 小 值	2.06	2.03	45.32	3.99	12.94	10.34	1.04	86176.09
發生時間	14	3	19	6	22	5		17
零點偏移	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.12	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.06 %	0.17 %	0.16 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.94	9.20	83.00	4.33	14.55	11.59	1.12	80840.46
1	0.95	3.95	62.09	4.40	15.69	11.57	1.13	80354.26
2	0.80	6.92	66.05	4.43	14.04	11.69	1.13	79443.27
3	0.74	0.93	94.17	4.63	13.44	12.22	1.16	73602.43
4	0.74	9.28	82.64	4.34	13.27	11.65	1.16	79424.58
5	0.92	5.23	78.12	4.45	13.54	11.69	1.14	78259.00
6	1.11	6.04	80.39	4.51	13.25	11.62	1.10	81109.99
7	1.48	1.39	93.52	4.63	13.07	12.30	1.12	75279.31
8	1.43	2.80	84.64	4.35	13.81	11.77	1.11	77629.56
9	1.19	2.54	84.53	4.27	13.68	11.65	1.12	82733.43
10	1.06	1.71	92.73	4.24	13.64	11.64	1.23	77709.44
11	0.87	3.99	69.55	4.45	13.73	11.86	1.18	77465.35
12	0.75	2.85	79.68	4.33	14.76	11.60	1.18	78097.16
13	0.73	4.79	67.83	4.25	13.85	11.40	1.20	77654.83
14	0.95	18.98	64.30	4.45	12.78	11.88	1.18	78506.71
15	1.34	42.99	67.85	4.65	11.94	12.03	1.20	79107.69
16	1.32	4.85	79.36	4.52	13.00	12.09	1.19	78870.78
17	1.05	0.99	76.70	4.50	13.61	12.08	1.17	78410.65
18	0.88	0.82	80.94	4.63	13.86	12.20	1.15	77095.08
19	0.81	0.99	89.34	4.58	15.20	12.13	1.14	76152.39
20	0.69	1.26	74.42	4.48	14.70	11.80	1.16	79485.79
21	0.99	19.52	74.13	4.49	13.39	11.87	1.16	79753.77
22	1.10	10.44	73.48	4.69	12.39	12.11	1.16	77887.55
23	0.94	1.42	90.39	4.67	12.96	12.37	1.14	73302.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.99	6.83	78.74	4.47	13.67	11.87	1.15	78257.31
最 大 值	1.48	42.99	94.17	4.69	15.69	12.37	1.42	82733.43
發生時間	7	15	3	22	1	23		9
最 小 值	0.69	0.82	62.09	4.24	11.94	11.40	0.97	73302.01
發生時間	20	18	1	10	15	13		23
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.32 %	-0.19 %	-0.06 %	0.03 %		0.11	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年09月21日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.84	3.62	86.92	7.80	18.90	9.54	1.15	96277.17
1	23.20	2.07	88.46	8.62	19.70	9.52	1.15	97323.32
2	24.10	3.52	80.66	9.01	18.14	9.53	1.15	97278.00
3	17.32	5.96	79.45	8.64	17.42	9.63	1.15	94544.75
4	16.67	4.13	85.52	8.38	18.30	9.49	1.15	95987.76
5	19.83	6.96	86.49	8.99	18.94	8.88	1.14	100129.01
6	20.56	5.87	78.26	9.69	18.84	8.98	1.14	100989.77
7	16.27	3.07	91.89	8.75	18.60	9.26	1.15	99214.38
8	14.68	1.99	90.46	7.23	19.73	9.39	1.15	95474.09
9	9.12	2.39	86.13	6.93	19.27	9.37	1.14	94854.66
10	13.45	4.18	76.96	7.12	18.14	8.48	1.16	99448.23
11	10.25	12.97	81.20	7.19	17.38	9.59	1.15	92641.98
12	13.42	5.40	80.94	7.06	18.05	9.37	1.14	95234.02
13	8.40	1.23	84.19	6.57	19.32	9.11	1.15	94590.79
14	25.63	1.58	88.36	6.61	17.60	9.53	1.16	101911.10
15	12.53	12.94	75.98	6.36	15.98	9.59	1.17	96343.15
16	10.52	8.72	82.16	6.45	17.05	9.60	1.18	96475.51
17	8.01	2.45	93.61	6.59	18.42	9.55	1.16	102033.05
18	6.41	2.34	86.73	6.30	17.52	9.33	1.15	102820.39
19	5.63	2.14	86.86	6.57	19.19	9.39	1.15	100286.56
20	4.58	3.00	77.08	6.23	18.71	8.87	1.15	98775.39
21	4.44	7.50	74.82	6.26	16.55	9.31	1.15	95150.89
22	5.41	8.62	81.28	6.43	17.75	9.35	1.15	99507.56
23	4.44	3.78	97.61	6.84	17.50	10.28	1.16	99581.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.99	4.85	84.25	7.36	18.21	9.37	1.15	97786.36
最 大 值	25.63	12.97	97.61	9.69	19.73	10.28	1.18	102820.39
發生時間	14	11	23	6	8	23		18
最 小 值	4.44	1.23	74.82	6.23	15.98	8.48	1.13	92641.98
發生時間	21	13	21	20	15	10		11
零點偏移	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.10	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.43 %	-0.12 %	-0.06 %	-0.02 %		0.35	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %