

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年09月21日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年09月21日

報表日期: 111年09月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.40	4.72	48.02	0.97	14.39	11.21	1.25	71257.96
1	12.40	3.47	60.48	0.38	17.01	11.10	1.25	73150.32
2	10.31	2.66	55.86	0.35	16.89	10.99	1.25	74495.08
3	13.53	5.61	45.74	0.58	15.80	10.78	1.25	77115.39
4	10.90	18.94	46.60	0.85	14.76	11.02	1.25	76058.31
5	12.07	5.47	54.44	1.17	14.34	11.41	1.25	76159.76
6	13.39	10.13	51.08	1.68	13.61	11.55	1.25	72583.64
7	6.76	12.08	55.86	1.67	14.11	11.47	1.26	68241.84
8	13.03	1.69	53.87	1.62	14.82	11.11	1.28	77088.22
9	11.89	3.18	47.85	1.53	14.56	11.13	1.29	74564.76
10	11.81	4.96	53.43	2.45	14.44	10.70	1.27	73576.60
11	14.66	4.32	57.44	4.19	13.22	10.68	1.28	73112.32
12	15.72	3.27	48.48	4.05	11.84	11.90	1.28	65343.96
13	13.68	7.26	40.92	2.28	14.50	10.62	1.26	70215.62
14	14.98	2.11	43.87	1.99	14.58	10.90	1.25	71419.15
15	10.89	2.67	51.56	1.23	14.79	11.12	1.28	71672.90
16	10.35	3.06	47.76	0.73	15.89	11.09	1.28	72120.26
17	13.71	8.78	51.89	0.67	16.13	10.93	1.25	73094.14
18	11.61	3.88	51.62	1.06	15.38	11.35	1.25	71058.59
19	11.31	2.12	49.95	0.65	15.76	11.26	1.27	72288.41
20	12.07	1.83	58.37	0.88	16.45	11.15	1.25	71793.22
21	12.11	2.13	52.79	0.74	15.68	11.19	1.25	72048.95
22	11.40	3.97	52.86	0.70	15.70	11.16	1.25	72756.37
23	12.25	2.71	50.44	0.83	15.92	11.23	1.25	72989.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.18	5.04	51.30	1.39	15.02	11.13	1.26	72675.20
最 大 值	15.72	18.94	60.48	4.19	17.01	11.90	1.30	77115.39
發生時間	12	4	1	11	1	12		3
最 小 值	6.76	1.69	40.92	0.35	11.84	10.62	1.24	65343.96
發生時間	7	8	13	2	12	13		12
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.03 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.35 %	-0.32 %	0.03 %	-0.11 %		0.28	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								